

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **988/2005/03** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0027 zo dňa 11.8.2005 a vydáva

povolenie č. 2005T 0027 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Dalkia Vráble a.s.**
IČO: **35802871** sídlo: **Sídlisko Žitava 1399/16 , 952 01 Vráble**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,38 MW; z toho plynné palivo 15,38 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 15,38 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ivan Skačan,

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Pavel Luňáček,
Ing. Alexander Hustý,
Ing. Ján Jamrich,

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2005

Doba platnosti povolenia do: neurčita

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0027 zo dňa 11.8.2005 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike o vykonanie zmeny sídla akciovej spoločnosti v povolení č. 2005T 0027 zo dňa ... Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelný zdroj v Bratislave z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 5. októbra 2005

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0027– 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	sídlisko Lúky 1123/39	Vráble	ZP	10,5	52 401
2.	CZT	sídlisko Žitava 1399/16	Vráble	ZP	3,5	14 370
3.	CZT	sídlisko Kaška 920	Vráble	ZP	1,38	7 200
Spolu :					15,8	73 971

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0027– 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR z CZT	sídlisko Lúky 1123/39	Vráble	TV	0,4	3,06	10,50
2.	TR z CZT	sídlisko Žitava 1399/16	Vráble	TV	0,4	0,48	3,50
3.	TR z CZT	sídlisko Kaška 920	Vráble	TV	0,4	0,33	1,38
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		70 472			Spolu:	3,86	