

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0062/2015/K
Č.sp.: 1207-2015-BA

Bratislava 27. 03. 2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) bod 3. v spojení s § 36 ods. 9 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a na základe protokolu č. 146/2014 o výsledku vykonanej kontroly prerokovaného dňa 26. 01. 2015 rozhodol tak, že účastníkovi konania AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod 2, 925 1 Kráľov Brod, IČO: 36 229 156

ukladá pokutu

podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov za to, že sa dopustil správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, tým že nedodrжал povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

vo výške 500,- eur
(slovom päťsto eur),

pretože spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod 2, 925 1 Kráľov Brod, IČO: 36 229 156 poskytla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nepravdivé údaje v oznámení zaslanom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bolo Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doručené elektronickou poštou dňa 14. 05. 2014 a opätovne dňa 26. 05. 2014, čím sa dopustila správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Pokutu spolu vo výške 500,- eur je účastník konania povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK598180000007000442847, KS 6348, VS 500622015.

Odôvodnenie:

Podľa písomného poverenia č. 146/2014 na vykonanie kontroly zo dňa 11. 11. 2014 zamestnanci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prizvaná osoba v dňoch od 18. 11. 2014 do 26. 01. 2015 vykonali podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) kontrolu dodržiavania vybraných zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí a overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných úradu v oblasti regulácie elektroenergetiky a tepelnej energetiky za roky 2013 a 2014 v regulovanom subjekte AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod 2, 925 1 Kráľov Brod, IČO: 36 229 156 (ďalej len „AGROSTAAR KB spol. s r.o.“). Spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. bola zapísaná dňa 08. 09. 1998 do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11158/T. Na základe výpisu z obchodného registra je predmetom podnikania spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. okrem iných činností aj výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane. Úrad spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. vydal Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti č. 0155/2013/E-PT zo dňa 02. 05. 2013 a č. 478/2013/E-PT zo dňa 30. 12. 2013.

Úrad listom č. 7265/2015/BA zo dňa 25. 02. 2015 oznámil spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty za porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. V oznámení o začatí správneho konania úrad oznámil spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o., že podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci uloženia pokuty budú zistenia uvedené v protokole č. 146/2014 o výsledku vykonanej kontroly, ako aj prípadné ďalšie podklady súvisiace so správnym konaním.

Podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. je regulovaný subjekt okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie potrebné na účely podľa tohto zákona a na výkon pôsobnosti úradu v rozsahu, spôsobom a v lehotách určených úradom.

Podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výrobca elektriny povinný poskytovať úradu každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. si vyššie uvedenú povinnosť splnila v stanovenej lehote a to zaslaním uvedeného oznámenia prostredníctvom e-mailu zo dňa 14. 05. 2014 a opätovne zo dňa 26. 05. 2014. O uvedenej skutočnosti svedčí príloha č. 3 protokolu č. 146/2014 o výsledku vykonanej kontroly.

V oznámení spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. uviedla údaje, týkajúce sa skutočnosti za rok 2013 a to QV výroba elektriny na svorkách generátora: MWh, QT technologická vlastná spotreba – vlastná spotreba pri výrobe elektriny v zariadení výrobcu elektriny: MWh, QVV elektrina pre vlastné využitie v MWh (vrátane QT): MWh, QDOP množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa zákona o podpore OZE a VUKVET č. 309/2009 Z. z.: MWh a QE dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy MWh.

Podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vydané Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z.“).

Podľa zákona č. 250/2012 Z. z. úrad vydal vyhlášku č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidla pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť od 01. 02. 2013, ktorá nahradila nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z.

Podľa § 2 písm. v) nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z. a podľa § 2 písm. a) bod 36. vyhlášky č. 24/2013 Z. z. sa vlastnou spotrebou elektriny rozumie spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickejšť čast' zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok.

Podľa § 2 písm. a) bod 21. vyhlášky č. 24/2013 Z. z. ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny sa rozumie spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárnach.

Podľa § 2 písm. a) bod 28. vyhlášky č. 24/2013 Z. z. stavebnými časťami zariadení sústavy sa rozumie stavebné časti technologických zariadení sústavy potrebné na prevádzku sústavy.

Podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) v znení zákona č. 373/2012 Z. z. sa technologickou vlastnou spotrebou rozumie spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny.

Podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 v znení zákona č. 30/2013 Z. z. sa technologickou vlastnou spotrebou elektriny rozumie spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny.

Podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z. elektrinou pre vlastné využitie sa rozumie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny.

Údaje predložené spoločnosťou AGROSTAAR KB spol. s r.o. v oznámení poskytnutom úradu v zmysle povinnosti stanovenej v § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. kontrola overila na základe predložených dokladov spoločnosťou AGROSTAAR KB spol. s r.o. (faktúr, účtovnej evidencie) ako aj na základe fyzickej obhliadky zariadenia.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. technologickú vlastnú spotrebu elektriny vypočítala tak, že od množstva elektriny vyrobenej na svorkách generátora odpočítala elektrinu dodanú do distribučnej sústavy a spotrebu elektriny meranú dvoma prevodovými elektromermi umiestnenými v elektrických rozvádzačoch na stene objektu strojovne bioplynovej stanice, ktorú spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. nesprávne považuje za vlastnú spotrebu elektriny.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že spotrebiče elektriny napojené na meranie dvoma prevodovými elektromermi sú elektromotory a spotrebiče elektriny, ktoré spotrebúvajú elektrinu v zariadeniach, ktoré priamo súvisia z výrobou elektriny v bioplynovej stanici a to čerpadlá hnoja, krmny voz, chladenie plynu, miešadlá fermentora, ponomé miešadlá, dúchadlo bioplynu, generátory na výrobu elektriny, osvetlenie strojovne kogeneračnej jednotky, ventilátory, predohrev chladiacej kvapaliny.

Spotreba elektriny v týchto zariadeniach, ktorú spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. nesprávne považuje za ostatnú vlastnú spotrebu elektriny, a na ktorú si uplatňuje doplatok, je považovaná za technologickú vlastnú spotrebu elektriny v zmysle § 2 písm. v) nariadenia vlády č. 317/2007 Z. z., podľa § 2 písm. a) bod 36. vyhlášky č. 24/2013 Z. z. a podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.

Na základe tejto skutočnosti a na základe ďalších podkladov predložených úradu pri výkone kontroly, správne údaje, ktoré mali byť spoločnosťou AGROSTAAR KB spol. s r.o. uvedené v oznámení poskytnutom úradu v zmysle § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. sú QV výroba elektriny na svorkách generátora: MWh, QT technologická vlastná spotreba – vlastná spotreba pri výrobe elektriny v zariadení výrobcu elektriny: MWh, QVV elektrina pre vlastné využitie v MWh (vrátane QT): MWh, QDOP množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa

zákona o podpore OZE a VUKVET č. 309/2009 Z. z.: MWh, QE dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy: MWh.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. poskytla úradu v oznámení poskytnutom úradu v zmysle povinnosti stanovenej v § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. nepravdivé údaje, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z.

K uvedenému zisteniu podala vyjadrenie spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. listom zo dňa 14. 01. 2015, v ktorom uviedla, že za zariadenie výroby elektriny považuje kogeneračné jednotky s generátormi a ich kompletným príslušenstvom (chladenie, ventilácia strojovni, čerpadlá v strojovni, elektroventily, čidlá, atď.) v budove kogeneračných jednotiek. Spotrebu v tejto budove považovala spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. , ako technologickú vlastnú spotrebu elektriny. Na túto spotrebu doplatok nežiadala. V časti výroba bioplynu, ako fermentor 1, fermentor 2, krmný voz s dopravníkmi, koncový sklad vyhnitého substrátu s miešacími zariadeniami, ako i prečerpávacie zariadenie slúžia na výrobu bioplynu. Spotrebu v týchto zariadeniach eviduje spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. ako ostatnú vlastnú spotrebu elektriny. Na túto spotrebu spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. doplatok žiadala. Zákon č. 309/2009 Z. z. vždy hovorí len o zariadení na výrobu elektriny, nie je uvedené nič o miešaní, čerpaní a pod. čo sa týka výroby plynu, skladovania hosp. hnojív. Terminológia v jednotlivých zákonoch, vyhláškach a poriadkoch je podľa názoru spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. nekonkrétne a zmätočná. Keď je uvedené podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. že technologickou vlastnou spotrebou elektriny rozumie spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny. Z tejto definície spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. usúdila, že zariadením výrobcu elektriny je kogenerácia s generátorom a ich kompletným príslušenstvom (chladenie, čerpadlá, čidlá..) v budove kogeneračných jednotiek. Spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. utvrdilo v tomto názore aj to, že ak by bola pripojená na iný odberný bod (iná TS) pre technológiu miešania, čerpania a pod. pri výrobe bioplynu a skladovaní hosp. hnojív, tak by elektrinu na miešanie, kŕmenie a chladenie, skladovanie hosp. hnojív, nakupovala od iného subjektu, pripojeného v DS, napr. aj od takého, kt. vyrába energiu z OZE. A tomu výrobcovi by takisto patril doplatok za vyrobenú energiu, pretože energia je vyrobená z OZE. Zámerom spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. v žiadnom prípade nebolo uviesť nesprávne údaje, tobôž nie nepravdivé. Keby bol zákon konkrétny a mal výklad, napr. technologickou vlastnou spotrebou sa rozumie aj miešanie, čerpanie a pod. pri výrobe bioplynu a skladovaní hosp. hnojív, v tomto prípade by to bolo jasné.

Podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. sa zariadením výrobcu elektriny rozumie jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou.

Podľa § 9 ods. 5 vyhlášky úradu č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 221/2013 Z. z.“) sa cena elektriny zo spaľovania bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.

Platná legislatíva nerozdeľuje zariadenie výrobcu elektriny (v tomto prípade bioplynovú stanicu) na časť výroby bioplynu a časť výroby elektriny, ale zariadenie výrobcu elektriny berie ako jeden celok, obsahujúci všetky technologické časti (teda aj časť výroby bioplynu), bez ktorých by proces premeny energie obsiahnutej v biomase nebol možný, a taktiež bez všetkých týchto technologických častí by výrobca elektriny nemal nárok na podporu v zmysle vyššie uvedeného § 9 ods. 5 vyhlášky č. 221/2013 Z. z.

Podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 30/2013 Z. z. sa technologickou vlastnou spotrebou elektriny rozumie spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny.

Z uvedeného vyplýva, že spotreba výrobcu elektriny vo všetkých častiach zariadenia na výrobu elektriny, bez ktorých by proces výroby elektriny nebol možný (teda aj v časti na výrobu bioplynu) sa považuje za technologickú vlastnú spotrebu elektriny.

Argumentáciu, že ak by spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. využívala na technologickú vlastnú spotrebu vo svojom zariadení elektrinu dodanú od iného subjektu (ďalej len „dodávateľ“), ktorá by bola vyrobená z OZE a na tú by si dodávateľ tiež uplatňoval doplatok, úrad nenamieta. V tomto prípade sa však jedná o dodávku elektriny dodávateľom inému subjektu a nie technologickú vlastnú spotrebu dodávateľa vo vlastnom zariadení a uvedená argumentácia nemá vplyv na to, že si spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. nemohla uplatňovať doplatok na technologickú vlastnú spotrebu.

Spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. poskytla úradu nepravdivé údaje v oznámení zaslanom úradu podľa § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z, ktoré bolo úradu doručené elektronickou poštou dňa 14. 05. 2014 a opätovne dňa 26. 05. 2014, čím porušila povinnosť podľa § 29 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. a dopustila sa správneho deliktu podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 250/2012 Z. z.

Vyššie uvedený fakt, a to skutočnosť nesprávneho stanovenia ostatnej vlastnej spotreby elektriny spoločnosťou AGROSTAAR KB spol. s r.o. viedla k nesprávnemu uplatneniu doplatku za rok 2013 a za obdobie január – október roku 2014 u prevádzkovateľa distribučnej sústavy, nakoľko spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. si u prevádzkovateľa distribučnej sústavy uplatnila doplatok na nesprávne množstvo elektriny vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo spaľovania bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou v zariadení výrobcu elektriny BPS Kráľov Brod s celkovým inštalovaným výkonom 0,6 MW nachádzajúcom sa na adrese 925 41 Kráľov Brod, v katastrálnom území Kráľov Brod na pozemku s parcelou č. 1200/163, 1200/178, 1200/179, 1200/180, 1200/181, 1200/182, 1200/183, 1200/184.

Po preskúmaní všetkých podkladov súvisiacich s vykonanou kontrolou sa správny orgán stotožnil so zistením porušenia zákona preukázaného kontrolou. Správny orgán pri ukladaní pokuty spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. vo výške 500,- eur za porušenie povinnosti uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia, bol viazaný kritériami voľného hodnotenia dôkazov a správnej úvahy podľa § 36 ods. 7 zákona č. 250/2012 Z. z. Pri určovaní výšky uvedenej pokuty správny orgán zohľadnil spôsob, čas trvania a možný následok zisteného porušenia zákona.

Správny orgán posúdil zistené porušenie zákona ako chybu pri vykonávaní regulovanej činnosti v roku 2014. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty vzal do úvahy skutočnosť, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. je povinná dodržiavať všetky zákonom ustanovené povinnosti pri vykonávaní regulovanej činnosti, za dodržiavanie ktorých zodpovedá. V Zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly č. 146/2014 bolo spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. uložené opatrenie na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly a to vykonávať regulované činnosti v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. a zákonom č. 251/2012 Z. z. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty za preukázané porušenie zákona prihliadol na vyjadrenie spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Správny orgán pri ukladaní pokuty zohľadnil skutočnosť, že k spáchaniu správneho deliktu tak ako je vyjadrený vo výroku tohto rozhodnutia, došlo nespĺnením, respektíve nesprávnym splnením administratívnej povinnosti. Správny orgán rovnako prihliadol ku skutočnosti, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. bola v domnení, že neporušuje platné právne predpisy v oblasti regulácie v sieťových odvetviach a tiež skutočnosť, že k spáchaniu správneho deliktu podľa výroku tohto rozhodnutia konaním spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. došlo v dôsledku

nesprávneho vyloženia a pochopenia právnych predpisov. Rovnako správny orgán zohľadnil fakt, že je jednou zo základných povinností spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. poskytovať úradu pravdivé údaje, ktorá jej vyplýva z platnej právnej úpravy upravujúcej oblasť regulácie sieťových odvetví. Správny orgán pri rozhodovaní o výške uloženej pokuty prihliadol na skutočnosť, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. sa správneho deliktu uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia dopustila nesplnením administratívnej povinnosti, ako aj na skutočnosť, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. nebola zo strany úradu ešte sankcionovaná a ide o prvé porušenie zákona č. 250/2012 Z. z. zo strany spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o., ktorým nebola spôsobená škoda na strane žiadneho odberateľa elektriny. Na druhej strane správny orgán vzal do úvahy skutočnosť, že nesprávnym stanovením ostatnej vlastnej spotreby spoločnosťou AGROSTAAR KB spol. s r.o., si u prevádzkovateľa distribučnej sústavy uplatnila doplatok nesprávne a to na nesprávne množstvo vyrobenej elektriny. Správny orgán zohľadnil aj skutočnosť, že spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. prejavila ochotu napraviť protiprávny stav a dňa 27. 02. 2015 telefonicky kontaktovala úrad a priznala svoje pochybenie. Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností pristúpil správny orgán k uloženiu sankcie, pokuty, na spodnej hranici zákonom ustanovenej sadzby.

Správny orgán zohľadnil aj čas trvania zisteného protiprávneho stavu, ktorý trval odo dňa predloženia oznámenia v zmysle povinnosti stanovenej v § 27 ods. 2 písm. q) zákona č. 251/2012 Z. z. Po posúdení, zvážení a zohľadnení všetkých okolností týkajúcich sa spôsobu, trvania a možných následkov porušenia povinnosti, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Uloženú pokutu za porušenie zákona vo výške 500,- eur, ktorá je v dolnej hranici z možného uloženia pokuty, považuje správny orgán za primerane represívne a dostatočné preventívne opatrenie voči kontrolovanému subjektu.

Správny orgán listom č. 7265/2015/BA zo dňa 25. 02. 2015 oznámil spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o., že pred vydaním rozhodnutia má možnosť podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s podkladom pre rozhodnutie, so spôsobom jeho zistenia, vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o. sa v určenej lehote písomne nevyjadrila. Podklad, ktorý správny orgán použil pre vydanie rozhodnutia účastník konania prevzal dňa 26. 01. 2015. Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nepoužil podklady, ktoré by účastníkovi konania neboli známe.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor kontroly, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Anna Dobrovodská
riaditeľka odboru kontroly

Rozhodnutie sa doručí: AGROSTAAR KB spol. s r.o., Kráľov Brod 2, 925 41 Kráľov Brod