

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0165/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovaných pod číslom: **6190-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0151 - 1. zmena zo dňa 19.10.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0151 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Mestský bytový podnik Sered', spol. s r. o.**
IČO: **34 138 561** sídlo: **Legionárska ulica 1127, 926 01 Sered'**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 31,783 MW; z toho plynné palivo 30,405 MW;
obnoviteľné zdroje 1,378 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 30,1 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Rudolf Chatrnúch

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Róbert Áč

Doba začatia výkonu podnikania: 01.06.2006

Doba platnosti povolenia do: 01.01.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0151 - 1. zmena vydané dňa 19.10.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 31.10.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie geotermálneho vrtu a TR - v povolení č. 2006T 0151 - 1. zmena zo dňa 19.10.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 12. decembra 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK Plynová K1	Jesenského	Sereď	ZP	3,120	3 166
2.	BK Plynová K2	Komenského	Sereď	ZP	6,140	9 090
3.	BK Plynová K3	Pažitná	Sereď	ZP	4,395	9 495
4.	BK Plynová K4	Vonkajší rad	Sereď	ZP	6,150	9 308
5.	BK Plynová K5	Mlynárska	Sereď	ZP	8,700	11 889
6.	BK Plynová K9	J. Fándlyho	Sereď	ZP	1,900	3 232
7.	Geotermálny vrt - výmenník tepla	Mlynárska K5	Sereď	OEZ	0,603	1 992
	Geotermálny vrt - kogeneračná jednotka				0,249	448
	Geotermálny vrt - tepelné čerpadlo + výmenník				0,526	864
Spolu :					31,783	49 484

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR z K1	Jesenského	Sereď	TV	0,32	0,945	3,0
2.	TR z K2	Komenského	Sereď	TV	0,32	1,445	6,0
3.	TR z K3	Pažitná	Sereď	TV	0,42	1,000	4,0
4.	TR z K4	Vonkajší rad	Sereď	TV	0,42	1,000	6,0
5.	TR z K5	Mlynárska	Sereď	TV	0,42	1,100	8,0
6.	TR z K9	J. Fándlyho	Sereď	TV	0,30	0,650	2,0
7.	TR z geotermálneho vrtu	Mlynárska	Sereď	TV	0,40	0,400	1,1
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		42 611	Počet odberných miest:		Spolu:	6,540	