



ODBOR OPRAVNENÍ

Číslo: 0109/2023/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **7032-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0299 - 6. zmena zo 04.09.2023 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0299 - 7. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.**

IČO: 34 112 502

sídlo: M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 8,675 MW; z toho plynné palivo 7,06 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 29,3 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Attila Györfy DiS

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0299 - 6. zmena vydané 04.09.2023 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 08.11.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení - doplnenie SR MsÚ Veľký Meder - v povolení č. 2006T 0299 - 6. zmena zo 04.09.2023. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 22. novembra 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0299 - 7. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK - Stred I., Želiarska 29, Veľký Meder	ZP	6,900	3 100
2	BK - Stred I., Želiarska 29, Veľký Meder	GTV	1,500	7 100
3	BK - Poliklinika, Poľovnícka 41, Veľký Meder	ZP	0,160	60
4	BK - Poliklinika, Poľovnícka 41, Veľký Meder	GTV	0,115	200

Inštalovaný výkon spolu: 8,675 MW

Ročná výroba spolu: 10 460 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z geotermálneho zdroja BK - Stred I., Želiarska 29, parc. č. 51/159, Veľký Meder	GTV	0,1	0,05	1,5
2	SR z BK - Stred I. do OST Stred II., Kúpeľná, B. Bartóka, Ružová, Veľký Meder	TV	0,3	0,90	3,9
3	TR z BK - Stred I., Želiarska 29, sídl. M. Corvina, Veľký Meder	TV	0,3	0,95	8,0
4	TR z OST Stred II., Ružová 6, sídl. Komárňanská, Ružová, Veľký Meder	TV	0,3	0,67	14,0
5	PR z geotermálneho zdroja BK - Poliklinika, Poľovnícka 41, Veľký Meder	GTV	0,1	1,30	1,5
6	SR MsÚ Veľký Meder, Komárňanská, Železničná, Veľký Meder	TV	0,3	0,30	0,4

Ročná dodávka tepla spolu: 10 460 MWh

Počet odberných miest: 37

Celková dĺžka rozvodov: 4,17 km