

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1753-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0065 zo dňa 06.12.2005 a vydáva

povolenie č. 2005T 0065 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Hriňovská energetická, s.r.o.**
IČO: **36 038 822** sídlo: **Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 20,7 MW; z toho hnedé uhlie 5,8 MW,
plynné palivo 10,0 MW,
obnoviteľné zdroje 4,9 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 32 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ladislav Lipták

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Mgr. Ivan Ďuďák

Doba začatia výkonu podnikania: 01.11.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.11.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0065 vydané dňa 06.12.2005 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 29.05.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny technických zariadení v povolení č. 2005T 0065 zo dňa 06.12.2005. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 20. júna 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Partizánska cesta 1465	Hriňová	ZP	10,00	3 781
				HU	5,80	12 520
				Drevo	1,90	36 000
2.	CZT	Okružná 42/9	Revúca	Drevo	3,00	42 780
Spolu :					20,70	95 081

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST 1	Školská 2564	Hriňová	TV	0,4		5
2.	OST 2	Partizánska 2565	Hriňová	TV	0,4		3
3.	OST 3	Lúčna 2565	Hriňová	TV	0,4		3
4.	PR z CZT	Partizánska 1465	Hriňová	HV	0,7	6,532	10
5.	SR z OST 1	Školská 2564	Hriňová	TV	0,4	2,450	5
6.	SR z OST 2	Partizánska 2565	Hriňová	TV	0,4	0,848	3
7.	SR z OST 3	Lúčna 2565	Hriňová	TV	0,4	0,236	3
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		95 081			Spolu:	10,066	