

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0153/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4460-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0314 – 2. zmena zo dňa 05.11.2008 a vydáva

povolenie č. 2006T 0314 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTES, s.r.o.**
IČO: **31 596 908** sídlo: **Bottova 1, 962 12 Detva**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 34,122 MW; z toho plynne palivo 34,122 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 5,2768 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Stanislav Šichta

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Stanislav Šichta

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0314 – 2. zmena vydané dňa 05.11.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 16.11.2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vypustenie DK Štúrova 45, Detva – zmeny štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0314 – 2. zmena zo dňa 05.11.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 04. januára 2010

Ing. Mária Marková
riadiťka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT K1	M.R.Štefánika č. 1	Detva	ZP	11,640	17 518
2.	CZT K2	M.R.Štefánika č. 56	Detva	ZP	14,220	14 300
3.	BK K4	Dolinky	Detva	ZP	3,120	3 196
4.	BK K6	Námestie mieru	Detva	ZP	4,870	3 737
5.	DK Jilemnického 1	Jilemnického č. 1	Detva	ZP	0,172	194
6.	DK Jilemnického 3	Jilemnického č. 3	Detva	ZP	0,100	206
Spolu :					34,122	39 151

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT K1	M. R. Štefánika č. 1	Detva	HV	0,50	8,190	1,73880
2.	OST Polícia	Záhradná č. 10	Detva	TV	0,20		0,01480
3.	OST Okresný úrad	Záhradná č. 12	Detva	TV	0,20		0,01080
4.	OST T16/A,B,C	Pionierska č. 1	Detva	TV	0,20		0,11260
5.	OST T16/E	Štúrova č. 3	Detva	TV	0,20		0,02040
6.	OST P1	Obrancov mieru č. 6	Detva	TV	0,20		0,04790
7.	OST P2	Obrancov mieru č. 14	Detva	TV	0,20		0,05090
8.	OST P3	Obrancov mieru č. 22	Detva	TV	0,20		0,05100
9.	OST P4	Obrancov mieru č. 30	Detva	TV	0,20		0,05820
10.	OST P5	Obrancov mieru č. 36	Detva	TV	0,20		0,03600
11.	OST P6	M. R. Štefánika č. 41	Detva	TV	0,20		0,04130
12.	OST P7	M. R. Štefánika č.33	Detva	TV	0,20		0,03900
13.	OST P8	M. R. Štefánika č. 25	Detva	TV	0,20		0,04320
14.	OST P9	M. R. Štefánika č. 17	Detva	TV	0,20		0,04090
15.	OST P10	M. R. Štefánika č. 8	Detva	TV	0,20		0,05930
16.	OST P11	M. R. Štefánika č. 16	Detva	TV	0,20		0,07080
17.	OST P12	M. R. Štefánika č. 24	Detva	TV	0,20		0,06430
18.	OST P13	M. R. Štefánika č. 32	Detva	TV	0,20		0,05330
19.	OST SBD	Obrancov mieru	Detva	HV	0,50		0,26250
20.	SR z OST SBD	Obrancov mieru	Detva	TV	0,35	1,972	0,26250
21.	OST PPS	M. R. Štefánika	Detva	HV	0,50		0,19260
22.	SR z OST PPS	M. R. Štefánika	Detva	TV	0,35	0,709	0,19260
23.	PR z CZT K2	M. R. Štefánika	Detva	TV	0,40	4,640	1,48870
24.	OST A1	M. R. Štefánika č. 53	Detva	TV	0,40		0,02310
25.	OST A	M. R. Štefánika č. 47	Detva	TV	0,40		0,03810

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST B	M. R. Štefánika č. 50	Detva	TV	0,40		0,05040
27.	OST B1	M. R. Štefánika č. 58	Detva	TV	0,40		0,02220
28.	OST B2	M. R. Štefánika č. 60	Detva	TV	0,40		0,02470
29.	OST B3	M. R. Štefánika č. 62	Detva	TV	0,40		0,02310
30.	OST V. MŠ	M. R. Štefánika	Detva	TV	0,40		0,02760
31.	OST C	A. Hlinku č. 16	Detva	TV	0,40		0,05640
32.	OST D	A.Hlinku č. 14	Detva	TV	0,40		0,05010
33.	OST E	A. Hlinku č. 11	Detva	TV	0,40		0,05300
34.	OST F	A. Hlinku č. 8	Detva	TV	0,40		0,07570
35.	OST F	A. Hlinku č. 5	Detva	TV	0,40		0,06540
36.	OST S1	Novosady č. 14	Detva	TV	0,40		0,04570
37.	OST S2	Novosady č. 18	Detva	TV	0,40		0,04550
38.	OST S3	Novosady č. 13	Detva	TV	0,40		0,04420
39.	OST S4	Novosady č. 5	Detva	TV	0,40		0,07840
40.	OST S	Novosady č. 4	Detva	TV	0,40		0,05670
41.	OST S11	A. Bernoláka č. 11	Detva	TV	0,40		0,01253
42.	OST ZP1	A. Bernoláka	Detva	TV	0,40		0,43989
43.	SRz OST ZP1	A. Bernoláka	Detva	TV	0,40	2,072	0,43989
44.	OST ZP2	Vimperská	Detva	TV	0,40		0,23774
45.	SR z OST ZP2	Vimperská	Detva	TV	0,40	0,581	0,23774
46.	OST T20	Štúrova č. 64	Detva	HV	0,50		0,12810
47.	SR z OST T20	Štúrova č. 64	Detva	TV	0,30	1,814	0,12810
48.	OST T20/9	Štúrova č. 29	Detva	TV	0,30		0,02381
49.	OST Telocvična SOU	Štúrova	Detva	HV	0,50		0,04477
50.	SR z OST Telocvična SOU	Štúrova	Detva	TV	0,30	0,425	0,02220

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST Jedáleň SOU	Štúrova	Detva	TV	0,50		0,00983
52.	OST Internát č. 1	Štúrova	Detva	TV	0,50		0,00000
53.	OST Internát č. 2	Štúrova	Detva	TV	0,50		0,03425
54.	OST Internát č. 3	Štúrova	Detva	TV	0,50		0,00000
55.	OST Úrad práce	Štúrova č. 35	Detva	TV	0,30		0,01948
56.	OST Dielne SOU	Štúrova	Detva	TV	0,30		0,13486
57.	TR z BK K4	Dolinky	Detva	TV	0,35	0,742	0,35119
58.	OST Nová bytovka Dolinky	Dolinky	Detva	TV	0,35		0,04202
59.	TR z BK K6	Námestie mieru	Detva	TV	0,35	0,300	0,41529
Ročná dodávka tepla spolu [MWh] :		34 703			Spolu :	26,337	