

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0141/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4909-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0305 - 1. zmena zo dňa 08.01.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0305 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **COM-therm, spol. s r.o.**
IČO: **36 525 782** sídlo: **Miletičova 55, 821 09 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 88,102 MW; z toho plynne palivo 88,102 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 88,102 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Július Lukovics

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Lajos Csonka

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0305 - 1. zmena vydané dňa 08.01.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 31.08.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny sídla spoločnosti v povolení č. 2006T 0305 - 1. zmena zo dňa 08.01.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 05. septembra 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0305 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CTZ 7/3	Palatínova 46	945 01 Komárno	ZP	34,890	97 134
2.	CTZ V	ul. Práce	945 01 Komárno	ZP	16,100	
3.	CTZ 7/1	ul. R. Seressa	945 01 Komárno	ZP	11,600	
4.	BK - Bauring	ul. Hviezdoslavova	945 01 Komárno	ZP	6,480	6 874
5.	BK -SA IV	Hradná 7	945 01 Komárno	ZP	1,340	1 097
6.	BK -Záhradnícka	Záhradnícka 7	945 01 Komárno	ZP	0,891	983
7.	BK - 1/13	ul. Sústružnícka	945 01 Komárno	ZP	1,950	1 808
8.	DK -1/14	ul. Priateľstva 17	945 01 Komárno	ZP	0,920	559
9.	BK -1/17	ul. E. B. Lukáča	945 01 Komárno	ZP	0,920	865
10.	DK - 2/19	ul. Zváračská 17	945 01 Komárno	ZP	0,920	246
11.	BK - 2/20	ul. Dvorská 12	945 01 Komárno	ZP	0,500	480
12.	BK - 2/21	ul. Budovateľská 51	945 01 Komárno	ZP	0,920	918
13.	BK - 2/22	ul. Dvorská 7	945 01 Komárno	ZP	1,090	917
14.	BK - 2/23	ul. Odborárov 56	945 01 Komárno	ZP	0,920	1 030
15.	BK - 2/25	ul. Budovateľská 33	945 01 Komárno	ZP	0,920	995
16.	BK - 2/26	ul. Budovateľská 5	945 01 Komárno	ZP	0,575	536
17.	BK - 2/29	ul. Budovateľská 23	945 01 Komárno	ZP	0,920	985
18.	BK - 2/33	ul. Budovateľská 18	945 01 Komárno	ZP	1,800	1 191
19.	BK - 2/36	Budovateľská 46	945 01 Komárno	ZP	1,800	1 065
20.	DK - Rektorát UJS	Roľníckej školy 1519	945 01 Komárno	ZP	0,280	251
21.	DK - Študentský domov Čajka	Roľníckej školy 1520	945 01 Komárno	ZP	0,500	877
22.	DK - UJS "Jedáleň"	ul. Hradná 2	945 01 Komárno	ZP	0,560	671
23.	DK - UJS "Tabaková"	ul. Hradná 21	945 01 Komárno	ZP	0,340	358
24.	DK - UJS "Lehár"	Dunajské nábrežie 13	945 01 Komárno	ZP	0,139	83
25.	DK - UJS "Telocvičňa"	ul. Hradná 2	945 01 Komárno	ZP	0,300	149
26.	DK ŠD Danubius	Dunajské nábrežie 12	945 01 Komárno	ZP	0,111	176
27.	DK Rektorát	Elektrárenskú cestu	945 01 Komárno	ZP	0,416	528
Spolu :					88,102	120 775

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0305 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR - CTZ (7/3,V,7/1)	Palatínova	945 01 Komárno	HV	0,70	10,360	62,59
2.	OST 3	ul. Mederčská	94501 Komárno	HV			
3.	SR - OST 3	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV	0,27	0,800	
4.	OST 4/1	ul. Damjanichova	945 01 Komárno	HV			
5.	SR-OST 4/1	ul. Damjanichova	945 01 Komárno	HV	0,31	1,200	
6.	OST 4/2	ul. Rákócziho	945 01 Komárno	HV			
7.	SR-OST 4/2	ul. Rákócziho	945 01 Komárno	HV	0,32	0,600	
8.	OST V	ul. Práce	945 01 Komárno	HV			
9.	SR-OST V	ul. Práce	945 01 Komárno	HV	0,70	0,900	
10.	OST 6/1	ul. Komenského	945 01 Komárno	HV			
11.	SR-OST 6/1	ul. Komenského	945 01 Komárno	HV	0,30	0,700	
12.	OST 6/2	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV			
13.	SR-OST 6/2	ul. Mederčská	945 01 Komárno	HV	0,30	0,900	
14.	OST Váh	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV			
15.	SR-OST Váh	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV	0,29	1,000	
16.	OST Vn. Okružná	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV			
17.	SR-OST Vn. Okružná	ul. Vnútoraná okružná	945 01 Komárno	HV	0,36	0,200	
18.	OST Bastý I	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV			
19.	SR-OST Bastý I	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV	0,37	1,000	
20.	OST Bastý II	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV			
21.	SR-OST Bastý II	ul. Selyeho	945 01 Komárno	HV	0,37	0,300	
22.	OST R2	ul. Vodná	945 01 Komárno	HV	0,30	0,000	
23.	OST M.R.Štefánika	nám. M. R. Štefánika	945 01 Komárno	HV	0,20	0,000	
24.	OST 7/1	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV			
25.	SR-OST 7/1	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV	0,29	0,960	

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0305 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 7/2	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV			
27.	SR-OST 7/2	ul. Seressa	945 01 Komárno	HV	0,40	1,250	
28.	OST 7/3-1	ul. Svatojánska	945 01 Komárno	HV			
29.	SR-OST 7/3-1	ul. Svatojánska	945 01 Komárno	HV	0,32	1,100	
30.	OST 7/3-2	ul. Hrnčiarska	945 01 Komárno	HV			
31.	SR-OST 7/3-2	ul. Hrnčiarska	945 01 Komárno	HV	0,40	1,100	
32.	OST 7/3-3	ul. Biskupa Király	945 01 Komárno	HV			
33.	SR-OST 7/3-3	ul. Biskupa Király	945 01 Komárno	HV	0,40	1,300	
34.	OST 7/3-4	ul. Bubnová	945 01 Komárno	HV			
35.	SR-OST 7/3-4	ul. Bubnová	945 01 Komárno	HV	0,30	0,400	
36.	OST 7/3-5	ul. Eötvösa	945 01 Komárno	HV			
37.	SR-OST 7/3-5	ul. Eötvösa	945 01 Komárno	HV	0,33	0,500	
38.	SR z BK 1/13	Sústružnícka ul. Č. 7	945 01 Komárno	HV	0,20	0,555	1,95
39.	SR z BK 1/17	ul. E. B. Lukáča	945 01 Komárno	HV	0,20	0,400	0,92
40.	SR z BK II/20	ul. Dvorská 12	945 01 Komárno	HV	0,20	0,110	0,50
41.	SR z BK II/21	ul. Budovateľská 51	945 01 Komárno	HV	0,20	0,200	0,92
42.	SR z BK II/22	u. Dvorská 7	945 01 Komárno	HV	0,20	0,200	1,09
43.	SR z BK 2/23	ul. Odborárov 56	945 01 Komárno	HV	0,20	0,140	0,92
44.	SR z BK 2/25	Budovateľská 33	945 01 Komárno	HV	0,20	0,160	0,92
45.	SR z BK 2/26	Budovateľská 5	945 01 Komárno	HV	0,20	0,100	0,58
46.	SR z BK 2/29	Budovateľská 23	945 01 Komárno	HV	0,20	0,160	0,92
47.	SR z BK 2/33	Budovateľská 18	945 01 Komárno	HV	0,13	0,400	1,80
48.	SR z BK 2/36	Budovateľská 46	945 01 Komárno	HV	0,17	0,120	1,80
49.	SR z BK SA IV	Hradná č. 7	945 01 Komárno	HV	0,30	0,195	1,34
50.	SR z BK "Záhradnícka"	ul. Záhradnícka	945 01 Komárno	HV	0,20	0,300	0,89
51.	SR z BK Bauring	ul. Hviezdoslavova	946 01 Komárno	HV	0,30	0,500	6,48
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		114 771			Spolu:	28,110	