



Číslo: 0115/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **1959-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2024T 0655 z 19.09.2024 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2024T 0655 - 1. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **EIH, s. r. o.**

IČO: **55 134 025**

sídlo: **Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 7,446 MW
z toho plynné palivo 2,646 MW, z elektriny 4,8 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 7,446 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Jozef Ibl

Doba začatia výkonu podnikania: 04.10.2024

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2024T 0655 vydané 19.09.2024 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 13.03.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny - doplnenie KGJ 2 a KGJ 3, doplnenie TR – v povolení č. 2024T 0655 z 19.09.2024. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 19. júna 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2024T 0655 - 1. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	ZEF Elektrokotol Cígel' EKC1, Baňa Cígel', Sebedražie	E	1,200	500	EIH, s. r. o. Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza IČO: 55 134 025
2	ZEF Elektrokotol Cígel' EKC2, Baňa Cígel', Sebedražie	E	1,200	500	
3	ZEF Elektrokotol Cígel' EKC3, Baňa Cígel', Sebedražie	E	1,200	500	
4	ZEF Elektrokotol Cígel' EKC4, Baňa Cígel', Sebedražie	E	1,200	500	
5	ZEF KGJ 2, Baňa Cígel', Sebedražie	ZP	1,323	6 830	
6	ZEF KGJ 3, Baňa Cígel', Sebedražie	ZP	1,323	6 830	

Inštalovaný výkon spolu: 7,446 MW

Ročná výroba spolu: 15 660 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR, Baňa Cígel', Sebedražie	HV	1,6	0,013	4,800	EIH, s. r. o. Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza IČO: 55 134 025
2	TR, Baňa Cígel', Sebedražie	HV	1,6	0,014	1,323	
3	TR, Baňa Cígel', Sebedražie	HV	1,6	0,019	1,323	

Ročná dodávka tepla spolu: 15 659 MWh

Počet odberných miest: 1

Celková dĺžka rozvodov: 0,046 km