

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0016/2019/E-EU

Bratislava 02.04.2019

Číslo spisu: 1792-2019-BA

3601-2018-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Sekcia ekonomiky a vecnej regulácie ako orgán príslušný na konanie podľa článku 6. ods. 3 písm. d) bodu ix) Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu a § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci schválenia **návrhu všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav obsiahnutom v dokumente „Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“**

rozhodol

podľa článku 176. ods. 1 a článku 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej sústavy a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 **s c h v a ľ u j e** návrh prevádzkových dohôd pre synchrónne oblasti, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúcich sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.

Odôvodnenie

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS, a.s.“ alebo „účastník konania“) v súlade s článkom 118 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485,

ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (ďalej len „nariadenie SOGL“) doručila 13.09.2018 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „Úrad“) list s názvom „Predloženie návrhu prevádzkových dohôd pre synchronne oblasti“, ktorý obsahoval prílohu „Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy“ (ďalej len „návrh“). Predmetný list bol zaevidovaný pod podacím číslom 31537/2018/BA.

V tomto liste spoločnosť SEPS, a.s. uviedla, že v súlade s článkom 118 nariadenia SO GL posla na schválenie tri spoločné návrhy metodík a pravidiel, ktoré boli schválené prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) regiónu Kontinentálna Európa. Predkladané dokumenty sú súčasťou tzv. rámcovej dohody SAFA (Synchronous Area Framework Agreement), ktorá má nahradiť prevádzkovú príručku združenia prevádzkovateľov prenosových sústav v elektrine (ďalej len „združenie ENTSO-E“).

Predmetný návrh konzultovali PPS regiónu kontinentálnej Európy prostredníctvom združenia ENTSO-E a to počas jedného mesiaca od 30.03.2018 do 03.05.2018 v súlade s článkom 11 nariadenia SO GL. Návrh bol doručený poslednému regulačnému úradu (ďalej len „NRÚ“) v synchronnej oblasti kontinentálnej Európy 02.10.2018, a preto NRÚ musia svoje národné rozhodnutia vydať do 02.04.2019 v zmysle článku 6 ods. 7 nariadenia SO GL. Cieľom návrhu na výmenu a zdieľanie rezerv na zachovanie frekvencie (ďalej len „FRR“) je stanoviť limity súm pre výmenu a zdieľanie FRR medzi synchronnou oblasťou kontinentálnej Európy a ostatnými susednými synchronnými oblasťami.

V prípade výmeny FRR PPS, ktoré prijímajú rezervu bloku LFC zapojeného do výmeny aFRR a mFRR medzi synchronnými oblasťami, kde synchronna oblasť kontinentálnej Európy je synchronnou oblasťou prijímajúcou rezervu, PPS musia zabezpečiť aspoň 50% z celkovej kombinovanej FRR. Kapacita vyplývajúca z pravidiel FRR pre dimenzovanie podľa článku 157 nariadenia SO GL a pred akýmkoľvek znížením v dôsledku zdieľania aFRR a mFRR v zmysle článku 157 ods. 2 nariadenia SO GL zostáva v rámci svojho bloku LFC. Tento limit je rovnaký ako limit platný pre výmenu FRR medzi blokmi LFC v rámci synchronnej oblasti kontinentálnej Európy.

Pre zdieľanie FRR sa uplatňujú ustanovenia článku 157 ods. 2 písm. j) a k) nariadenia SO GL obzvlášť v prípade, ak je kontinentálna Európa synchronnou oblasťou prijímajúcou rezervu, zníženie kapacity FRR bloku LFC v dôsledku zdieľania nesmie byť vyššie ako rozdiel medzi referenčnou hodnotou dimenzovania FRR a kapacitou FRR potrebnou na pokrytie nerovnováhy v bloku LFC v 99% času trvania. Okrem toho zníženie kladnej kapacity FRR nesmie prekročiť 30% veľkosti incidentu s pozitívnym referenčným dimenzovaním. Ak je kontinentálna Európa rezervnou synchronnou oblasťou, nie sú stanovené žiadne limity.

Návrh obsahuje navrhované časové rámce na jeho vykonávanie a opis jeho očakávaného vplyvu na ciele nariadenia SO GL v súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia SO GL.

Návrh sa vykoná do jedného mesiaca od schválenia NRÚ a stane sa súčasťou širšej operatívnej dohody o synchronnej oblasti, ktorú majú PPS podpísať v súlade s článkom 118 ods. 2 nariadenia SO GL.

Podľa článku 176 ods. 1 a článku 177 ods. 1 nariadenia SO GL sa od PPS vyžaduje, aby vypracovali vhodné metodiky na určenie limitov na výmenu a zdieľanie FRR. Návrh PPS nezahŕňa vhodné metodiky, ale jednoducho stanovuje limity pre výmenu a zdieľanie, pričom odkazuje na osobitné ustanovenia, ktoré sú už zahrnuté v nariadení SO GL (pre zdieľanie FRR) a limity, ktoré sa už uplatňujú na bloky LFC v rámci kontinentálnej Európy (pre výmenu FRR).

Z právneho hľadiska je na dosiahnutie úplného súladu s ustanoveniami nariadenia SO GL potrebný vývoj vhodných metodík na stanovenie limitov výmeny a zdieľania FRR. NRÚ sa však domnievajú, že:

a) PPS vo svojej vysvetľujúcej poznámke objasňujú, že nemajú v úmysle ani nevidia potrebu realizovať proces výmeny alebo spoločného využívania FFR pred zavedením vyrovnávacích platforiem vykonávajúcich cezhraničnú aktiváciu aFRR a mFRR v súlade s článkami 20 a 21 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa ustanovuje usmernenie o vyrovnávaní elektriny (ďalej len „nariadenie EB GL“);

b) limity pre výmenu a zdieľanie FRR by mali byť založené na riadnom bezpečnostnom hodnotení výkonnosti systému z hľadiska regulácie frekvencie a schopnosti vyrovnávať sa s rôznymi nerovnováhami PPS vysvetľujú, že na to, aby sa takéto posúdenie mohlo vykonať, sa budú musieť vypracovať príslušné požiadavky a zodpovedajúci proces oznamovania medzi PPS, ako aj postupy na rezervovanie cezhraničných kapacít; okrem toho vzhľadom na cieľové parametre frekvenčnej kvality by mohli byť potrebné dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o obmedzené množstvá mFRR, z tohto dôvodu PPS objasňujú, že takéto posúdenie bezpečnosti nemôžu vykonať ani v tejto fáze, ani v dvoch mesiacoch (v prípade obdržania žiadosti o zmenu a doplnenie je v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia SO GL), pretože uvedené aktivity neboli ukončené;

c) limity stanovené súčasným návrhom (a odkazujúce na nariadenie SO GL) sa považujú za prijateľné pre prechodné obdobie až do ukončenia príslušných metodík.

Z týchto dôvodov môžu NRÚ schváliť návrh na výmenu a zdieľanie FRR, ktorý predložili PPS, bez toho, aby v tomto štádiu vydali žiadosť o zmenu a doplnenie v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia SO GL.

NRÚ vysvetľujú, že PPS vypracujú vhodné metodiky pre stanovenie limitov na výmenu FRR medzi kontinentálnou Európou a priľahlými synchronnými oblasťami. Tieto metodiky musia brať do úvahy nielen výsledky hodnotenia bezpečnosti, ale aj ustanovenia obsiahnuté v implementačných rámcoch, ktoré sa týkali zriadenia platforiem vykonávajúcich cezhraničnú aktiváciu aFRR (projekt Picasso) a mFRR (projekt Mari), ktoré v súčasnosti posudzujú príslušné NRÚ. Z tohto dôvodu NRÚ očakávajú, že PPS predložia metodiky na stanovenie limitov na výmenu a zdieľanie FRR do štyroch mesiacov po schválení vyššie uvedených rámcov.

NRÚ vzájomne úzko spolupracovali a koordinovali svoje činnosti počas konzultácie návrhu s cieľom dosiahnuť dohodu, tak že schvaľujú návrhy na výmenu a zdieľanie FRR predložené PPS kontinentálnej Európy podľa článku 176 ods. 1 a článku 177 ods. 1. NRÚ musia prijať svoje vnútroštátne rozhodnutia na základe tejto dohody do 02.04.2019.

Od PPS sa však vyžaduje, aby vypracovali vhodné metodiky na stanovenie limitov pre výmenu FRR a zdieľanie medzi synchronnými oblasťami na základe výsledkov riadneho posúdenia

bezpečnosti a vypracovania súvisiacich požiadaviek. Zmenené a doplnené metodiky sa predložia NRÚ do 4 mesiacov od schválenia implementácie platforiem pre cezhraničnú aktiváciu aFRR a mFRR podľa článkov 20 a 21 nariadenia EB GL. Ak PPS nespĺnia uvedený termín, NRÚ prehodnotia túto otázku a zvážia formálne zašlú žiadosť o zmenu návrhu PPS.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce z nariadenia SO GL a zo správneho poriadku posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 1792-2019-BA, v ktorom je vložený spis č. 3601-2018-BA a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Všetky zmeny sú zapracované v dokumente, ktorý je prílohou výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha k výroku rozhodnutia:

- schválené znenie dokumentu Návrh všetkých PPS v synchronnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchronnými oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (6 strán A4)

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26