

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **255-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 – 2. zmena zo dňa 01.03.2007 a vydáva

povolenie č. 2005T 0044 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 107,39 MW; z toho plynné palivo 107,39 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 107,207 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Štefan Tóth
Kurt Caspari, Mag.

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 – 2. zmena vydané dňa 01.03.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny technického popisu v prílohe č. 2 v povolení č. 2005T 0044 – 2. zmena zo dňa 01.03.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 30. januára 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta	Nové Zámky	ZP	86,73	456 716
2.	CZT - Kotelňa Nábrežie I	Nábrežná 57	Nové Zámky	ZP	9,32	38 092
3.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1	T.Vansovej	Nové Zámky	ZP	4,60	16 249
4.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2	S.H.Vajanského	Nové Zámky	ZP	4,57	27 325
5.	BK - Kotelňa Petőfiho +CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	ZP	1,38	7 039
6.	DK - Kotelňa M.R.Štefánika 13	M.R.Štefánika 13	Nové Zámky	ZP	0,10	462
7.	DK - Kotelňa Stánok služieb	M.R.Štefánika 10	Nové Zámky	ZP	0,22	795
8.	DK - Kotelňa Murgašova	Murgašova 65	Nové Zámky	ZP	0,19	851
9.	CZT - Kotelňa NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	ZP	0,11	68
10.	DK - Kotelňa K lomu	K lomu 1, 3	Bratislava - Staré mesto	ZP	0,18	1 172
Spolu :					107,39	548 769

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta	Nové Zámky	HV	0,6		1,28
2.	OST - POS - 1	Cyrilometódska 13	Nové Zámky	HV	0,6		2,81
3.	OST - POS - 2	Bratislavská 1	Nové Zámky	HV	0,6		3,01
4.	OST - POS - 3	Nám. Republiky 2A (VOSR)	Nové Zámky	HV	0,6		3,16
5.	OST - POS - 4	Cyrilometódska 5	Nové Zámky	HV	0,6		2,37
6.	OST - POS - 5	SNP 9	Nové Zámky	HV	0,6		4,37
7.	OST - POS - 6	Kapisztóryho 42	Nové Zámky	HV	0,6		4,77
8.	OST - POS - 7	Gogoľova 17	Nové Zámky	HV	0,6		1,02
9.	OST - Bašty II	T.G.Masaryka 3 (Kpt.Nálepku)	Nové Zámky	HV	0,6		6,34
10.	OST - NIII/VS-1	Bethlena 74 (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6		3,41
11.	OST - NIII/VS-2	Jánošíkova (Jazdecká)	Nové Zámky	HV	0,6		3,35
12.	OST - NIII/VS-3	Bethlena (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6		0,32
13.	OST - Juh II/OS-3	T.Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6		3,75
14.	OST - Juh II/OS-4	Jazdecká	Nové Zámky	HV	0,6		1,79
15.	OST - Juh III/OS-5	Tatranská	Nové Zámky	HV	0,6		2,73
16.	OST - Juh III/OS-6	S.H.Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6		1,78
17.	OST - Nábřežie II	Nábřežná 44A	Nové Zámky	HV	0,6		7,77
18.	OST - ZŠ Mostná	Mostná 3	Nové Zámky	HV	0,6		0,66
19.	OST - Kino MIER	Kapisztóryho	Nové Zámky	HV	0,6		0,23
20.	OST - ZŠ Hradná	Hradná 22	Nové Zámky	HV	0,6		0,50
21.	OST - NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	HV	0,6		1,32
22.	OST - Polyfunkčný dom	Podzámska	Nové Zámky	HV	0,6		0,15
23.	OST - ZŠ Nábřežná	Nábřežná 95	Nové Zámky	HV	0,6		1,00
24.	OST - Bytový dom	Podzámska 1	Nové Zámky	HV	0,6		0,11
25.	OST - Kotelňa Nábřežie I	Nábřežná 57	Nové Zámky	HV	0,6		7,37

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST - Kotelňa Juh I/VS-1	T.Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6		2,35
27.	OST - Kotelňa Juh I/VS-2	S.H.Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6		3,71
28.	OST - Kotelňa Petőfiho + CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	HV	0,6		1,60
29.	TR - Tepelný rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
30.	SR - Sekundárny rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	13,995	70,19
31.	PR - Primárny rozvod		Nové Zámky	HV	1,2	11,161	86,73
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		433 821			Spolu:	25,32	