

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0026/2019/E-EU
Číslo spisu: 4318-2019-BA

Bratislava 04. 12. 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 z 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy v spojení s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0004/2019/E-EU zo dňa 06. 03. 2019, ktorým úrad schválil dokument „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388“

rozhodol

podľa článku 6 ods. 4 a 6 ods. 7 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 z 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy a § 17 ods. 2 písm. g) a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 **mení** rozhodnutie č. 0004/2019/E-EU zo dňa 06. 03. 2019 o schválení dokumentu „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“. Schválené znenie je prílohou výrokovvej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.

Odôvodnenie:

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „spoločnosť SEPS, a. s.“) zaslala v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1388 z 17. augusta 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (ďalej len „nariadenia č. 2016/1388“) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) písomný návrh všeobecne platných požiadaviek, stanovených podľa nariadenia č. 2016/1388 s názvom „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“ (ďalej len „pôvodný návrh“). Pôvodný návrh bol schválený rozhodnutím č. 0004/2019/E-EU zo dňa 06. 03. 2019.

Spoločnosť SEPS, a. s. zaslala v súlade s článkom 6 ods. 4 a článkom 6 ods. 7 nariadenia č. 2016/1388 žiadosť o zmenu pôvodného návrhu, ktorého upravené znenie dokumentu „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“ (ďalej len „návrh“) tvorilo prílohu listu zaevidovaného pod podacím č. 41117/2019/BA.

Spoločnosť SEPS, a. s. v predložennom liste uvádza, že v pôvodnom návrhu umožnila dodávať jalový výkon v mieste pripojenia nového odberného zariadenia do prenosovej sústavy alebo novej distribučnej sústavy s hodnotou maximálne 33% maximálneho dodávaného alebo odoberaného činného výkonu. V návrhu sa uvádza, že nové odberné zariadenia pripojené do prenosovej sústavy nesmú dodávať jalový výkon do prenosovej sústavy v mieste pripojenia zariadenia do prenosovej sústavy. Taktiež pre nové miesta pripojenia distribučných sústav bude hodnota dodávaného jalového výkonu stanovená prevádzkovateľom prenosovej sústavy na základe výsledkov spoločnej analýzy prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy so zohľadnením miesta pripojenia distribučnej sústavy do prenosovej sústavy. Navrhované nové hodnoty nastavenia sú v limitoch v zmysle nariadenia č. 2016/1388. Zmeny nastavení požiadaviek na dodávku jalového výkonu do prenosovej sústavy reflektujú snahy prevádzkovateľa prenosovej sústavy, o riešenie aktuálneho stavu pretokov jalového výkonu do prenosovej sústavy a vývoj nárastu celkového prebytku jalového výkonu v električnej sústave a s tým súvisiacich problémov pri prevádzke sústavy z hľadiska prekračovania dovolených hodnôt napätia a požiadavky na jeho reguláciu.

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený návrh preskúmal a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky so spoločnosťou SEPS, a. s. a posúdil súlad predloženej zmeny návrhu s nariadením č. 2016/1388.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa pôvodný návrh nahrádza úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v texte návrhu. Celé znenie návrhu je prílohou výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Príloha k výroku rozhodnutia:

- schválené znenie dokumentu „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“ (16 strán A4).

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská električná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26