

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR VECNEJ REGULÁCIE**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0094/2020/T-PE

**R O Z H O D N U T I E**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **4248-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0262 - 9. zmena z 12.05.2020 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2006T 0262 - 10. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **CHEMES, a.s. Humenné**  
IČO: **31 695 426** sídlo: **Chemlonská 1, 066 33 Humenné**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 332,7 MW;  
z toho čierne uhlie 232,3 MW, zemný plyn 171,8 MW a O EZ 25,0 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 387 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Ján Demeter

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.11.2006

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0262 - 9. zmena vydané 12.05.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 01.10.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie palív hnedé uhlie a kvapalné palivo - v povolení č. 2006T 0262 - 9. zmena z 12.05.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 5. októbra 2020**

Ing. Marián Parkányi  
riaditeľ odboru

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0262 - 10. zmena -

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Chemlonská 1, Humenné	CU / ZP / O EZ	232,3 / 171,8 / 25,0	596 985

Inštalovaný výkon spolu: 332,7 MW

Ročná výroba spolu: 596 985 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT, Chemlonská 1, Humenné	P	1,30	1,5	16,7
2	PR z CZT, Chemlonská 1, Humenné	P	0,60	5,7	82,3
3	OST, Chemlonská 1, Humenné	HV	0,68		288,0

Ročná dodávka tepla spolu: 406 828 MWh

Počet odberných miest: 60

Celková dĺžka rozvodov: 7,2 km