

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0161/2010/E-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2622-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007E 0261 zo dňa 13.06.2007 a vydáva

povolenie č. 2007E 0261 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Continental Matador Rubber, s.r.o.**
sídlo: **Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov** právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:
elektroenergetika

Rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č.1

Zodpovedný zástupca: Ing. Miroslav Valášek

Termín začatia výkonu činnosti: 01.07.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007E 0261 vydané dňa 13.06.2007 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia zaslal dňa 07.05.2010 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov osvedčenie o odbornej spôsobilosti nového zodpovedného zástupcu uvedeného v povolení č. 2007E 0261 zo dňa 13.06.2007. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví začal správne konanie podľa § 9 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov vo veci zmeny povolenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 30. novembra 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Rozsah podnikania v prenose a distribúcii elektriny

Por. č.	Názov zariadenia alebo sústavy ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1.	RO	VVN		
2.	TS 110 kVr	VVN/VN		
3.	RO	VN		
4.	DS	VN	N	19,3
5.	DS	VN	P	2,1
6.	RO	VN/VN		
7.	RO	VN/NN		
8.	DS	NN	N	2,4
9.	DS	NN	P	1,7
10.	TS - I	VN/NN		
11.	TS - II	VN/NN		
12.	TS - III	VN/NN		
13.	TS - IV	VN/NN		
14.	TS - V	VN/NN		
15.	TS - VI	VN/NN		
16.	TS - VII	VN/NN		
17.	TS - VIII	VN/NN		
18.	TS - IX	VN/VN		
19.	TS - X	VN/NN		
20.	TS - XI	VN/NN		
21.	TS - XII	VN/NN		
22.	TS - XIII	VN/NN		
23.	TS - XIV	VN/NN		
24.	TS - XV	VN/NN		
25.	TS - XVI	VN/VN		
26.	TS - XVII	VN/NN		
27.	TS - XVIII	VN/VN		
28.	TS - XIX	VN/NN		
Množstvo distribuovanej elektriny za rok:			145	GWh

¹⁾ TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač, DS - distribučná sústava, PS - prenosová sústava²⁾ NN - nízke napätie, VN - vysoké napätie, VVN - veľmi vysoké napätie³⁾ N - nadzemné, P - podzemné