

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0078/2013/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovaných pod číslom: **521-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0176 - 11. zmena zo dňa 14.11.2012 a vydáva

povolenie č. 2006T 0176 - 12. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Služby pre bývanie, s.r.o.**
IČO: **31 444 318** sídlo: **Krátka 2412, 911 01 Trenčín**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 115,573 MW; z toho plyné palivo 107,573 MW
obnoviteľné zdroje 8,000 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 178,733 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Chudík

číslo: 657/2004/44-436

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Ph.D. Jozef Greňo
Ing. Miroslav Marko

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0176 - 11. zmena vydané dňa 14.11.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 23.01.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie DK v Trenčíne - v povolení č. 2006T 0176 - 11. zmena zo dňa 14.11.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívno-právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 06. mája 2013

JUDr. Janka Vávrová
riaditeľka odboru legislatívno-právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0176 - 12. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	BK (K - 2), Beckovská 1189, Trenčín	ZP	0,580	550
2	BK (K - 4), Študentská 1641, Trenčín	ZP	0,644	634
3	BK (K - 5), Nálepková 1684, Trenčín	ZP	3,232	2 233
4	BK (K - 6), Bavlňárska 1778, Trenčín	ZP	0,635	1 046
5	BK (K - 7), J. Zemana 2349, Trenčín	ZP	2,314	2 934
6	BK (K - 8), Krátka 2412, Trenčín	ZP	9,150	9 370
7	BK (K - 9), Bezručova 2418, Trenčín	ZP	2,700	2 187
8	BK (K - 10), Východná 2480, Trenčín	ZP	2,861	4 475
9	BK (K - 11), J. Halašu 2520, Trenčín	ZP	3,648	5 155
10	BK (K - 12), Šmidkeho 2521, Trenčín	ZP	3,315	4 946
11	BK (K - 13), Šmidkeho 2522, Trenčín	ZP	3,315	5 082
12	BK (K - 14), Saratovská 2523, Trenčín	ZP	2,407	3 258
13	BK (K - 15), Západná 2636, Trenčín	ZP	1,126	1 058
14	BK (K - 16), Západná 2637, Trenčín	ZP	1,126	1 019
15	BK (K - 17), Saratovská 2638, Trenčín	ZP	1,126	956
16	BK (K - 18), Piaristická 271, Trenčín	ZP	1,315	1 706
17	BK (K - 19), Saratovská 2715, Trenčín	ZP	1,377	1 805
18	BK (K - 21), Západná 3115, Trenčín	ZP	1,126	725
19	BK (K - 22), Západná 3116, Trenčín	ZP	1,126	1 184
20	BK (K - 23), Horný Šianec 3494, Trenčín	ZP	8,610	5 344
21	BK (K - 24), Dukl. Hrdinov 881, Trenčín	ZP	3,060	6 369
22	DK Zlatovská 1967, Zlatovská 1967, Trenčín	ZP	0,260	313
23	CZT (K - 25), Považská 1713, Trenčín	ZP	18,220	34 278
24	CZT (K - 26), 28. októbra, Trenčín	ZP	6,122	9 218
25	CZT (K - 27), Beckovská 3124, Trenčín	ZP	4,629	7 735
26	CZT (K - 28), Liptovská 6698, Trenčín	ZP	22,000	36 898
26	CZT (K - 28), Liptovská 6698, Trenčín	OEZ	8,000	29 518
27	DK Bratislavská 51, Bratislavská 123/51, Trenčín	ZP	1,105	132
28	BK Piešťanská 2137, Piešťanská 2137, Trenčín	ZP	0,264	700
29	DK Veľkomoravská, Veľkomoravská, Trenčín	ZP	0,180	248

Inštalovaný výkon spolu: 115,573 MW

Ročná výroba spolu: 181 076 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0176 - 12. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK (K - 2), Beckovská 1189, Trenčín	TV	0,150	0,150	0,580
2	TR z BK (K - 3), Švermova 1630, Trenčín	TV	0,360	0,393	5,250
3	TR z BK (K - 4), Študentská 1641, Trenčín	TV	2,000	0,100	0,644
4	TR z BK (K - 5), Nálepková 1684, Trenčín	TV	0,420	0,117	3,232
5	TR z BK (K - 6), Bavlárská 1778, Trenčín	TV	0,200	0,160	0,635
6	TR z BK (K - 7), J.Zemana 2349, Trenčín	TV	0,250	0,677	2,314
7	TR z BK (K - 8), Krátka 2412, Trenčín	TV	0,370	1,025	9,150
8	TR z BK (K - 9), Bezručova 2418, Trenčín	TV	0,300	0,314	2,700
9	TR z BK (K - 10), Východná 2480, Trenčín	TV	0,420	0,740	2,861
10	TR z BK (K - 11), J. Halašu 2520, Trenčín	TV	0,320	0,540	3,648
11	TR z BK (K - 12), Šmidkeho 2521, Trenčín	TV	0,380	0,340	3,315
12	TR z BK (K - 13), Šmidkeho 2522, Trenčín	TV	0,350	0,450	3,315
13	TR z BK (K - 14), Saratovská 2523, Trenčín	TV	0,300	0,250	2,407
14	TR z BK (K - 15), Západná 2636, Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
15	TR z BK (K - 16), Západná 2637, Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
16	TR z BK (K - 17), Západná 2638, Trenčín	TV	0,035	0,100	1,126
17	TR z BK (K - 18), Piaristická 271, Trenčín	TV	0,340	0,100	1,315
18	TR z BK (K - 19), Saratovská 2715, Trenčín	TV	0,400	0,190	1,377
19	TR z BK (K - 20), Veľkomoravská 3114, Trenčín	TV	0,350	0,541	6,928
20	TR z BK (K - 21), Západná 3115, Trenčín	TV	0,350	0,100	1,126
21	TR z BK (K - 22), Západná 3116, Trenčín	TV	0,350	0,100	1,126
22	TR z BK (K - 23), Horný Šianec 3494, Trenčín	TV	0,360	0,415	8,610
23	TR z BK (K - 24), Dukl. Hrdinov 881, Trenčín	TV	0,350	0,529	3,060
24	PR z CTZ (K - 25), Cimetisova 712, Trenčín	TV	1,200	0,246	1,250
25	OST (25.1.1), Cimetisova 712, Trenčín	TV			1,250
26	SR z OST (25.1.1), Cimetisova 712, Trenčín	TV	0,400	0,291	1,250
27	PR z CTZ (K - 25), Sibírska 714, Trenčín	TV	1,200	0,408	1,250
28	OST (25.2.1), Sibírska 714, Trenčín	TV			1,250
29	SR z OST (25.2.1), Sibírska 714, Trenčín	TV	0,400	0,431	1,250
30	PR z CTZ (K - 25), Žilinská 639, Trenčín	TV	1,200	0,377	1,250
31	OST (25.3.1), Žilinská 639, Trenčín	TV			1,250
32	SR z OST (25.3.1), Žilinská 639, Trenčín	TV	0,400	0,628	1,250
33	PR z CTZ (K - 25), M. Turkovej 1731, Trenčín	TV	1,200	0,224	1,250
34	OST (25.4.1), M. Turkovej 1731, Trenčín	TV			1,250
35	SR z OST (25.4.1), M. Turkovej 1731, Trenčín	TV	0,400	0,125	1,250
36	PR z CTZ (K - 25), M. Turkovej 6359, Trenčín	TV	1,200	0,028	1,250
37	OST (25.5.1), M. Turkovej 6359, Trenčín	TV			1,250
38	SR z OST (25.5.1), M. Turkovej 6359, Trenčín	TV	0,400	0,443	1,250
39	PR z CTZ (K - 25), Gagarinova 6358, Trenčín	TV	1,200	0,424	1,250
40	OST (25.6.1), Gagarinova 6358, Trenčín	TV			1,250
41	SR z OST (25.6.1), Gagarinova 6358, Trenčín	TV	0,400	0,489	1,250
42	PR z CZT (K-25), Švermova 1630, Trenčín	TV	1,200	0,828	2,971
43	OST (25.7.1), Švermova 1630, Trenčín	TV			1,890
44	SR z OST (25.7.1), Švermova 1630, Trenčín	TV	0,400	0,084	1,890
45	PR z CTZ (K-25), Nábrežná 1636, Trenčín	TV	1,200	0,251	2,971
46	OST (25.8.1), Nábrežná 1636, Trenčín	TV			1,890
47	SR z OST (25.8.1), Nábrežná 1636, Trenčín	TV	0,400	0,248	1,890
48	PR z CTZ (K - 26), 28. októbra 1174, Trenčín	TV	0,600	0,170	1,200
49	OST (26.1.1), 28. októbra 1174, Trenčín	TV			1,200
50	SR z OST (26.1.1), 28. októbra 1174, Trenčín	TV	0,400	0,137	1,200
51	PR z CTZ (K - 26), 28. októbra 1176, Trenčín	TV	0,600	0,130	1,200
52	OST (26.2.1), 28. októbra 1176, Trenčín	TV			1,200
53	SR z OST (26.2.1), 28. októbra 1176, Trenčín	TV	0,400	0,288	1,200
54	PR z CTZ (K - 26), Inovecká 1140, Trenčín	TV	0,600	0,125	0,800
55	OST (26.3.1), Inovecká 1140, Trenčín	TV			0,800
56	SR z OST (26.3.1), Inovecká 1140, Trenčín	TV	0,400	0,090	0,800
57	PR z CTZ (K - 26), Inovecká 1143, Trenčín	TV	0,600	0,192	0,800
58	OST (26.4.1), Inovecká 1143, Trenčín	TV			0,800

59	SR z OST (26.4.1), Inovecká 1143, Trenčín	TV	0,400	0,090	0,800
60	PR z CTZ (K - 27), 28. októbra 1178, Trenčín	TV	0,600	0,183	1,600
61	OST (27.1.1), 28. októbra 1178, Trenčín	TV			1,600
62	SR z OST (27.1.1), 28. októbra 1178, Trenčín	TV	0,300	0,161	1,600
63	PR z CTZ (K - 27), Beckovská 1188, Trenčín	TV	0,600	0,113	1,200
64	OST (27.2.1), Beckovská 1188, Trenčín	TV			1,200
65	SR z OST (27.2.1), Beckovská 1188, Trenčín	TV	0,300	0,050	1,200
66	PR z CTZ (K - 27), Inovecká 1146, Trenčín	TV	0,600	0,090	1,200
67	OST (27.3.1), Inovecká 1146, Trenčín	TV			1,200
68	SR z OST (27.3.1), Inovecká 1146, Trenčín	TV	0,300	0,080	1,200
69	PR z CTZ (K - 28), Kyjevská 2472, Trenčín	HV	1,200	0,150	2,150
70	OST (28.1.1), Kyjevská 2472, Trenčín	HV			2,150
71	SR z OST (28.1.1), Kyjevská 2472, Trenčín	TV	0,400	0,275	2,150
72	PR z CTZ (K - 28), M. Bela 2475, Trenčín	HV	1,200	0,100	2,150
73	OST (28.2.1), M. Bela 2475, Trenčín	HV			2,150
74	SR z OST (28.2.1), M. Bela 2475, Trenčín	TV	0,400	0,120	2,150
75	PR z CTZ (K - 28), M. Bela 2439, Trenčín	HV	1,200	0,720	2,000
76	OST (28.3.1), M. Bela 2439, Trenčín	HV			2,000
77	SR z OST (28.3.1), M. Bela 2439, Trenčín	TV	0,500	0,265	2,000
78	PR z CTZ (K - 28), Halalovka 2445, Trenčín	HV	1,200	0,250	1,800
79	OST (28.4.1), Halalovka 2445, Trenčín	HV			1,800
80	SR z OST (28.4.1), Halalovka 2445, Trenčín	TV	0,500	0,780	1,800
81	PR z CTZ (K - 28), Halalovka 2479, Trenčín	HV	1,200	0,340	2,000
82	OST (28.5.1), Halalovka 2479, Trenčín	HV			2,000
83	SR z OST (28.5.1), Halalovka 2479, Trenčín	TV	0,500	0,680	2,000
84	PR z CTZ (K - 28), Východná 2616, Trenčín	HV	1,200	1,040	0,900
85	OST (28.6.1), Východná 2616, Trenčín	HV			0,900
86	SR z OST (28.6.1), Východná 2616, Trenčín	TV	0,300	0,260	0,900
87	PR z CTZ (K - 28), Liptovská 2716, Trenčín	HV	1,200	0,110	2,650
88	OST (28.7.1), Liptovská 2716, Trenčín	HV			2,650
89	SR z OST (28.7.1), Liptovská 2716, Trenčín	TV	0,400	0,690	2,650
90	PR z CTZ (K - 28), Vansovej 2717, Trenčín	HV	1,200	0,370	2,650
91	OST (28.8.1), Vansovej 2717, Trenčín	HV			2,650
92	SR z OST (28.8.1), Vansovej 2717, Trenčín	TV	0,300	1,070	2,650
93	OST Východná 2480, Východná 2480, Trenčín	HV			2,860

Ročná dodávka tepla spolu: 494 874 MWh

Počet odberných miest: 374

Celková dĺžka rozvodov: 22,175 km