

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR VECNEJ REGULÁCIE**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0089/2020/T-PE

**R O Z H O D N U T I E**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3312-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0069 - 36. zmena z 02.04.2020 a rozhodol o vydaní

**povolenia č. 2005T 0069 - 37. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **Trnavská teplárenská, a.s.**  
IČO: **36 246 034** sídlo: **Coburgova 84, 917 42 Trnava**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 76,37 MW; z toho plynné palivo 76,37 MW  
**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 361,61 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Vladimír Jurík

**Doba začatia výkonu podnikania:** 15.11.2005

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0069 - 36. zmena vydané 02.04.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 14.09.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie PR z CZT Jaslovské Bohunice v povolení č. 2005T 0069 - 36. zmena z 02.04.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 23. septembra 2020**

Ing. Marián Parkányi  
riaditeľ odboru

## Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Coburgova 84, Trnava	ZP	76	5 315
2	DK City Residence, Františkánska 19, Trnava	ZP	0,37	860

Inštalovaný výkon spolu: 76,37 MW

Ročná výroba spolu: 6 175 MWh

## Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médiu m	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR z CZT, Coburgova 84, Trnava	P	0,80	0,2297	76
2	PR z CZT, SE, a.s., AE J. Bohunice, Jaslovské Bohunice	HV	2,0	58,628	240
3	OST Hotel Trnavan, Zelenečská 111, Trnava	HV	2,0		1,85
4	OST ČSM HB, Špačinská 42, Trnava	HV	2,0		5,12
5	OST Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava	HV	2,0		1
6	OST Oblastný závod, Ružindolská 12, Trnava	HV	2,0		1,04
7	OST 38 bytových jednotiek, Dolnopotočná 2, Trnava	HV	2,0		0,36
8	OST Františkánsky kláštor, Františkánska 1, Trnava	HV	2,0		0,3
9	OST Pošta 2, Dohnányho 17, Trnava	HV	2,0		0,5
10	OST SPŠ Dopravná, Študentská 23, Trnava	HV	2,0		0,9
11	OST Športové gymnázium, J. Bottu 31, Trnava	HV	2,0		2,17
12	OST Detský domov, Botanická 46, Trnava	HV	2,0		0,3
13	OST Úrad práce, J. Bottu 4, Trnava	HV	2,0		0,8
14	OST Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava	HV	2,0		0,65
15	OST byty Koniarekova, Koniarekova 7696, Trnava	HV	2,0		0,5
16	OST Rozvod tepla TAT, Coburgova 84, Trnava	HV	2,0		0,19
17	OST Výrobný blok TAT, Coburgova 84, Trnava	HV	2,0		1,9
18	OST COMAX-TT, Coburgova 84, Trnava	HV	2,0		0,8
19	OST Zelenečská 97-101, Zelenečská 101, Trnava	HV	2,0		0,47
20	OST Zelenečská 103-107, Zelenečská 107, Trnava	HV	2,0		0,47
21	OST UCM Bučianska, Bučianska, Trnava	HV	2,0		1
22	SR z OST ČSM HB, Špačinská 42, Trnava	TV	0,37	1,1256	5,12
23	SR Z OST Oblastný závod, Ružindolská 12, Trnava	TV	0,22	0,1741	1,04
24	SR z OST Športové gymnázium, J. Bottu 31, Trnava	TV	0,19	0,1623	2,17
25	SR z OST Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava	TV	0,10	0,0639	0,65
26	SR v areáli TAT, Coburgova 84, Trnava	TV	0,60	0,4873	2,09
27	OST 3.1 Severná tribúna, Dolné Bašty, Trnava	HV	2,0		2,4
28	OST 3.2 Kollárova, Kollárova, Trnava	HV	2,0		0,3
29	OST 2.0 Obchodné centrum, Kollárova, Trnava	HV	2,0		2,1
30	OST 7127 - AQUA RELAX, Rybníková 14, Trnava	HV	2,0		3,4

31	OST 7128 - Olympia, J. Bottu 14, Trnava	HV	2,0		0,17
32	OST Arriva Trnava, Nitrianska 5, Trnava	HV	2,0		0,65
33	OST Trnavská NAD, Nitrianska 5, Trnava	HV	2,0		0,15
34	OST ATRIUM, Starohájska 1, Trnava	HV	2,0		1,1
35	OST PATOLÓGIA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,12
36	OST INFEKČNÉ ODDELENIE, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,22
37	OST PSYCHIATRIA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,27
38	OST RTG, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,07
39	OST INTERNÉ ODDELENIE + RIADITEĽSTVO, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,27
40	OST ONKOLÓGIA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,23
41	OST DETSKÉ ODDELENIE, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,25
42	OST ADMINISTRATÍVA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,28
43	OST KNIŽNICA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,09
44	OST NOVÁ BYTOVKA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,14
45	OST STARÁ BYTOVKA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,17
46	OST LEKÁREŇ, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,1
47	OST ŠVÉDSKE DOMY, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,16
48	OST HEMATOLÓGIA, A. Žarnova 11, Trnava	HV	2,0		0,3
49	OST SUPRATEK, Coburgova 84, Trnava	HV	2,0		0,22
50	OST AUTOCENTRUM BMW, Nitrianska, Trnava	HV	2,0		0,36
51	OST OC SOFI, Bratislavská 74, Trnava	HV	2,0		0,34
52	OST BEGAM, Bratislavská 78, Trnava	HV	2,0		0,36

Ročná dodávka tepla spolu: 237 471 MWh

Počet odberných miest: 258

Celková dĺžka rozvodov: 60,8704 km