



Číslo: 0071/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2854-2025-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2013T 0520 - 3. zmena z 20.04.2022 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2013T 0520 - 4. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **FORTISCHEM a. s.**

IČO: 46 693 874

sídlo: **M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 50 MW; z toho plyné palivo 50 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 60,4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Tibor Bohňa

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2014

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2013T 0520 - 3. zmena vydané 20.04.2022 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 30.04.2025 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny - doplnenie vlastníka zariadení - v povolení č. 2013T 0520 - 3. zmena z 20.04.2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, referát vecnej regulácie, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 7. mája 2025

Jozef Holjenčík
predseda

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2013T 0520 - 4. zmena
Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo ¹⁾	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	Výroba pary 2,1 Mpa, M.R.Štefánika 1, Nováky	H+ZP	28	69 444	FORTISCHEM a. s. M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky IČO 46 693 874
2	Spaľovňa CO, M.R.Štefánika 1, Nováky	CO+ZP	20	111 111	
3	TSCHU, M.R.Štefánika 1, Nováky	PP+KP+ZP	2	8 333	

Inštalovaný výkon spolu: 50 MW
Ročná výroba spolu: 188 888 MWh

¹⁾ H+ZP = vodík + zemný plyn
CO + ZP = CO plyn + zemný plyn
PP + KP + ZP = chlorované uhlíkovodíky (plynné aj kvapalné) + zemný plyn

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	2,1	2,3	18,0	FORTISCHEM a. s. M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky IČO 46 693 874
2	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	1,3	0,1	8,0	
3	PR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P	0,6	4,7	30,0	
4	OST, M.R.Štefánika, 1, Nováky	P/HV				
5	SR, M.R.Štefánika, 1, Nováky	HV	0,4	2,2	4,4	

Ročná dodávka tepla spolu: 69 444 MWh
Počet odberných miest: 8
Celková dĺžka rozvodov: 9,3 km