

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1011/2005/03**, vydáva

povolenie č. 2006T 0108

právnickej osobe

obchodné meno: **SLUŽBYT, s.r.o.**

IČO: **31 675 361** sídlo: **Karpatská 56, 089 01 Svidník**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 49,19 MW; z toho plyné palivo 49,19 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 32,95 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Leľo

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Michal Husár
Helena Kaliňáková
Ing. Ján Leľo

Doba začatia výkonu podnikania: 29.09.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2019

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelné zdroje vo Svidníku z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je schválená. Uvedené rozhodnutia žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie o udelení licencie č. 2003ET 0383 zo dňa 26.10.2003 vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 28. februára 2006

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0108 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK K2	Čsl. Armády 824/8	Svidník	ZP	5,10	15 295
2.	BK K3	Komenského 501/25	Svidník	ZP	9,39	23 065
3.	BK K4	Mládeže 756/8	Svidník	ZP	7,16	37 608
4.	BK K5	Nábrežná 420/4	Svidník	ZP	8,61	18 654
5.	BK K6	Karpatská 1413	Svidník	ZP	10,60	39 414
6.	BK K7	gen. Svobodu 758/34	Svidník	ZP	4,82	18 039
7.	BK Duklastav	Stropkovská	Svidník	ZP	0,80	615
8.	DK NÚP	Centrálna	Svidník	ZP	0,24	458
9.	DK SAD	Centrálna	Svidník	ZP	0,14	824
10.	BK K9	Sov, hrdinov 629/113	Svidník	ZP	2,33	556
Spolu :					49,19	154528

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0108 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	SR z BK K2	Čsl. Armády 824/8	Svidník	TV	0,3	2,086	3,67
2.	SR z BK K3	Komenského 501/25	Svidník	TV	0,3	6,656	6,95
3.	SR z BK K4	Mládeže 756/8	Svidník	TV	0,3	3,030	4,66
4.	SR z BK K5	Nábrežná 420/4	Svidník	TV	0,3	4,564	6,20
5.	SR z BK K6	Karpatská 1413	Svidník	TV	0,3	6,464	6,58
6.	SR z BK K7	gen. Svobodu 758/34	Svidník	TV	0,3	3,964	2,94
7.	SR z BK Duklastav	Stropkovská	Svidník	TV	0,3	0,500	0,48
8.	SR z BK K9	Sov, hrdinov 629/113	Svidník	TV	0,3	0,300	1,47
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		146 924			Spolu:	27,564	