



ODBOR OPRÁVNENÍ

Číslo: 0038/2023/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2582-2023-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0215 - 5. zmena z 16.12.2021 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2006T 0215 - 6. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.**
IČO: **31 737 862** sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 30,726 MW; z toho plynné palivo 30,726 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 40 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Benko

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0215 - 5. zmena vydané 16.12.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 27.02.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v dĺžke PR – v povolení č. 2006T 0215 - 5. zmena z 16.12.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor oprávnení, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 5. apríla 2023

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0215 - 6. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Kotel K1, Štúrova 101, Svit	ZP	6,500	1388,89
2	CZT - Kotel K2, Štúrova 101, Svit	ZP	6,500	1388,89
3	CZT - Kotel K3, Štúrova 101, Svit	ZP	6,500	1388,89
4	CZT - KGJ 1, Štúrova 101, Svit	ZP	1,871	7600,00
5	CZT - KGJ 2, Štúrova 101, Svit	ZP	1,871	7600,00
6	CZT - KGJ 3, Štúrova 101, Svit	ZP	1,871	7600,00
7	CZT - KGJ 4, Štúrova 101, Svit	ZP	1,871	7600,00
8	CZT - KGJ 5, Štúrova 101, Svit	ZP	1,871	7600,00
9	CZT - KGJ 6, Štúrova 102, Svit	ZP	1,871	7600,00

Inštalovaný výkon spolu: 30,726 MW

Ročná výroba spolu: 49766 ,67 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	PR - HV vetva 1, Štúrova 101, Svit	HV	0,8	26,942	40

Ročná dodávka tepla spolu: 42 167 MWh

Počet odberných miest: 117

Celková dĺžka rozvodov: 26,942 km