



ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0041/2022/E-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **2772-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2009E 0346 - 3. zmena z 12.10.2021 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2009E 0346 - 4. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **VEGUM a. s.**

IČO: **44 141 211**

sídlo: **Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice**

právna forma podnikania: **akciová spoločnosť**

na predmet podnikania:

elektroenergetika

Rozsah podnikania: distribúcia elektriny, dodávka elektriny

Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1

Zodpovedný zástupca: Ľudovít Jemala

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2009E 0346 - 3. zmena z 12.10.2021 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 17.03.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2009E 0346 - 3. zmena z 12.10.2021. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 2. mája 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha č. 2 k povoleniu č. 2009E 0346 - 4. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia ¹⁾	Napätie v systéme ²⁾	Typ vedenia ³⁾	Dĺžka vedení [km]
1	Vonkajšie vedenie DS	VVN/NN	N	0,1
2	DS	VN	N	8,0
3	DS	VN	P	0,1
4	TS č. 1 22/0,4 kV	VN/NN		
5	TS č. 2 22/0,4 kV	NN		
6	TS č. 3 22/0,4 kV	VN/NN		
7	TS č. 4 22/0,4 kV	VN/NN		
8	TS č. 5 22/6 kV	VN/NN		
9	TS č. 6 22/0,4 kV	VN/NN		
10	TS č. 7 22/0,4 kV	VN/NN		
11	TS č. 8 22/0,4 kV	VN/NN		
12	TS č. 9 22/0,4 kV	VN/NN		
13	TS č. 10 22/0,4 kV	VN/NN		
14	TS č. 11 22/6 kV	VN/NN		
15	TS č. 12 22/0,4 kV	VN/NN		
16	TS č. 13 22/0,4 kV	VN/NN		
17	TS č. 14 22/0,4 kV	VN/NN		
18	TS č. 15 6/0,4 kV	VN/NN		
19	TS č. 16 22/0,4 kV	VN/NN		
20	TS 110/22 kV	VVN/NN		
21	Vstupná rozvodňa 22 kV	VN		
22	Podružná rozvodňa 22 kV	VN		

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 8,8 GWh

¹⁾ TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač, DS - distribučná sústava, PS - prenosová sústava

²⁾ NN - nízke napätie, VN - vysoké napätie, VVN - veľmi vysoké napätie

³⁾ N - nadzemné, P - podzemné