

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0151/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **5884-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0026 – 5. zmena zo dňa 13.10.2010 a vydáva

povolenie č. 2005T 0026 - 6. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Dalkia Brezno, a.s.**
IČO: **36 622 516** sídlo: **Clementisova 5, 977 01 Brezno**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 51,57 MW; z toho plynne palivo 51,57 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 63,66 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Jaromír Žák

číslo:

Konatelka alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Vojtech Červenka
Ing. Ludmila Hoffmanová
Ing. Jaroslav Demian

Doba začatia výkonu podnikania: 1.9.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0026 – 5. zmena vydané dňa 13.10.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte a inštalovanom výkone technických zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2005T 0026 – 5. zmena zo dňa 13.10.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. novembra 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK ŠDC	Clementisova 10	Brezno	ZP	11,20	9 974,00
2.	BK ČSA - Sever	sídliisko na ČSA	Brezno	ZP	7,95	3 857,00
3.	BK TP1 - Juh	Nálepkova	Brezno	ZP	8,73	5 202,00
4.	BK TP5 - Západ	sídliisko ŠLN	Brezno	ZP	7,95	6 792,00
5.	BK Mazorník II	9.mája 10	Brezno - Mazorník	ZP	4,75	5 197,00
6.	BK Mazorník III	MPČĽ 11	Brezno - Mazorník	ZP	6,80	5 529,00
7.	BK Černáková	Černáková	Brezno	ZP	1,95	2 077,00
8.	BK Mazorník IV	MPČĽ	Brezno - Mazorník	ZP	0,86	895,00
9.	BK Mostárenská	Švermova	Brezno	ZP	1,15	1 113,00
10.	DK Štúrova	Štúrova 1	Brezno	ZP	0,23	230,00
				Spolu :	51,57	40 866

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	SR z BK ŠDC	Clementisova 10	Brezno	TV	0,45	1,453	4,71
2.	PR z BK ŠDC	Clementisova 10	Brezno	TV	0,45	1,228	6,49
3.	OST	Clementisova 8	Brezno	TV	0,45		0,24
4.	OST	Clementisova 6	Brezno	TV	0,45		0,24
5.	OST	Clementisova 2	Brezno	TV	0,45		0,35
6.	OST	Krčulova 2	Brezno	TV	0,45		0,24
7.	OST	Krčulova 6	Brezno	TV	0,45		0,35
8.	OST	Krčulova 8	Brezno	TV	0,45		0,53
9.	OST	Krčulova 14	Brezno	TV	0,45		0,53
10.	OST	ČSA 47	Brezno	TV	0,45		0,24
11.	OST	ČSA 49	Brezno	TV	0,45		0,24
12.	OST	ČSA 43	Brezno	TV	0,45		0,35
13.	OST	ČSA 35	Brezno	TV	0,45		0,53
14.	OST	ČSA 29	Brezno	TV	0,45		0,53
15.	OST	ČSA 23	Brezno	TV	0,45		0,53
16.	OST	Malinovského 28	Brezno	TV	0,45		0,53
17.	OST	Malinovského 22	Brezno	TV	0,45		0,53
18.	OST	Malinovského 16	Brezno	TV	0,45		0,53
19.	SR z BK ČSA - Sever	sídliisko na ČSA	Brezno	TV	0,35	1,074	7,95
20.	SR z BK TP1 - Juh	Nálepkova 2404	Brezno	TV	0,35	1,136	7,81

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0026 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
21.	PR z BK TP1 - Juh	Nálepкова 2404	Brezno	TV	0,35	0,18	0,92
22.	OST	Sládkovičova 22	Brezno	TV	0,35		0,53
23.	OST	Nálepкова 5	Brezno	TV	0,35		0,46
24.	SR z BK TP5 - Západ	sídliisko ŠLN	Brezno	TV	0,35	1,364	7,95
25.	SR z BK Mazorník II	9.mája 10	Brezno - Mazorník	TV	0,35	0,07	0,25
26.	PR z BK Mazorník II	9.mája 10	Brezno - Mazorník	TV	0,35	0,769	4,50
27.	OST	9.mája 7	Brezno	TV	0,35		0,48
28.	OST	9.mája 3	Brezno	TV	0,35		0,38
29.	OST	9.mája 50	Brezno	TV	0,35		0,42
30.	OST	9.mája 47	Brezno	TV	0,35		0,38
31.	OST	9.mája 44	Brezno	TV	0,35		0,38
32.	OST	9.mája 41	Brezno	TV	0,35		0,47
33.	OST	9.mája 37	Brezno	TV	0,35		0,42
34.	OST	9.mája 13	Brezno	TV	0,35		0,40
35.	OST	9.mája 16	Brezno	TV	0,35		0,43
36.	OST	9.mája 21	Brezno	TV	0,35		0,43
37.	OST	9.mája 24	Brezno	TV	0,35		0,34
38.	OST	9.mája 28	Brezno	TV	0,35		0,34
39.	OST	9.mája 30	Brezno	TV	0,35		0,34
40.	OST	9.mája 33	Brezno	TV	0,35		0,26

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0026 – 6. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
41.	OST	9.mája 35	Brezno	TV	0,35		0,26
42.	SR z BK Mazorník III	MPČĽ 11	Brezno	TV	0,35	0,635	6,80
43.	SR z BK Černákova	Černákova	Brezno	TV	0,35	0,09	1,95
44.	SR z BK Mazorník IV	MPČĽ	Brezno - Mazorník	TV	0,35	0,117	0,86
45.	SR z BK Mostárenská	Švermova - Dvor	Brezno	TV	0,20	0,242	1,15
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		39 220	Počet odberných miest:	119	Spolu:	8,358	