

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **16-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0236 zo dňa 05.12.2006 a vydáva

povolenie č. 2006T 0236 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Toma s.r.o.**

IČO: **31 421 695** sídlo: **Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 61,32 MW; z toho plynné palivo 61,32 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 114,64 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: František Korec

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Alexander Mallo
Michal Keller

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0236 vydané dňa 05.12.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal úrad podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení v povolení č. 2006T 0236 zo dňa 05.12.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 03. januára 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	Centrálny tepelný zdroj	Gorkého 2017	Topoľčany	ZP	59,94	278 000
2.	BK - Plynová kotolňa SNP	Skýcovská 4210	Topoľčany	ZP	1,09	5 860
3.	DK - Plynová kotolňa PUŠKINOVA	Puškinova 1442	Topoľčany	ZP	0,21	1 370
4.	DK - Plynová kotolňa TOPOL'	ul.ČSA 1457	Topoľčany	ZP	0,08	640
				Spolu :	61,32	285 870

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
5.	PR- centrálny tepelný zdroj	Gorkého 2017	Topoľčany	HV/TV	1,1	9,98	59,94
6.	TR - plynová kotolňa SNP	Skýcovská4210	Topoľčany	TV	0,35	0,069	1,09
7.	OST,sídl.Juh 1/1	D.Jurkoviča 2743	Topoľčany	HV/TV	1,1		3,927
8.	SR z OST		Topoľčany	TV	0,57	0,78	
9.	OST,sídl.Juh 1/2	D. Jurkoviča 2744	Topoľčany	HV/TV	1,1		3,671
10.	SR z OST		Topoľčany	TV	0,50	0,73	
11.	OST,sídl.Juh 2/1	L. Fullu 2745	Topoľčany	HV/TV	1,1		3,357
12.	SR z OST		Topoľčany	TV	0,53	0,63	
13.	OST,sídl.Juh 2/2	Palarikova 2742	Topoľčany	HV/TV	1,1		3,149
14.	SR z OST		Topoľčany	TV	0,55	0,48	
15.	DOST 1882	Gogoľova 1882	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,674
16.	DOST 1883	Gogoľova 1883	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,674
17.	DOST 1888	Gogoľova 1888	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,674
18.	DOST 1899	Gogoľova 1899	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,329
19.	DOST 1905	Boženy Nemcovej 1905	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,957
20.	DOST 1942	Podjavorinskej 1942	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,533
21.	DOST 1961	Podjavorinskej 1961	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,533
22.	DOST 1973	Clementisova 1973	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,533
23.	DOST 1981	Clementisova 1981	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,320
24.	DOST 1997	Clementisova 1997	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,88		0,250
25.	DOST 2004	Podjavorinskej 2004	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,533

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	DOST 2005	Clementisova 2005	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,23		0,320
27.	DOST 2006	Clementisova 2006	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,250
28.	DOST MŠ sídl.F	Podjavorinskej 2120	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,25		0,400
29.	DOST ZŠ sídl. F	Gogoľova 2143	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,24		0,600
30.	DOST 1499	Bernolákova 1499	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,12		0,480
31.	DOST 2036	Bernolákova 2036	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,32		0,270
32.	DOST 2037	Bernolákova 2037	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,220
33.	DOST 2046	Bernolákova 2046	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,270
34.	DOST 2050	Krušovská 2050	Topoľčany	HV/TV	1,10,28		0,220
35.	DOST 2058	Krušovská 2058	Topoľčany	HV/TV	1,10,28		0,220
36.	DOST 2070	Bernolákova 2070	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,44		0,270
37.	DOST 2082	Bernolákova 2082	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,39		0,270
38.	DOST 2112	Bernolákova 2112	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,270
39.	DOST MŠ sídl Stred	Škultétyho 2630	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,170
40.	DOST Soc.poist'ovňa	nám.M.R.Štefánika 2269	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,210
41.	DOST ZŠ sídl. Stred	Škultétyho 2326	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,450
42.	DOST 1540	Tribečská 1540	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,840
43.	DOST 1620	Tribečská 1620	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,460
44.	DOST 1626	Krušovská 1626	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,40		0,520
45.	DOST 1631	Krušovská 1631	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,430
46.	DOST 1636	Krušovská 1636	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,430
47.	DOST 1645 (A,B,C,D)	Krušovská 1645	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,620
48.	DOST 1645/ E,F	Krušovská 1645 E,F	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,27		0,300
49.	DOST 1645 G,H	Krušovská 1645 G,H	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,27		0,330
50.	DOST 1831	Krušovská 1831	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,330

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	DOST 1840	Wolkra 1840	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,330
52.	DOST 1859	Krušovská 1859	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,230
53.	DOST 2275	Tribečská 2275	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,520
54.	DOST MŠ 1 Tribečská	Tribečská 2633	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,155		0,250
55.	DOST 1569	Gagarinova 1569	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,140
56.	DOST 1573	Gagarinova 1573	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
57.	DOST 1578	Gagarinova 1578	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,27		0,230
58.	DOST 1582	Kuzmányho 1582	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
59.	DOST 1593	Gagarinova 1593	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,340
60.	DOST 1596	Kuzmányho 1596	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
61.	DOST 1603	Kuzmányho 1603	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
62.	DOST 1608	Kuzmányho 1608	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
63.	DOST ZŠ Tribečská	Tribečská 1653/22	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,24		0,660
64.	DOST 2278	Pivovarnícka 2278	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,270
65.	DOST 2285	Krušovská 2285	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,270
66.	DOST 2296	Jesenského 2296	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,340
67.	DOST 2302	Krušovská 2302	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,550
68.	DOST 2311	Gagarinova 2311	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,36		0,230
69.	DOST 2321	Jesenského 2321	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,39		0,270
70.	DOST ZŠ Gagarinová	Gagarinova 2490	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,24		0,460
71.	DOST MŠ Gagarinová	Gagarinova 2636	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,250
72.	DOST 2306	P.O.Hviezdoslava 2306	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,42		0,310
73.	DOST 2316	Jesenského 2316	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,495
74.	DOST 2324	P.O.Hviezdoslava 2324	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,26		0,230
75.	DOST 2328	P.O.Hviezdoslava 2328	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,42		0,310

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
76.	DOST 2330	P.O.Hviezdoslava 2330	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,42		0,270
77.	DOST 2331	P.O.Hviezdoslava 2331	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,29		0,270
78.	DOST 2332	P.O.Hviezdoslava 2332	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,42		0,310
79.	DOST MSKS Východ II.	P.O.Hviezdoslava 40	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,22		0,150
80.	DOST 4275	Palkovičova 4275	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,27		0,700
81.	DOST 4394	Palkovičova 4394	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,27		0,870
82.	DOST 4454	Šafarikova 4454	Topoľčany	HV/TV	1,10,27		0,435
83.	DOST 4616	J.Kráľa 4616	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,31		0,435
84.	DOST TOMA	Gorkého 2019	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,20		0,130
85.	DOST 4660	M. Benku 4660	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,25		0,520
86.	DOST 2136	Tribečská 2136	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,32		0,535
87.	DOST 2139	J. Matušku 2139	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,535
88.	DOST 2148	J. Matušku 2148	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,535
89.	DOST 2159	P.O.Hviezdoslava 2159	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,380
90.	DOST 2165	P.O.Hviezdoslava 2165	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,380
91.	DOST 2169	P.O.Hviezdoslava 2169	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,38		0,310
92.	DOST 2178/15	J.Matušku 2178/15	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,28		0,405
93.	DOST 2178/23	J.Matušku 2178/23	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,540
94.	DOST 2773	P.O.Hviezdoslava 2773	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,30		0,330
95.	DOST MŠ 2, Tribečská	Tribečská 2703	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,25		0,220
96.	DOST 1526	Stred'anská 1526	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,35		0,520
97.	DOST 1763	Stred'anská 1763	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,53		0,520
98.	DOST 1764	Stred'anská 1764	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,33		0,230
99.	DOST 1790	Stred'anská 1790	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,53		0,520
100.	DOST 1796	Stred'anská 1796	Topoľčany	HV/TV	1,1/0,53		0,520

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0236 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
101.	DOST 4082	Palarikova 4082	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,250
102.	DOST 2785	Palarikova 2785	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,320
103.	DOST 2787	Palarikova 2787	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,320
104.	DOST 2807	Palarikova 2807	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,250
105.	DOST 2833	Palarikova 2833	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,200
106.	DOST 2817	Šafarikova 2817	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,200
107.	DOST 2266	P.O.Hviezdoslava 2266	Topoľany	HV/TV	1,1/0,26		0,150
108.	DOST 2262/B	P.O.Hviezdoslava 2262/B	Topoľany	HV/TV	1,1/0,26		0,150
109.	DOST 2262/E	P.O.Hviezdoslava 2262/E	Topoľany	HV/TV	1,1/0,26		0,150
110.	DOST 2270	P.O.Hviezdoslava 2270	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,250
111.	DOST 2250	J. Matušku 2250	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,500
112.	DOST 2234	J. Matušku 2234	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,500
113.	DOST 2220	J. Matušku 2220	Topoľany	HV/TV	1,1/0,29		0,500
114.	DOST 2798	J. Matušku 2798	Topoľany	HV/TV	1,1/0,20		0,500
115.	DOST 2800	J. Matušku 2800	Topoľany	HV/TV	1,1/0,22		0,500
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		285 870		Spolu:		13,37	