

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0128/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **321-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0036 – 4. zmena zo dňa 09.03.2011 a vydáva

povolenie č. 2005T 0036 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Dalkia Senec a.s.**
IČO: **35 747 404** sídlo: **Sokolská 6 , 903 01 Senec**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 19,42 MW; z toho plynné palivo 19,42 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 41,52 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Peter Tušš

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Karol Kvál
Karol Kozák
Ing. Ivan Martinka

Doba začatia výkonu podnikania: 01.09.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0036 – 4. zmena vydané dňa 09.03.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu a štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti v povolení č. 2005T 0036 – 4. zmena zo dňa 09.03.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. júla 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0036 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Sokolská 6	Senec	ZP	11,64	13 691,94
2.	CZT	Boldocká 1	Senec	ZP	6,76	14 096,66
3.	CZT	Gagarinova 6	Senec	ZP	1,02	1 180,56
				Spolu :	19,42	28 969,16

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0036 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1	PR	Boldocká 1	Senec	TV	0,6	1,39	6,76
2	PR	Sokolská 6	Senec	TV	0,6	2,15	11,64
3	PR	Gagarinova 6	Senec	TV	0,6	0,09	1,02
4	OST	Bernolákova 2	Senec	TV	0,6		0,27
5	OST	Bernolákova 4	Senec	TV	0,6		0,27
6	OST	Bratislavská 11	Senec	TV	0,6		0,27
7	OST	Bratislavská 15	Senec	TV	0,6		0,62
8	OST	Bratislavská 23	Senec	TV	0,6		0,27
9	OST	Bratislavská 25	Senec	TV	0,6		0,27
10	OST	Bratislavská 3	Senec	TV	0,6		0,27
11	OST	Bratislavská 5	Senec	TV	0,6		0,27
12	OST	Gagarinova 10	Senec	TV	0,6		0,30
13	OST	Gagarinova 16	Senec	TV	0,6		0,30
14	OST	Gagarinova 2	Senec	TV	0,6		0,30
15	OST	Gagarinova 6	Senec	TV	0,6		0,30
16	OST	Hollého 3	Senec	TV	0,6		0,39
17	OST	Hollého 5	Senec	TV	0,6		0,39
18	OST	Hollého 9	Senec	TV	0,6		0,39
19	OST	Hurbanova 12	Senec	TV	0,6		0,39
20	OST	Hurbanova 4	Senec	TV	0,6		0,39
21	OST	Jesenského 10	Senec	TV	0,6		0,39
22	OST	Jesenského 2	Senec	TV	0,6		0,39
23	OST	Jesenského 4	Senec	TV	0,6		0,39
24	OST	Jesenského 6	Senec	TV	0,6		0,39
25	OST	Jesenského 8	Senec	TV	0,6		0,39

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0036 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26	OST	Kollárova 1	Senec	TV	0,6		0,39
27	OST	Kollárova 3	Senec	TV	0,6		0,39
28	OST	Kollárova 5	Senec	TV	0,6		0,39
29	OST	Kollárova 8	Senec	TV	0,6		0,39
30	OST	Košická 24	Senec	TV	0,6		0,62
31	OST	Košická 34	Senec	TV	0,6		0,62
32	OST	Košická 4	Senec	TV	0,6		0,39
33	OST	Košická 12	Senec	TV	0,6		0,27
34	OST	Košická 16	Senec	TV	0,6		0,27
35	OST	Košická 20	Senec	TV	0,6		0,27
36	OST	Košická 22	Senec	TV	0,6		0,27
37	OST	Lichnerova 27	Senec	TV	0,6		0,39
38	OST	Lichnerova 39 Helios 2	Senec	TV	0,6		0,4
39	OST	Lichnerova 41 Helios 1	Senec	TV	0,6		0,39
40	OST	Nám. 1. Mája 17	Senec	TV	0,6		0,44
41	OST	Nám. 1. Mája 23	Senec	TV	0,6		0,44
42	OST	Nám. 1. Mája 30	Senec	TV	0,6		0,39
43	OST	Nám. 1. Mája 33	Senec	TV	0,6		0,39
44	OST	Nám. 1. Mája 36	Senec	TV	0,6		0,39
45	OST	Nám. 1. Mája 39	Senec	TV	0,6		0,39
46	OST	Nám. 1. Mája 47	Senec	TV	0,6		0,39
47	OST	Pribinova 17	Senec	TV	0,6		0,27
48	OST	Pribinova 19	Senec	TV	0,6		0,27
49	OST	Pribinova 9	Senec	TV	0,6		0,57
50	OST	SNP 12	Senec	TV	0,6		0,39

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0036 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51	OST	SNP 4	Senec	TV	0,6		0,39
52	OST	Sokolská 13	Senec	TV	0,6		0,62
53	OST	Sokolská 19	Senec	TV	0,6		0,62
54	OST	Sokolská 25	Senec	TV	0,6		0,29
55	OST	Svätoplukova 11	Senec	TV	0,6		0,42
56	OST	Svätoplukova 23	Senec	TV	0,6		0,42
57	OST	Svätoplukova 33	Senec	TV	0,6		0,42
58	OST	Svätoplukova 47	Senec	TV	0,6		0,60
59	OST	Svätoplukova 55	Senec	TV	0,6		0,39
60	OST	Tajovského 2	Senec	TV	0,6		0,27
61	OST	Tajovského 4	Senec	TV	0,6		0,27
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	21 079	Počet odberných miest:	58	Spolu:	3,63	