

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0106/2010/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2745-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0300 – 1. zmena zo dňa 21.04.2009 a vydáva

povolenie č. 2006T 0300 - 2. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **TECHNOTUR s.r.o.**
IČO: **36 704 482** sídlo: **Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 20,09 MW; z toho plynné palivo 20,09 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 21,502 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Bohuš

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Augustin Schmidl

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0300 – 1. zmena vydané dňa 21.04.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 02.08.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu v povolení č. 2006T 0300 – 1. zmena zo dňa 21.04.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. augusta 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0300 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba MWh
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - centrálna plynová kotolňa	Mýtna 145	Stará Turá	ZP	14,55	24 889
2.	CZT - PK 262	SNP 262	Stará Turá	ZP	4,40	5 611
3.	BK - PK Dom kultúry	Gen. M.R. Štefánika 378	Stará Turá	ZP	0,92	1 567
4.	DK - Dom služieb	SNP 260	Stará Turá	ZP	0,23	272
				Spolu :	20,09	32 339

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0300 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST - VS 3	Gen.M.R. Štefánika 374	Stará Turá	HV	0,3		3,1
2.	OST - VS 4	Nám. Slobody 81/27	Stará Turá	HV	0,3		4,7
3.	OST - VS 5	Dibrovova 244	Stará Turá	HV	0,3		1,9
4.	OST - VS 6	SNP 111	Stará Turá	HV	0,3		0,76
5.	OST - VS 7	Úradníčkova 189	Stará Turá	TV	0,1		0,25
6.	OST - VS 8	Úradníčkova 193	Stará Turá	TV	0,1		0,33
7.	OST - VS 10	Mierová 7	Stará Turá	HV	0,4		2,3
8.	OST - VS DŠ	Gen. M.R. Štefánika 373	Stará Turá	HV	0,1		0,62
9.	KOST	SNP 149/56	Stará Turá	TV	0,35		0,363
10.	KOST	SNP 149/58	Stará Turá	TV	0,35		0,363
11.	KOST	SNP 149/60	Stará Turá	TV	0,35		0,363
12.	KOST	SNP 149/62	Stará Turá	TV	0,35		0,363
13.	KOST	SNP 151/68	Stará Turá	TV	0,35		0,363
14.	KOST	SNP 151/70	Stará Turá	TV	0,35		0,363
15.	KOST	SNP 148	Stará Turá	TV	0,3		0,101
16.	KOST	Hurbanova 142	Stará Turá	TV	0,3		0,163
17.	KOST	Hurbanova 152/56	Stará Turá	TV	0,3		0,240
18.	KOST	Hurbanova 152/58	Stará Turá	TV	0,3		0,240
19.	KOST	Hurbanova 152/60	Stará Turá	TV	0,3		0,240
20.	KOST	Hurbanova 153/62	Stará Turá	TV	0,3		0,260
21.	KOST	Hurbanova 154/64	Stará Turá	TV	0,3		0,300
22.	KOST	Hurbanova 3154/66	Stará Turá	TV	0,3		0,300
23.	KOST	Hurbanova 156/68	Stará Turá	TV	0,3		0,300
24.	KOST	Hurbanova 156/70	Stará Turá	TV	0,3		0,340
25.	KOST	Hurbanova 156/72	Stará Turá	TV	0,3		0,340

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0300 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	KOST	Hurbanova 156/74	Stará Turá	TV	0,3		0,340
27.	KOST	Hurbanova 157/76	Stará Turá	TV	0,3		0,240
28.	KOST	Hurbanova 157/78	Stará Turá	TV	0,3		0,240
29.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 355	Stará Turá	TV	0,25		0,12
30.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 356	Stará Turá	TV	0,25		0,12
31.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 357	Stará Turá	TV	0,25		0,12
32.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 358	Stará Turá	TV	0,25		0,12
33.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 359	Stará Turá	TV	0,25		0,12
34.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 360	Stará Turá	TV	0,25		0,16
35.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 361	Stará Turá	TV	0,25		0,12
36.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 362	Stará Turá	TV	0,25		0,1
37.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 328	Stará Turá	TV	0,25		0,02
38.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 363	Stará Turá	TV	0,25		0,12
39.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 364	Stará Turá	TV	0,25		0,07
40.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 384	Stará Turá	TV	0,25		0,12
41.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 385	Stará Turá	TV	0,25		0,1
42.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 386	Stará Turá	TV	0,25		0,12
43.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 387	Stará Turá	TV	0,25		0,12
44.	KOST	Gen. M.R. Štefánika 388	Stará Turá	TV	0,25		0,07
45.	PR z CZT - CPK	Mýtna 145	Stará Turá	HV	0,7	1,236	14,23
46.	PR z CZT - CPK	Mýtna 145	Stará Turá	TV	0,6	0,975	5,82
47.	PR z CZT - PK 262	SNP 262	Stará Turá	TV	0,6	0,541	1,720
48.	SR z VS 3	Gen. M.R. Štefánika 374	Stará Turá	TV	0,3	0,624	3,10
49.	SR z VS 4	Nám Slobody 81/27	Stará Turá	TV	0,3	0,75	4,70
50.	SR z VS 5	Dibrovova 244	Stará Turá	TV	0,3	0,355	1,90

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0300 – 2. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	SR z VS 10	Mierová 7	Stará Turá	TV	0,3	0,586	2,30
52.	TR z PK Dom kultúry	Gen. M.R. Štefánika 378	Stará Turá	TV	0,3	0,173	0,92
53.	TR z PK 262	SNP 262	Stará Turá	TV	0,3	0,142	2,30
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		32 339	Počet odberných miest:	117	Spolu:	5,382	