

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0135/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **4518-2011-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0321 - 2. zmena zo dňa 03.07.2008 a vydáva

povolenie č. 2007T 0321 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Správa domov Gelnica, s.r.o.**
IČO: **36 721 166** sídlo: **Športová 14, 056 01 Gelnica**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 14,01 MW; z toho plynne palivo 14,01 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 11,81 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Lovás

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Norbert Popeláš

Doba začatia výkonu podnikania: 12.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0321 - 2. zmena vydané dňa 03.07.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 11.08.2011 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonávanie zmeny zodpovedného zástupcu v povolení č. 2007T 0321 - 2. zmena zo dňa 03.07.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 15. augusta 2011

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0321 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - K-1 Športová	Športová 7	Gelnica	ZP	6,80	6 329
2.	BK - K-2 Tehelná 1	Tehelná 1	Gelnica	ZP	6,80	7 869
3.	DK - Nákupné stredisko	Hlavná 29	Gelnica	ZP	0,24	319
4.	DK - Športová	Športová 37,39,41	Gelnica	ZP	0,17	306
Spolu :					14,01	14 823

Príloha č.1 k povoleniu č. 2007T 0321 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	SR z K-1	Športová 7	Gelnica	TV	0,30	1,35	5,29
2.	SR z K-2	Tehelná 1	Gelnica	TV	0,40	1,50	5,98
3.	PR z DK Nákupné stredisko	Hlavná 29	Gelnica	TV	0,18		0,37
4.	PR z DK Športová	Športová 37, 39, 41	Gelnica	TV	0,18		0,17
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		14 823			Spolu:	2,85	