



P O T V R D E N I E

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0085/2025/PoP-KV
Spis číslo: 698-2025-BA

Bratislava 18. 03. 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **Slovenský plynárenský priemysel, a. s.**, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256

v y d á v a

podľa § 8 ods. 2, 5 a 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za predchádzajúci kalendárny rok 2024, pre zariadenie výrobcu elektriny:

- a) názov: „Kombinovaná výroba elektriny a tepla – KVET SPP“
- b) technológia výroby: vysoko účinnou kombinovanou výrobou v spaľovacom motore s palivom zemný plyn s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 1,842 MW,

dátum uvedenia zariadenia do prevádzky:

- 1) 20. 12. 2013 pre generátor elektriny KGJ č. 1 (312 kW),
 - 2) 20. 12. 2013 pre generátor elektriny KGJ č. 2 (312 kW),
 - 3) 19. 03. 2010 pre generátor elektriny KGJ č. 3 (520 kW),
 - 4) 19. 02. 2009 pre generátor elektriny KGJ č. 5 (698 kW)
- c) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 1 664 645 m³, výhrevnosť 0,009852 MWh/ m³,
 - d) spôsob využitia tepla: dodávka tepla odberateľom a pre vlastnú spotrebu,
 - e) miesto výroby elektriny: Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava,
 - f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou: 5 692,916 MWh

1 194,146 MWh pre KGJ č. 1 (312 kW),
1 621,421 MWh pre KGJ č. 2 (312 kW),
2 312,329 MWh pre KGJ č. 3 (520 kW),
565,02 MWh pre KGJ č. 5 (698 kW) do 18. 02. 2024

- g) úspory primárnej energie na výrobu elektriny a tepla: 16,21 %
- h) výška investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu: bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
- i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 78,43 %,
- j) množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním: 11 495 MWh,
- k) podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním: 4,7 %,
- l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 5 263,361 MWh.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do:**

- 1) **19. 12. 2028** pre generátor elektriny KGJ č. 1 (312 kW),
- 2) **19. 12. 2028** pre generátor elektriny KGJ č. 2 (312 kW),
- 3) **18. 03. 2025** pre generátor elektriny KGJ č. 3 (520 kW),
- 4) **18. 02. 2024** pre generátor elektriny KGJ č. 5 (698 kW).

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033** za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bola dňa 29. 01. 2025 pod podacím číslom 698/2025/BA doručená žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2024 výrobcu elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256 v zariadení výrobcu elektriny: „Kombinovaná výroba elektriny a tepla – KVET SPP“ s celkovým inštalovaným výkonom 1,842 MW, nachádzajúcom sa na adrese Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny v roku 2024 je 8 990,446 MWh a technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny je 429,555 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 5 263,361 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcom

elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 0 %, množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom je 11 495 MWh, podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 4,7 %.

Zúčtovateľ podpory spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z. a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Martin Horváth
podpredseda

Potvrdenie sa doručí:

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212