

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0096/2017/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **8979-2017-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0381 - 3. zmena zo dňa 02.12.2016 a vydáva

povolenie č. 2007T 0381 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **TEPLO MODRA, s.r.o.**
IČO: **43 805 426** sídlo: **Šúrska 5, 900 01 Modra**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 11,6 MW; z toho plynné palivo 11,6 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 11,6 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Matuška

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2008

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0381 - 3. zmena vydané dňa 02.12.2016 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 13.11.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 kotolne - v povolení č. 2007T 0381 - 3. zmena zo dňa 02.12.2016. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 20. novembra 2017

JUDr. Renáta Pisárová
riaditeľka odboru vecnej regulácie

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Kotelňa Stred, Dukelská 44, Modra	ZP	2,80	4 722
2	CZT - Kotelňa Majolika I, Komenského 2/847, Modra	ZP	2,83	3 889
3	CZT - Majolika II, Komenského 24/1441, Modra	ZP	4,40	8 889
4	DK - Kotelňa Pažite, Trnavská 49, Modra	ZP	0,40	861
5	CZT - Kotelňa VS II, Komenského 13, Modra	ZP	1,17	2 550

Inštalovaný výkon spolu: 11,6 MW

Ročná výroba spolu: 20 911 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Majolika III, Komenského 13/847, Modra	TV	4,0		1,52
2	SR z OST - Majolika III, Modra	TV	4,0	0,158	2,14
3	PR z CZT - Kotelňa Majolika II, Komenského, Modra	TV	4,5	0,332	1,52
4	SR z CZT - Kotelňa Majolika I, Modra	TV	2,5	0,360	1,95
5	SR z CZT - Kotelňa Stred, Modra	TV	4,0	1,160	1,75

Ročná dodávka tepla spolu: 9 940 MWh

Počet odberných miest: 40

Celková dĺžka rozvodov: 2,01 km