

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0172/2011/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **6531-2011-BA**, vydáva

povolenie č. 2011T 0464
právnickej osobe

obchodné meno: **Slovenergie SK, a.s.**
IČO: **44089406** sídlo: **Hroncova 3, 040 01 Košice**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 12,915 MW; z toho plynne palivo 12,915 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 19,454 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ján Sokol

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: PhDr. Peter Lanovec
Ing. Dalibor Gajdoš
Ing. Peter Kollár

Doba začatia výkonu podnikania: 15.11.2011

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 15. novembra 2011

Ing. Mária Marková
riadiťka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0464 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	Kotolňa K1	FNSP Hollého 14	Prešov	ZP	8,000	13 352
2.	Kotolňa K2	FNSP Hollého 14	Prešov	ZP	4,915	7 476
Spolu :					12,915	20 828

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0464 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST kuchyňa pacientov SO 21	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,020	1,275
2.	OST riaditeľstvo FNsP SO 21	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,025	0,242
3.	OST ekonomické oddelenie SO 22	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,010	0,185
4.	OST ústavná lekáreň SO 23	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,035	0,131
5.	OST hlavný pavilón SO 24	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,005	1,389
6.	OST ORL SO 25	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,150	0,305
7.	OST MTZ + šijáreň SO 02	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,005	0,144
8.	OST doliečovák SO 03	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,030	1,048
9.	OST detské oddelenie SO 04	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,120	0,623
10.	OST Technický odbor SO 06	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,050	0,127
11.	OST Psychiatria SO 07	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,120	3,413
12.	OST Monoblok SO 09	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,020	6,531
13.	OST Vodojemy + trafostanica SO10, SO 27-28	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,040	0,225
14.	OST sklad kyslíka SO 11	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,010	0,087
15.	OST Gastro-Pall SO 20	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,080	0,112
16.	OST Geriatria SO 13	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,035	1,134
17.	OST Interné odd. SO 14	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,020	0,932
18.	OST Klinická onkológia SO 15	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,140	0,598
19.	OST doprava SO16, SO 17	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,010	0,220
20.	OST infekčné odd. SO 36	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,050	0,230
21.	OST AB, VZT, Sahara K1 SO 01	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,007	0,197
22.	OST Slovak medical SO 35	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,030	0,069
23.	OST Zdravservis SO 20	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,075	0,039
24.	OST ÚDZS SO 08	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,015	0,086
25.	OST vrátnica pri psychiatrii SO 05	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,020	0,050
26.	OST S-40 SO 12	FNsP Hollého 14	Prešov	TV	0,45	0,145	0,062
27.	PR	FNsP Hollého 14	Prešov	TV		1,505	
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		20 828	Počet odberných miest:	27	Spolu:	2,772	