



ROZHODNUTIE

Číslo: 0360/2023/E

Bratislava 13. 02. 2024

Číslo spisu: 1642-2024-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **Danucem Slovensko a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 pre prevádzky pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

s c h v a ľ u j e

tieto maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV:

A. Na obdobie od 1.1.2023 do 30.11.2023

(1) Pre pripojenie odberateľa elektriny do napät'ovej úrovne do 1 kV:

pre amperickú hodnotu hlavného ističa 1-fázového odberu	cena za 1 A	2,37 €
pre amperickú hodnotu hlavného ističa 3-fázového odberu	cena za 1 A	7,11 €

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musí byť zhodná s hodnotou menovitého prúdu ističa predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10^n , kde n je celé kladné číslo; $n \geq 2$. V prípade,

ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radou, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. V prípade, ak je pre odberné miesto použitý hlavný istič s nastaviteľnou prúdovou hodnotou, tak tento musí mať, okrem nemeraných častí (vstupujúcich a vystupujúcich z ističa), plombovateľné aj nastavenie nominálnej hodnoty prúdu.

(2) Pre pripojenie výrobcu elektriny do napät'ovej úrovne do 1 kV:

pre pripojenie výrobcu elektriny okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,30 €
pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,30 €

(3) Ceny za pripojenie výrobcu elektriny cez existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) do napät'ovej úrovne do 1 kV; odberné miesto je pred pripojením výrobcu elektriny odberným miestom odberateľa elektriny a žiadateľa o pripojenie.

a) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny neprekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

pre pripojenie výrobcu elektriny okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	5,15 €
pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	5,15 €

b) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

pre pripojenie výrobcu elektriny okrem výrobných zariadení elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto vrátane	5,15 €
	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto	10,30 €
pre pripojenie výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto vrátane	5,15 €
	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto	10,30 €

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny:

pre pripojenie výrobcu elektriny pripojeného do napät'ovej úrovne do 1 kV do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do napät'ovej úrovne do 1 kV spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,30 €
---	---	---------

B. Na obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023

(1) Pre pripojenie odberateľa elektriny do napät'ovej úrovne do 1 kV:

pre amperickú hodnotu hlavného ističa 1-fázového odberu	cena za 1 A	2,37 €
pre amperickú hodnotu hlavného ističa 3-fázového odberu	cena za 1 A	7,11 €

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musí byť zhodná s hodnotou menovitého prúdu ističa predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10^n , kde n je celé kladné číslo; $n \geq 2$. V prípade, ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radou, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. V prípade, ak je

pre odberné miesto použitý hlavný istič s nastaviteľnou prúdovou hodnotou, tak tento musí mať, okrem nameraných častí (vstupujúcich a vystupujúcich z ističa), plombovateľné aj nastavenie nominálnej hodnoty prúdu.

(2) Pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do napäťovej úrovne do 1 kV:

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,30 €
---	---	---------

(3) Ceny za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktoré sa pripája do distribučnej sústavy cez existujúce odberné miesto (odberné elektrické zariadenie) na napäťovej úrovni do 1 kV pričom toto odberné miesto bolo pripojené pred pripojením výrobcu elektriny odberným miestom odberateľa elektriny, ktorý je zároveň žiadateľom o pripojenie sa stanovuje nasledovne:

a) ak požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je menšia alebo rovná hodnote súčasnej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta, hodnota maximálnej rezervovanej kapacity, na ktorú sa uplatňuje cena za pripojenie je nula,

b) ak požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je väčšia ako hodnota súčasnej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta cena za pripojenie sa uplatňuje na rozdiel medzi požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny a hodnotou doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta:

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto	10,30 €
---	---	---------

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny:

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojeného do napäťovej úrovne do 1 kV do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do napäťovej úrovne do 1 kV spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,30 €
--	---	---------

C. Na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia

„(1) Pre pripojenie zariadenia na odber elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny na napät'ovej úrovni do 1 kV:

pre amperickú hodnotu hlavného ističa 1-fázového odberu	cena za 1 A	2,93 €
pre amperickú hodnotu hlavného ističa 3-fázového odberu	cena za 1 A	8,78 €

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musí byť zhodná s hodnotou menovitého prúdu ističa predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10^n , kde n je celé kladné číslo; $n \geq 2$. V prípade, ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radou, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. V prípade, ak je pre odberné miesto použitý hlavný istič s nastaviteľnou prúdovou hodnotou, tak tento musí mať, okrem nameraných častí (vstupujúcich a vystupujúcich z ističa), plombovateľné aj nastavenie nominálnej hodnoty prúdu.

(2) Pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny na napät'ovej úrovni do 1 kV:

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	12,74 €
--	---	---------

(3) Ceny za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny cez existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) na napät'ovej úrovni do 1 kV; odberné miesto je pred pripojením zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny odberným miestom odberateľa elektriny a žiadateľa o pripojenie:

a) ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacita zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny neprekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	0 €
--	---	-----

b) ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacita zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny prekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto vrátane	0 €
	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto	12,74 €

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny:

pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená na napäťovej úrovni do 1 kV spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	12,74 €
--	---	---------

Maximálne ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) bol dňa 20. 07. 2023 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 27380/2023/BA doručený návrh ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV (ďalej len „návrh ceny“) od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **Danucem Slovensko a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 (ďalej len „účastník konania“) pre prevádzky, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „Západoslovenská distribučná, a.s.“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV (ďalej len „cenové konanie“).

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike.

Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že pripojenie do sústavy podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o regulácii podlieha cenovej regulácii.

Úrad vyzval účastníka konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia.

Účastník konania sa k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 5068/2024/BA zo dňa 01. 02. 2024 v určenej lehote nevyjadril.

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1642-2024-BA.

Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii vyhodnotený nasledovne:

Cena za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV (ďalej len „cena za pripojenie“) zohľadňuje náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Cena za pripojenie je jednorazový poplatok, ktorý uhrádza žiadateľ o pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia do distribučnej sústavy, a preto sa neuplatňuje v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. Na základe uvedeného cena za pripojenie nemá vplyv na jednotlivé skupiny odberateľov.

Pri uplatňovaní cien za pripojenie postupuje účastník konania tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii a správnym poriadkom, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník