



R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0130/2024/E-KV
Číslo spisu: 3442-2024-BA

Bratislava 25. 06. 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 3c a § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.**, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604 **u r ě u j e** na obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 144,43 eura/MWh, vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „Kogeneračná jednotka 999 kW - CTZ Párovce“, s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MW, nachádzajúcom sa na adrese Braneckého 10, 949 01 Nitra.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 16. 04. 2024 doručený návrh ceny, zaevidovaný pod podacím číslom úradu 15680/2024/BA, ktorým regulovaný subjekt Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 36 550 604 (ďalej len „regulovaný subjekt“) požiadal o schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku na obdobie rokov 2023 až 2027, vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „Kogeneračná jednotka 999 kW - CTZ Párovce“, s celkovým inštalovaným

výkonom 0,999 MW, nachádzajúcom sa na adrese Braneckého 10, 949 01 Nitra. Týmto dňom začalo cenové konanie.

2. Zariadenie výrobcu elektriny bolo pôvodne uvedené do prevádzky 19. 12. 2013, a po rekonštrukcii a modernizácii uvedené do prevádzky opätovne dňa 04. 03. 2023, v zmysle znaleckého posudku č. 24/2024 z 08. 03. 2024, ktorý vypracoval Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava (ďalej len „znalecký posudok“).
3. Regulovaný subjekt predložil s návrhom ceny výrobcu elektriny pre zariadenia výrobcu elektriny znalecký posudok, v ktorom znalec zároveň konštatuje: „podiel nákladov vynaložených na modernizáciu a rekonštrukciu v porovnaní s referenčnými hodnotami je 165,55 %“.
4. Podľa § 3c ods. 1 druhej vety zákona č. 309/2009 Z. z. ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
5. Podľa § 3c ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW.
6. Podľa § 3c ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
 - a) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu; na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava obdobie kalendárneho roka, počas ktorého sa zariadením na kombinovanú výrobu zabezpečujú podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
 - b) najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a
 - c) najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.
7. Podľa § 3c ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. ak nie sú splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa odseku 4, sa znižuje o
 - a) 3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
 - b) 5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
8. Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. úrad zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje výrazné zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny.
9. Zariadenie výrobcu elektriny bolo rekonštruované a uvedené do prevádzky 04. 03. 2023.

10. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 03. 03. 2038.
11. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) podlieha cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je podporovaná doplatkom.
12. Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, ale za predpokladu, že si splní povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z.
13. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
14. Podľa § 14 ods. 17 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. ak v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom alebo príplatkom dôjde k zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku alebo technológie výroby elektriny, je regulovaný subjekt povinný podať návrh na zmenu cenového rozhodnutia, a to do 30 dní, odkedy táto zmena nastala.
15. Podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu doplatkom alebo príplatkom počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov. Podľa § 3b ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie neuplatňuje.
16. Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2024 sa určila podľa § 10 ods. 2 písm. c) prvého bodu a § 7 vyhlášky č. 370/2023 Z. z. vo výške 144,43 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 75,64 eura/MWh určenej úradom podľa § 10 ods. 2 písm. c) prvého bodu vyhlášky č. 370/2023 Z.z., v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky po rekonštrukcii, korekcie na zemný plyn vo výške 20,26 eura/MWh na rok 2023 a korekcie vo výške 48,53 eura/MWh na rok 2024.
17. Úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 26653/2024/BA zo dňa 17. 06. 2024 zaslal regulovanému subjektu výzvu na vyjadrenie sa pred vydaním rozhodnutia a to v lehote 5 dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy.
18. Regulovaný subjekt sa k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 26653/2024/BA zo dňa 17. 06. 2024 nevyjadril v stanovenej lehote.
19. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3442-2024-BA a z informácií známych mu z jeho úradnej činnosti.
20. Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv cenového rozhodnutia na jednotlivé skupiny odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov

elektriny, ale nepriamo, v budúcich rokoch bude mať negatívny dopad na tarifu za prevádzkovanie systému len za predpokladu nižších cien elektriny na trhu ako cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.

21. Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá.
22. Úrad pri posudzovaní predpokladaného množstva elektriny, na ktoré sa v roku 2024 uplatní doplatok, vychádzal z údajov predložených regulovaným subjektom, ktoré boli súčasťou návrhu ceny, a to:
 1. predpokladaná ročná výroba elektriny 6 048 MWh/rok,
 2. predpokladaná ročná výroba elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou 6 048 MWh/rok,
 3. predpokladaná ročná technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny 181 MWh/rok,
 4. predpokladané ročné množstvo elektriny, na ktoré sa uplatní doplatok 5 867 MWh/rok.
23. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra