



ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2022/E-EU
Číslo spisu: 1947-2022-BA

V Bratislave dňa 17. 02. 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán príslušný na konanie podľa článku 6 odsek 3 písmeno g) nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy, v spojení s § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 písm. b) druhého bodu, § 9 odsek 1 písmeno c) prvého bodu v spojení s § 15 odsek 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci **určenia blokov regulácie frekvencie a činného výkonu pre synchronnú oblasť Kontinentálna Európa**

rozhodol

podľa článku 141 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy a § 13 odsek 2 písmeno n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 **schvaľuje** návrh „**Určenie blokov LFC pre synchronnú oblasť Kontinentálna Európa**“, ktorý je prílohou výrokovkej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú časť výroku.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky (ďalej len „úrad“) bol predložený od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorým je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) a pod podacím číslom úradu 5026/2022/BA zaevidovaný návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na určenie blokov regulácie frekvencie a činného výkonu (ďalej len „LFC“) pre synchronnú oblasť Kontinentálna Európa (ďalej len „návrh“) v súlade s článkom 141 odsek 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy („nariadenie SOGL“). Účastník konania uviedol, že ide o revidovaný návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav metodiky schválenej rozhodnutím úradu číslo 0010/2018/E-EU. Návrh prevádzkovateľov prenosových sústav je doplnením určenia blokov LFC v rámci nemecko-dánskeho-luxemburského bloku LFC, čo znamená, že súčasná oblasť monitorovania Dánsko západ (ďalej len „DKW“) sa oddelí od oblasti Tennet TSO GmbH LFC a stane sa samostatnou oblasťou LFC, ale stále bude súčasťou nemecko-dánskeho-luxemburského bloku LFC.

Podľa článku 7 odsek 4 nariadenia SOGL prevádzkovateľa prenosových sústav zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík, alebo regulačné orgány či určené subjekty zodpovedné za ich prijatie v súlade s článkom 6 odsek 2, 3 a 4 nariadenia SOGL môžu požiadať o zmenu týchto podmienok alebo metodík. Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa v prípade potreby predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 11 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 5 a 6 nariadenia SOGL.

Návrh bol predložený v súlade s článkom 7 odsek 4 nariadenia SOGL a konzultovaný v súlade s článkom 11 nariadenia SOGL všetkými prevádzkovateľmi prenosových sústav prostredníctvom združenia ENTSO-E v termíne od 22. 02. 2021 do 21. 03. 2021.

Podľa článku 6 odsek 3 písmeno g) nariadenia SOGL návrh podlieha schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu.

Návrh všetkých PPS bol preskúmaný všetkými národnými regulačnými orgánmi synchronnej oblasti Kontinentálnej Európy a 11. 02. 2022 bol schválený prostredníctvom elektronického hlasovania, ktorým sa schválilo znenie návrhu a rozhodnutie všetkých národných regulačných orgánov o tomto návrhu.

Úrad dospel k záveru, že predložený návrh je vypracovaný v súlade s článkami 141 odsek 2 nariadenia SOGL. Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej únie a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise č. 1947-2022-BA a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, P. O. BOX 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha k výroku rozhodnutia:

- schválené znenie dokumentu „Určenie blokov LFC pre synchronnú oblasť Kontinentálna Európa (6 strán A4)“.

Ing. Martin Lepieš
riaditeľ

Rozhodnutie sa doručí:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26