

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY**  
**Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27**

Číslo: 0069/2020/E-PE

## ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 6179-2020-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2009E 0349 - 4. zmena z 25.04.2018 a rozhodol o vydaní

### povolenia č. 2009E 0349 - 5. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **HTMAS s.r.o.**

IČO: 36 644 692

sídlo: **Matušková 48, 976 31 Vlkanová**

právna forma podnikania: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

na predmet podnikania:

### elektroenergetika

**Rozsah podnikania: distribúcia elektriny, dodávka elektriny**

**Miesto podnikania a mapa vymedzeného územia: príloha č. 1**

**Zodpovedný zástupca: Ing. Maroš Hudoba**

**Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú**

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Technické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 2. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2009E 0349 - 4. zmena z 25.04.2018 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 11.11.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonanie zmeny v technologickej časti zariadenia na distribúciu elektriny – doplnenie TS v Banskej Štiavnici - v povolení č. 2009E 0349 - 4. zmena z 25.04.2018. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava 20. novembra 2020**

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredseda úradu

## Príloha č. 2 k povoleniu č. 2009E 0349 - 5. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na distribúciu elektriny

p.č.	Názov a umiestnenie zariadenia <sup>1)</sup>	Napätie v systéme <sup>2)</sup>	Typ vedenia <sup>3)</sup>	Dĺžka vedení [km]
1	Vstupná rozvodňa VN HTMAS 22kV na parc. č. 604/55, k.ú. Vlkanová vrátane 22 kV prívodu z 110/22kV rozvodne, Vlkanová	VN	P	0,75
2	Trafostanica TS1 na parc. č. 503/63, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 3x1000kVA, Vlkanová	VN		
3	Trafostanica TS2 na parc. č. 503/91 a 496/30, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 1x630kVA, Vlkanová	VN		
4	Trafostanica TS3 na parc. č. 505/126, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 2x1600kVA, Vlkanová	VN		
5	Trafostanica TS4 na parc. č. 505/129, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 1x1000kVA, Vlkanová	VN		
6	Trafostanica TS5 na parc. č. 503/134, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 1x1250kVA, Vlkanová	VN		
7	Trafostanica TS6 na parc. č. 503/133, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 2x1600kVA, Vlkanová	VN		
8	Trafostanica TS7 na parc. č. 503/128, k.ú. Vlkanová, inšt. výkon 4x1600kVA, Vlkanová	VN		
9	Distribučná sústava HTMAS, Vlkanová	VN	P	4,3
10	Trafostanica na parc. č. 5178/7, k.ú. Dubnica nad Váhom, inšt. výkon 4x1000kVA	VN		
11	Trafostanica PS04 na pozemku reg. "C" parc. č. 2324/7, k.ú. Banská Štiavnica, inšt. výkon 1x630kVA	VN		

Množstvo distribuovanej elektriny za rok: 32 GWh

<sup>1)</sup> TS - transformačná stanica, RO - rozvádzač, DS - distribučná sústava, PS - prenosová sústava

<sup>2)</sup> NN - nízke napätie, VN - vysoké napätie, VVN - veľmi vysoké napätie

<sup>3)</sup> N - nadzemné, P - podzemné