

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0095/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2418-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0216 – 2. zmena zo dňa 28.09.2010 a vydáva

povolenie č. 2006T 0216 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.**
IČO: 36 325 961 sídlo: G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 5,445 MW; z toho plynné palivo 5,445 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 177,4 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing.Ladislav Ješík

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing.Ladislav Ješík
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.,
Ing. Jaroslav Šinák,

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0216 – 2. zmena zo dňa 28.09.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení a zmeny štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0216 – 2. zmena zo dňa 28.09.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 11. júla 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení
Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	Domová kotolňa PK-1 (Priemstav)	Hviezdoslavova 3 (I.475)	Prievidza	ZP	0,200	292,50
2.	Bloková kotolňa PK-2	Športová 38 (III.135)	Prievidza	ZP	2,160	2145,50
3.	Domová kotolňa PK-3 (1746)	Lúčna 10 (III.156)	Prievidza	ZP	0,191	350,30
4.	Domová kotolňa PK-4	Lúčna 12 (III.157)	Prievidza	ZP	0,080	113,30
5.	Bloková kotolňa PK-5	Jesenského 12 (I. 540)	Prievidza	ZP	1,150	2253,90
6.	Domová kotolňa PK-6	Jesenského 3 (I.536)	Prievidza	ZP	0,217	615,28
7.	Domová kotolňa PK-7	A. Hlinku 17 (I.445)	Prievidza	ZP	0,723	1221,20
8.	Domová kotolňa PK-8	Falešníka 12	Prievidza	ZP	0,217	640,28
9.	Domová kotolňa PK-9	Falešníka 14	Prievidza	ZP	0,217	640,28
10.	Domová kotolňa PK-10	MŠ ul. Závodníka	Prievidza	ZP	0,290	630,56
Spolu :					5,445	8 903

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR- vetva A	Teplárenská 2 (I.83)	Prievidza	HV	1,60	8,5322	48,237
2.	OST 1201	Vnúťorná 2	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
3.	OST 1202	Vnúťorná 12	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
4.	OST 1203	Vnúťorná 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
5.	OST 1204	Vnúťorná 24	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
6.	OST 1205	Krajná 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
7.	OST 1206	Svätopluka 53	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
8.	OST 1207	Svätopluka 44	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
9.	OST 1208	Pauleho 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
10.	OST 1210	Svätopluka 35	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
11.	OST 1211	Svätopluka 23	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
12.	OST 1212	F.Madvu 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,200
13.	OST 1213	F.Madvu 25	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
14.	OST 1214	Svätopluka 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
15.	OST 1215	Krajná 4	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
16.	OST 1217	Krajná 16	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
17.	OST 1218	Svätopluka 43	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
18.	OST 1219	Svätopluka 34	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
19.	OST 1220	Trhová 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
20.	OST 1221	Štefánika 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,300
21.	OST 1222	Vnúťorná 17	Prievidza	HV	0,23	-	0,240
22.	OST 1223	Gavloviča 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
23.	OST 1224	Vnúťorná 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
24.	OST 1225	Súbežná 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
25.	OST 1226	Vnúťorná 5	Prievidza	HV	0,23	-	0,240

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST 1227	Gavloviča 17	Prievidza	HV	0,23	-	0,240
27.	OST 1228	Svätopluka 6	Prievidza	HV	0,23	-	0,410
28.	OST 1230	Madvu 8	Prievidza	HV	0,23	-	0,514
29.	OST 1231	Svätopluka 15	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
30.	OST 1232	Bjornsona 10	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
31.	OST 1233	Banícka 10	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
32.	OST 1234	Bjorsona 38	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
33.	OST 1235	Bjornsona 44	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
34.	OST 1236	Bjornsona 30	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
35.	OST 1237	Gavloviča 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,515
36.	OST 1238	Bjornsona 33	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
37.	OST 1239	Bjornsona 37	Prievidza	HV	0,23	-	0,670
38.	OST 1241	Banícka 24	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
39.	OST 1242	Štefánika 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
40.	SR OST 1242	Štefánika 26	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
41.	OST 1243	Štefánika 41	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
42.	OST 1244	Banícka 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
43.	OST 1245	J.Kráľa 18	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
44.	OST 1246	Palkoviča 4	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
45.	OST 1247	Kráľa 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
46.	OST 1248	Malookružná 51	Prievidza	HV	0,23	-	0,250
47.	OST 1249	Malookružná 41	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
48.	SR OST 1249	Malookružná 41	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
49.	OST 1342 potraviny	Štefánika 8	Prievidza	HV	0,15	-	0,100
50.	OST 1351	Chalupku 55	Prievidza	HV	0,23	-	0,330
51.	OST 1352	Chalupku 31	Prievidza	HV	0,23	-	0,498

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
52.	OST 1353	D.Kubíka 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
53.	SR OST 1353	D.Kubíka 11	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
54.	OST 1354	Chalupku 9	Prievidza	HV	0,23	-	0,575
55.	OST 1355	Chalupku 29	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
56.	OST 1356	Chalupku 53	Prievidza	HV	0,23	-	0,500
57.	OST 1358	Krmana 7	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
58.	SR OST 1358	Krmana 7	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
59.	OST 1359	Malookružná 31	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
60.	SR OST 1359	Malookružná 31	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
61.	OST 1361	Malookružná 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
62.	SR OST 1361	Malookružná 21	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
63.	OST 1364	Chalupku 41	Prievidza	HV	0,15	-	0,320
64.	SR OST 1364	Chalupku 41	Prievidza	TV	0,15	0,05	-
65.	OST 1371	Malookružná 13	Prievidza	HV	0,23	-	0,318
66.	SR OST 1371	Malookružná 13	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
67.	OST 1374	Bjornsona 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,360
68.	OST 1376	Gavloviča 1	Prievidza	HV	0,23	-	1,150
69.	SR OST 1376	Gavloviča 1	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
70.	OST 1378	Hronského 14	Prievidza	HV	0,23	-	0,380
71.	OST 1478	Kráľa 32	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
72.	SR OST 1478	Kráľa 32	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
73.	OST 1479	Súbežná 27	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
74.	OST 1480	Súbežná 35	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
75.	OST 1481	Súbežná 19	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
76.	OST 1482	Súbežná 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,350

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
77.	OST 1483	Svätopluka 1	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
78.	OST 1517	Rudnaya 33	Prievidza	HV	0,23	-	0,700
79.	SR OST 1517	Rudnaya 33	Prievidza	TV	0,23	0,16	-
80.	OST 1518	Rudnaya 29	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
81.	SR OST 1518	Rudnaya 29	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
82.	OST 1519	Rudnaya 27	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
83.	SR OST 1519	Rudnaya 27	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
84.	OST 1520	Rudnaya 21	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
85.	SR OST 1520	Rudnaya 21	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
86.	OST 1521	Rudnaya 19	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
87.	SR OST 1521	Rudnaya 19	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
88.	OST 1522	Rudnaya 13	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
89.	SR OST 1522	Rudnaya 13	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
90.	OST 1523	Rudnaya 11	Prievidza	HV	0,23	-	0,455
91.	SR OST 1523	Rudnaya 11	Prievidza	TV	0,23	0,01	-
92.	OST 1525	Rudnaya 3	Prievidza	HV	0,23	-	0,694
93.	SR OST 1525	Rudnaya 3	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
94.	OST 1526	Chalupku 30	Prievidza	HV	0,23	-	0,450
95.	SR OST 1526	Chalupku 30	Prievidza	TV	0,23	0,03	-
96.	OST 1527	Chalupku 26	Prievidza	HV	0,23	-	0,476
97.	SR OST 1527	Chalupku 26	Prievidza	TV	0,23	0,04	-
98.	OST 1528	Chalupku 22	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
99.	OST 1532	Chalupku 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
100.	SR OST 1532	Chalupku 3	Prievidza	TV	0,27	0,02	-
101.	OST 1533	Králika 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,450

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
102.	OST 1533	Králika 3	Prievidza	HV	0,27	-	0,450
103.	OST 1534	Králika 7	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
104.	SR OST 1534	Králika 7	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
105.	OST 1535	Králika 9	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
106.	OST 1537	Bjornsona 2	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
107.	OST 1541	Bjornsona 1	Prievidza	HV	0,27	-	0,450
108.	OST 1543	Králika 15	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
109.	SR OST 1543	Králika 15	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
110.	OST 1544	Králika 17	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
111.	SR OST 1544	Králika 17	Prievidza	TV	0,27	0,01	-
112.	OST 1545	Králika 21	Prievidza	HV	0,27	-	0,700
113.	SR OST 1545	Králika 21	Prievidza	TV	0,27	0,03	-
114.	OST 1546	Bjornsona 5	Prievidza	HV	0,27	-	0,575
115.	OST Kino Baník	Mierové námestie 18	Prievidza	HV	0,10	-	0,100
116.	OST Zimný štadión	Bojnická cesta 34	Prievidza	HV	0,20	-	0,460
117.	OST Športová hala	Olympionikov 4	Prievidza	HV	0,20	-	0,850
118.	OST TEZAS	Garážová 1	Prievidza	HV	0,20	-	0,675
119.	OST 11	Stodolu 14	Prievidza	HV	0,40	-	4,500
120.	SR OST 11	Stodolu 14	Prievidza	TV	0,40	0,82	-
121.	OST-22	Baniča	Prievidza	HV	0,23	-	0,275
122.	PR vetva B-C	Teplárenská 2 (I.83)	Prievidza	HV	1,60	15,67	125,809
123.	OST 1	Energetikov 27	Prievidza	HV	0,60	-	4,300
124.	SR OST 1	Energetikov 27	Prievidza	TV	0,60	0,76	-
125.	OST 1-A-1	Energetikov 33	Prievidza	TV	0,35	-	0,450
126.	OST 1-A-2	Energetikov 21	Prievidza	TV	0,35	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
127.	OST 1-A-3	Energetikov 48	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
128.	OST 1-A-4	Energetikov 36	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
129.	OST 1-B-1	Energetikov 11	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
130.	OST 1-B-2	Energetikov 26	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
131.	OST 1-B-3	Energetikov 16	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
132.	OST 1-B-4	Energetikov 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
133.	OST 1-B-5	Mojmírova 3	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
134.	OST 1-B-6	Energetikov 6	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
135.	OST 1-B-8	Mojmírova 5	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
136.	OST 1-B-9	Mojmírova 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
137.	OST 1-ZŠ Energetikov	ZŠ Energetikov	Prievidza	TV	0,25	-	0,450
138.	OST 1-ZSŠHS	ZSŠHS	Prievidza	TV	0,25	-	1,100
139.	OST 2	Nedožerského 25	Prievidza	HV	0,60	-	3,000
140.	SR OST 2	Nedožerského 25	Prievidza	TV	0,60	0,515	-
141.	OST 2-C-1	Bernoláka 28	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
142.	OST 2-C-2	Bernoláka 6	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
143.	OST 2-C-3	Bernoláka 4	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
144.	OST 2-C-4	Bernoláka 30	Prievidza	TV	0,35	-	0,350
145.	OST 2-C-5	Benedikta 18	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
146.	OST 2-C-6	Benedikta 8	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
147.	OST 2-C-7	Benedikta 7	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
148.	OST 2-C-8	Benedikta 17	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
149.	OST 2-C-10	Gorkého 43	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
150.	OST 2-C-11	Gorkého 37	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
151.	OST 2-C-12	Gorkého 29	Prievidza	TV	0,35	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
152.	OST 3	Gorkého 36	Prievidza	HV	0,60	-	3,500
153.	SR OST 3	Gorkého 36	Prievidza	TV	0,60	0,362	-
154.	OST 3-C-13	Gorkého 19	Prievidza	TV	0,35	-	0,700
155.	OST 3-C-14	Gorkého 11	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
156.	OST 3-C-15	Gorkého 50	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
157.	OST 3-C-16	Gorkého 42	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
158.	OST 3-C-17	Gorkého 28	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
159.	OST 3-C-18	Gorkého 14	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
160.	OST 3-D-5	Clementisa 41	Prievidza	TV	0,35	-	1,200
161.	OST 3-D-6	Clementisa 37	Prievidza	TV	0,35	-	0,575
162.	OST 3-MŠ Gorkého	MŠ Gorkého	Prievidza	TV	0,15	-	0,450
163.	OST 4	Clementisa 9	Prievidza	HV	0,80	-	5,740
164.	SR OST 4	Clementisa 9	Prievidza	TV	0,80	0,865	-
165.	OST 5	Nad terasami 4	Prievidza	HV	0,80	-	3,970
166.	SR OST 5	Nad terasami 4	Prievidza	HV	0,80	0,710	-
167.	OST 6-1191	Škarvana 7	Prievidza	HV	0,20	-	0,200
168.	OST 6-1192	Sv. Cyrila 6	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
169.	OST 6-1193	Sv. Cyrila 8	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
170.	OST 6-1194	Sv. Cyrila 10	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
171.	OST 6-1195	Sv. Cyrila 12	Prievidza	HV	0,20	-	0,120
172.	OST 6-586	Sv. Cyrila 2	Prievidza	HV	0,23	-	0,350
173.	OST 6-587	Dlhá 8	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
174.	OST 6-588	Dlhá 16	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
175.	OST 6-589	Dlhá 24	Prievidza	HV	0,32	-	0,575
176.	OST 6-590	Dlhá 32	Prievidza	HV	0,32	-	0,575

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
177.	OST 6-591	Sv. Cyrila 20	Prievidza	HV	0,32	-	1,100
178.	OST 6-595	Škarvana 2	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
179.	OST 6-596	Škarvana 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
180.	OST 7-592	Dlhá 44	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
181.	OST 7-593	Dlhá 46	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
182.	OST 7-594	Dlhá 48	Prievidza	HV	0,38	-	0,575
183.	OST 7-597	Sv. Cyrila 23	Prievidza	HV	0,32	-	0,800
184.	OST 7-598	Sv. Cyrila 30	Prievidza	HV	0,32	-	0,350
185.	OST 7-598	Sv. Cyrila 33	Prievidza	HV	0,32	-	0,350
186.	OST 7-M 600	Sv. Cyrila 39	Prievidza	HV	0,32	-	0,800
187.	OST 7-MŠ Sv. Cyrila	Sv. Cyrila 28	Prievidza	HV	0,15	-	0,350
188.	OST ROZVOJ	Dlhá 1	Prievidza	HV	0,20	-	-
189.	SR OST ROZVOJ	Dlhá 1	Prievidza	TV	0,20	0,0430	-
190.	OST 8	Rastislavova 4	Prievidza	HV	0,20	-	0,930
191.	OST 9	Hollého 3	Prievidza	HV	0,30	-	2,600
192.	SR OST 9	Hollého 3	Prievidza	TV	0,30	0,6915	-
193.	OST TITANIK (R.O.C.)	Košovská cesta 1	Prievidza	HV	0,30	-	2,200
194.	OST 10	Šumperská 3	Prievidza	HV	0,18	-	7,000
195.	SR OST 10	Šumperská 3	Prievidza	TV	0,18	0,1624	-
196.	OST 1700	Šumperská 17	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
197.	OST 1701	Šumperská 21	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
198.	OST 1702	Šumperská 27	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
199.	OST 1703	Bakalárska 4	Prievidza	HV	0,18	-	0,350
200.	OST 1704	Mišíka 27	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
201.	OST 1705	Mišíka 25	Prievidza	HV	0,35	-	0,450

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por.	Názov zariadenia	Adresa prevádzky		Médium	Tlak	Dĺžka	Prepravný
č.	(OST, B, PR, SR, TR)	ulica, číslo	obec	(P, HV, TV)	[Mpa]	[km]	výkon [MW]
202.	OST 1706	Mišíka 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
203.	OST 1707	Mišíka 19	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
204.	OST 1709	Šumperská 31	Prievidza	HV	0,18	-	0,700
205.	OST 1722-2	Košovská 2	Prievidza	HV	0,18	-	0,275
206.	OST 1722-10	Košovská 10	Prievidza	HV	0,18	-	0,450
207.	OST MŠ Mišíka	MŠ Mišíka	Prievidza	HV	0,15	-	0,150
208.	OST PRIMA ZDROJ	Potraviny PRIMA ZDROJ	Prievidza	HV	0,10	-	0,100
209.	OST ROKO	Objekt Roko - BYTOS	Prievidza	HV	0,15	-	0,350
210.	OST 12-A 5	Bukovčana5	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
211.	OST 12-A 6	Ondrejova 38	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
212.	OST 12-A 7	Šafárika 6	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
213.	OST 12-A 8	Bukovčana 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
214.	OST 12-OV 5000	COOP Jednota	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
215.	OST 13-A-1	Bajzu 5	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
216.	OST 13-A-2	Ondrejova 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
217.	OST 13-A-3	Ondrejova 20	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
218.	OST 13-A-4-7	Hurbana 7	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
219.	OST 13-A-4-15	Hurbana 15	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
220.	OST 13-B-1.1.	Žarnova 10	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
221.	OST 13-B-1.2.	Šulekova 9	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
222.	OST 14-A-9-20	Žarnova 20	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
223.	OST 14-A-9-28	Žarnova 28	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
224.	OST 14-A-10	Rázusa 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
225.	OST 14- B-2.1.	Žarnova 7	Prievidza	HV	0,35	-	0,700
226.	OST 14- B-2.2-3	Rázusa 3	Prievidza	HV	0,35	-	0,700

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
227.	OST 14- B-2.2-13	Žarnova 13	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
228.	OST 15-B-3-24	Rázusa 24	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
229.	OST 15-B-3-32	Rázusa 32	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
230.	OST 15-B-4-9	Jégého 3	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
231.	OST 15-B-4-16	Jégého 9	Prievidza	HV	0,35	-	0,350
232.	OST 15-B-4-21	Šulekova 16	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
233.	OST 15-B-11	Šulekova 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
234.	OST 16-C 2-4	Jégého 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
235.	OST 16-C 2-23	Rázusa 23	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
236.	OST 16-C 3	Rázusa 44	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
237.	OST 18	Palárika 3	Prievidza	HV	0,25	-	2,500
238.	SR OST 18	Palárika 3	Prievidza	TV	0,25	0,0750	-
239.	OST 19-Z 10	Bednára 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
240.	OST 19-Z 11-6	Krasku 6	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
241.	OST 19-Z 11-12	Krasku 12	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
242.	OST 19-Z 12	Tolstého 5	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
243.	OST 19-Z 13	Bednára 5	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
244.	OST 19-Z 15	Mišúta 7	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
245.	OST 19-Z 16	Mišúta 13	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
246.	OST 19-Z 17	Šoltésovej 5	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
247.	OST 19-Z 21-4	Dobšinského 4	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
248.	OST 19-Z 21-16	Dobšinského 16	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
249.	OST 19-MŠ	MŠ Mišúta	Prievidza	HV	0,35	-	0,330
250.	OST 20	Francisciho 8	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
251.	SR OST 20	Francisciho 8	Prievidza	TV	0,35	0,9010	-

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0216 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
252.	OST 21-Z-22	Fándlyho 19	Prievidza	HV	0,35	-	1,100
253.	OST 21-Z-23	Krasku 28	Prievidza	HV	0,35	-	0,450
254.	OST 21-Z-24	Matušku 22	Prievidza	HV	0,35	-	0,800
255.	OST 21-Z-25	Ondrejova 21	Prievidza	HV	0,35	-	0,575
256.	OST 21-Z-26	Bendíka 4	Prievidza	HV	0,30	-	0,275
257.	OST 21-ZŠ Dobšinského	ZŠ Dobšinského	Prievidza	HV	0,25	-	0,950
258.	OST 21-MŠ Mišúta	MŠ Matušku	Prievidza	HV	0,25	-	0,250
259.	OST 21-Domov dôchodcov	Domov dôchodcov	Prievidza	HV	0,25	-	0,575
260.	OST 23	Urbárska 26	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
261.	SR OST 23	Urbárska 26	Prievidza	TV	0,35	0,4150	-
262.	OST 24	Gazdovská 16	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
263.	SR OST 24	Gazdovská 16	Prievidza	TV	0,35	0,2475	-
264.	OST 25	Dúbravská 16	Prievidza	HV	0,35	-	4,000
265.	SR OST 25	Dúbravská 16	Prievidza	TV	0,35	0,093	-
266.	OST S.Chalupku I.	S.Chalupku 14	Prievidza	HV	0,20	-	0,250
267.	TR BK PK-2	Športová 38	Prievidza	TV	0,35	0,489	2,160
268.	TR BK PK-5	Jesenského 12	Prievidza	TV	0,35	0,200	1,150
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	130 694	Počet odberných miest:	420	Spolu:	33,630	