



Číslo: 0026/2025/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **558-2025-BA**, rozhodol o vydaní

povolenia č. 2025T 0659

právnickej osobe

obchodné meno: **BIOCHYN s.r.o.**

IČO: 36 835 366

sídlo: Pod Párovcami 25/4757, 921 01 Piešťany

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 2,229 MW; obnoviteľné zdroje 2,229 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 1,1 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Vladislav Hanák

Doba začatia výkonu podnikania: odo dňa právoplatnosti rozhodnutia

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovievané v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 13. februára 2025

Jozef Holjenčík
predseda úradu

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2025T 0659 - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]	Vlastník zariadenia
1	Bioplynová stanica Chynorany KGJ 1, Bernoláková 202/18, Chynorany	BP	1,063	5 421	BIOCHYN s.r.o. Pod Párovcami 25/4757 , 921 01 Piešťany, IČO: 36 835 366
2	Bioplynová stanica Chynorany KGJ 2, Bernoláková 202/18, Chynorany	BP	1,166	350	

Inštalovaný výkon spolu: 2,229 MW

Ročná výroba spolu: 5 771 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak[MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]	Vlastník zariadenia
1	TR, Bioplynová stanica Chynorany, Bernoláková 202/18, Chynorany	TV	0,25	0,01	1,1	BIOCHYN s.r.o. Pod Párovcami 25/4757 , 921 01 Piešťany IČO: 36 835 366

Ročná dodávka tepla spolu: 6 378 MWh

Počet odberných miest: 1

Celková dĺžka rozvodov: 0,01 km