

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0057/2010/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **505-2010-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2008T 0411 - 2. zmena zo dňa 23.07.2009 a vydáva

povolenie č. 2008T 0411 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **COFELY a.s.**
IČO: **35 966 289** sídlo: **Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 20,53 MW; z toho plynnej palivo 20,53 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 23 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Jozef Solár

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Peter Strýček
Ing. Roman Tožička
Ing. Martin Žigo

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2009

Doba platnosti povolenia do: 30.06.2029

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2008T 0411 - 2. zmena vydané dňa 23.07.2009 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 17.02.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny obchodného mena a štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti, zmeny technických zariadení – doplnenie 3 kotolní v Bratislave v povolení č. 2008T 0411 - 2. zmena zo dňa 23.07.2009. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. apríla 2010

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2008T 0411 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - kotolňa S1	Dolné lúky 362	Brezová pod Bradlom	ZP	0,80	1 551
2.	BK - kotolňa S2	Družstevná 585/9	Brezová pod Bradlom	ZP	3,50	6 806
3.	CZT - kotolňa S3	Piešťanská 14/9	Brezová pod Bradlom	ZP	4,18	8 592
4.	CZT - kotolňa S4	D. Jurkoviča 711	Brezová pod Bradlom	ZP	1,25	1 258
5.	DK - Veterná 8	Veterná 8	Bratislava	ZP	1,20	1 242
6.	DK-BR1	Pribinova blok SO 06	Bratislava	ZP	3,5	2 063
7.	DK-BR2	Pribinova blok SO 08	Bratislava	ZP	3,5	2 500
8.	DK-BR3	Pribinova blok SO 10	Bratislava	ZP	2,6	1 875
Spolu :					20,53	25 887

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR - kotolňa S1	Dolné lúky 362	Brezová pod Bradlom	TV	0,2	0,25	0,70
2.	TR - kotolňa S2	Družstevná 585/9	Brezová pod Bradlom	TV	0,4	2,51	4,20
3.	PR - kotolňa S3	Piešťanská 14/9	Brezová pod Bradlom	TV	0,4	0,89	5,90
4.	SR z VS1	D. Jurkoviča 711	Brezová pod Bradlom	TV	0,2	2,34	1,20
5.	SR z VS2	Horný rad 555	Brezová pod Bradlom	TV	0,4	1,16	4,90
6.	OST - VS 1	D. Jurkoviča 711	Brezová pod Bradlom	TV	0,2		1,20
7.	OST - VS 2	Horný rad 555	Brezová pod Bradlom	TV	0,4		4,90
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		16 945	Počet odberných miest:	15	Spolu:	7,15	