

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0127/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2060-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0069 - 12. zmena zo dňa 27.04.2012 a vydáva

povolenie č. 2005T 0069 - 13. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Trnavská teplárenská, a.s.**
IČO: **36 246 034** sídlo: **Coburgova 84, 917 42 Trnava**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 87 MW; z toho plynné palivo 87 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 361,07 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Peter Szöllösy

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Milan Mihálik
Ing. Alexander Mézeš
Ing. Anton Pobjecký
Ing. Martin Kovačovič

Doba začatia výkonu podnikania: 15.11.2005

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2025

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0069 - 12. zmena vydané dňa 27.04.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 17.09.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny štatutárneho orgánu v povolení č. 2005T 0069 - 12. zmena zo dňa 27.04.2012. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 08. októbra 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT	Coburgova 84	Trnava	ZP	87	98 837
				Spolu :	87	98 837

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0069 – 13. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT	Coburgova 84	Trnava	P	0,80	0,230	87,00
2.	PR z CZT	SE, a.s., AE J.Bohunice	Jaslovské Bohunice	HV	2,00	53,933	240,00
3.	OST Hotel Trnavan	Zelenečská 111	Trnava	HV	2,00		1,85
4.	OST ČSM HB	Špačinská 42	Trnava	HV	2,00		5,12
5.	OST Trnavská univerzita	Hornopotočná 23	Trnava	HV	2,00		1,00
6.	OST Oblastný závod	Ružindolská 12	Trnava	HV	2,00		1,04
7.	OST 38 bytových jednotiek	Dolnopotočná 2	Trnava	HV	2,00		0,36
8.	OST Františkánsky kláštor	Františkánska 1	Trnava	HV	2,00		0,30
9.	OST Pošta 2	Dohnányho 17	Trnava	HV	2,00		0,50
10.	OST SPŠ Dopravná	Študentská 23	Trnava	HV	2,00		0,90
11.	OST Športové gymnázium	J.Bottu 31	Trnava	HV	2,00		2,17
12.	OST Detský domov	Botanická 46	Trnava	HV	2,00		0,30
13.	OST Úrad práce	J.Bottu 4	Trnava	HV	2,00		0,80
14.	OST Špeciálna ZŠ	Beethovenova 27	Trnava	HV	2,00		0,65
15.	OST byty Koniarekova	Koniarekova 7696	Trnava	HV	2,00		0,50
16.	OST Rozvod tepla TAT	Coburgova 84	Trnava	HV	2,00		0,19
17.	OST Výrobný blok TAT	Coburgova 84	Trnava	HV	2,00		1,90
18.	OST COMAX-TT	Coburgova 84	Trnava	HV	2,00		0,80
19.	OST Zelenečská 97-101	Zelenečská 101	Trnava	HV	2,00		0,47
20.	OST Zelenečská 103-107	Zelenečská 107	Trnava	HV	2,00		0,47
21.	OST UCM Bučianska	Bučianska	Trnava	HV	2,00		1,00
22.	SR z OST Hotel Trnavan	Zelenečská 111	Trnava	TV	0,40	0,312	1,85
23.	SR z OST ČSM HB	Špačinská 42	Trnava	TV	0,37	1,103	5,12
24.	SR Z OST Oblastný závod	Ružindolská 12	Trnava	TV	0,22	0,185	1,04
25.	SR z OST Športové gymnázium	J.Bottu 31	Trnava	TV	0,19	0,159	2,17
26.	SR z OST Špeciálna ZŠ	Beethovenova 27	Trnava	TV	0,10	0,030	0,65
27.	SR v areáli TAT	Coburgova 84	Trnava	TV	0,60	0,487	2,09
28.	OST Alltec&Globtech	Coburgova 84	Trnava	TV	2,00		0,83
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		276 934	Počet odberných miest:	203	Spolu:	56,439	