

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1951-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0314 zo dňa 29.12.2006 a vydáva

povolenie č. 2006T 0314 - 1. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTES, s.r.o.**
IČO: **31 596 908** sídlo: **Záhradná 8, 962 11 Detva**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 34,296 MW; z toho plynné palivo 34,296 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 34,296 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Igor Slemenský, Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva

číslo: 0324/028/2008

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Jozef Fekiač, A. Hlinku 2, Detva
Ján Matúška, J. Kráľa 29, 962 11 Detva
Anna Dubajová, Dolinky 1336/9 962 11 Detva

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0314 vydané dňa 29.12.2006. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny zodpovedného zástupcu spoločnosti v povolení č. 2006T 0314 zo dňa 29.12.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 19. augusta 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT K1	M.R.Štefánika č. 1	DETVA	ZP	11,640	63064
2.	CZT K2	M.R.Štefánika č. 56	DETVA	ZP	14,220	51480
3.	BK K4	Dolinky	DETVA	ZP	3,120	11506
4.	BK K6	Námestie mieru	DETVA	ZP	4,870	13452
5.	DK Jilemnického 1	Jilemnického č. 1	DETVA	ZP	0,172	700
6.	DK Jilemnického 3	Jilemnického č. 3	DETVA	ZP	0,100	740
7.	DK Štúrova 45	Štúrova 45	DETVA	ZP	0,174	557
				Spolu :	34,296	141 499

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z CZT K1	M.R.Štefánika č. 1	DETVA	HV	0,5	8,190	1,7388
2.	OST Polícia	Záhradná č. 10	DETVA	TV	0,2		0,0148
3.	OST Okresný úrad	Záhradná č. 12	DETVA	TV	0,2		0,0108
4.	OST T16/A,B,C	Pionierska č. 1	DETVA	TV	0,2		0,1126
5.	OST T16/E	Štúrova č. 3	DETVA	TV	0,2		0,0204
6.	OST P1	Obrancov mieru č. 6	DETVA	TV	0,2		0,0479
7.	OST P2	Obrancov mieru č.14	DETVA	TV	0,2		0,0509
8.	OST P3	Obrancov mieru č. 22	DETVA	TV	0,2		0,0510
9.	OST P4	Obrancov mieru č. 30	DETVA	TV	0,2		0,0582
10.	OST P5	Obrancov mieru č. 36	DETVA	TV	0,2		0,0360
11.	OST P6	M.R.Štefánika č. 41	DETVA	TV	0,2		0,0413
12.	OST P7	M.R.Štefánika č.33	DETVA	TV	0,2		0,0390
13.	OST P8	M.R.Štefánika č. 25	DETVA	TV	0,2		0,0432
14.	OST P9	M.R.Štefánika č. 17	DETVA	TV	0,2		0,0409
15.	OST P10	M.R.Štefánika č. 8	DETVA	TV	0,2		0,0593
16.	OST P11	M.R.Štefánika č. 16	DETVA	TV	0,2		0,0708
17.	OST P12	M.R.Štefánika č. 24	DETVA	TV	0,2		0,0643
18.	OST P13	M.R.Štefánika č. 32	DETVA	TV	0,2		0,0533
19.	OST SBD	Obrancov mieru	DETVA	HV	0,5		0,2625
20.	SR z OST SBD	Obrancov mieru	DETVA	TV	0,35	1,972	0,2625
21.	OST PPS	M.R.Štefánika	DETVA	HV	0,5		0,1926
22.	SR z OST PPS	M.R.Štefánika	DETVA	TV	0,35	0,709	0,1926
23.	PR z CZT K2	M.R.Štefánika	DETVA	TV	0,4	4,64	1,4887
24.	OST A1	M.R.Štefánika č. 53	DETVA	TV	0,4		0,0231
25.	OST A	M.R.Štefánika č.47	DETVA	TV	0,4		0,0381

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	OST B	M.R.Štefánika č.50	DETVA	TV	0,4		0,0504
27.	OST B1	M.R.Štefánika č.58	DETVA	TV	0,4		0,0222
28.	OST B2	M.R.Štefánika č.60	DETVA	TV	0,4		0,0247
29.	OST B3	M.R.Štefánika č.62	DETVA	TV	0,4		0,0231
30.	OST V.MŠ	M.R.Štefánika	DETVA	TV	0,4		0,0276
31.	OST C	A.Hlinku č. 16	DETVA	TV	0,4		0,0564
32.	OST D	A.Hlinku č. 14	DETVA	TV	0,4		0,0501
33.	OST E	A.Hlinku č. 11	DETVA	TV	0,4		0,0530
34.	OST F	A.Hlinku č. 8	DETVA	TV	0,4		0,0757
35.	OST F	A.Hlinku č. 5	DETVA	TV	0,4		0,0654
36.	OST S1	Novosady č. 14	DETVA	TV	0,4		0,0457
37.	OST S2	Novosady č. 18	DETVA	TV	0,4		0,0455
38.	OST S3	Novosady č. 13	DETVA	TV	0,4		0,0442
39.	OST S4	Novosady č. 5	DETVA	TV	0,4		0,0784
40.	OST S	Novosady č. 4	DETVA	TV	0,4		0,0567
41.	OST S11	A.Bernoláka č. 11	DETVA	TV	0,4		0,01253
42.	OST ZP1	A.Bernoláka	DETVA	TV	0,4		0,43989
43.	SRz OST ZP1	A.Bernoláka č	DETVA	TV	0,4	2,072	0,43989
44.	OST ZP2	Vimperská	DETVA	TV	0,4		0,23774
45.	SR z OST ZP2	Vimperská	DETVA	TV	0,4	0,581	0,23774
46.	OST T20	Štúrova č. 64	DETVA	HV	0,5		0,12810
47.	SR z OST T20	Štúrova č. 64	DETVA	TV	0,3	1,814	0,12810
48.	OST T20/9	Štúrova č. 29	DETVA	TV	0,3		0,02381
49.	OST Telocvičňa SOU	Štúrova	DETVA	HV	0,5		0,04477
50.	SR z OST Telocvičňa SOU	Štúrova	DETVA	TV	0,3	0,425	0,02220

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0314 – 1. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
51.	OST Jedáleň SOU	Štúrova	DETVA	TV	0,5		0,00983
52.	OST Internát č. 1	Štúrova	DETVA	TV	0,5		0,00000
53.	OST Internát č. 2	Štúrova	DETVA	TV	0,5		0,03425
54.	OST Internát č. 3	Štúrova	DETVA	TV	0,5		0,00000
55.	OST Úrad práce	Štúrova č. 35	DETVA	TV	0,3		0,01948
56.	OST Dielne SOU	Štúrova	DETVA	TV	0,3		0,13486
57.	TR z BK K4	Dolinky	DETVA	TV	0,35	0,742	0,35119
58.	OST Nová bytovka Dolinky	Dolinky	DETVA	TV	0,35		0,04202
59.	TR z BK K6	Námestie mieru	DETVA	TV	0,35	0,3	0,41529
Ročná dodávka tepla spolu [GJ] :		124 931		Spolu :		21,445	