

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **1328/2005/03**, vydáva

povolenie č. 2006T 0118

právnickej osobe

obchodné meno: **Danfoss Compressors, spol. s r.o.**

IČO: **35 800 399** sídlo: **Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 5,14 MW; z toho plynné palivo 5,14 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 9,86 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Tonka,

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Rafael Kogej,

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 31.12.2026

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 15. marca 2006

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0118 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - kotolňa č. 1 hala kompresory	Továrenská 49	Zlaté Moravce	ZP	4,90	11 486
2.	DK - kotolňa č. 2 administratívna budova	Továrenská 49	Zlaté Moravce	ZP	0,18	856
3.	DK - kotolňa č. 3 kuchyňa	Továrenská 49	Zlaté Moravce	ZP	0,06	272
Spolu :					5,14	12 614

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0118 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST 1.1 - hala kompresory	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,25		2,84
2.	OST 1.2 - hala Iberna	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,25		0,99
3.	OST 1.3 - hala Bauer	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,25		0,89
4.	TR z BK - kotolňa č. 1	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,25	0,4	4,90
5.	OST 2.1 - kotolňa č. 2	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,18		0,18
6.	OST 3.1 - kotolňa č. 3	Továrenská 49	Zlaté Moravce	TV	0,15		0,06
	Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:	12 614			Spolu:	0,4	