

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0072/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **2192-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0106 – 4. zmena zo dňa 13.12.2010 a vydáva

povolenie č. 2006T 0106 - 5. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **SLOVNAFT, a.s.**
IČO: **31 322 832** sídlo: **Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho kvapalné palivo 18 MW; plyné palivo 27 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Szilárd

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Béla Kelemen
Ferenc Horváth
Ing. Peter Chmurčiak
Ileana-Sorina Baltatu
JUDr. Oszkár Világi
Ing. Vladimír Kestler
Gabriel Szabó
Mihály Kupa

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0106 – 4. zmena vydané dňa 13.12.2010 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonaní zmeny štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti v povolení č. 2006T 0106 – 4. zmena zo dňa 13.12.2010. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 18. mája 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Aromáty	VIčie hrdlo 1	Bratislava	KP, ZP	27	194 444
2.	CZT - Spaľovňa odpadov	VIčie hrdlo 1	Bratislava	KP	18	83 333
Spolu :					45	277 778

Príloha č.1 k povoleniu č. 2006T 0106 – 5. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P	3,5	11,5	110
2.	PR	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P	1,0	26,9	140
3.	PR	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P	0,4	35,5	160
4.	PR	VIčie hrdlo 1	Bratislava	TV	0,2	1,2	12
5.	OST - VS1-SO2304	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		5
6.	OST - VS2-SO2105	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		5
7.	OST - VS3-SO2205	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		5
8.	OST - VS - 0114 (Dunaj, Váh)	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		3
9.	OST - VS - 0106 (Hron)	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		3
10.	OST - VS - 0110 (Hornád)	VIčie hrdlo 1	Bratislava	P/TV	0,6		3
	Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:	2 808 333	Počet odberných miest:	101	Spolu:	75,1	