

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0015/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **319-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2007T 0381 - 4. zmena z 20.11.2017 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2007T 0381 - 5. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **SLUŽBY MODRA, s. r. o.**
IČO: **43 805 426** sídlo: **Šúrska 5, 900 01 Modra**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 11,6 MW; z toho plynne palivo 11,6 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 11,6 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Matuška

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2008

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2007T 0381 - 4. zmena vydané 20.11.2017 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 21.01.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny obchodného mena v povolení č. 2007T 0381 - 4. zmena z 20.11.2017. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 31. januára 2020

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Kotelňa Stred, Dukelská 44, Modra	ZP	2,80	4 722
2	CZT - Kotelňa Majolika I, Komenského 2/847, Modra	ZP	2,83	3 889
3	CZT - Majolika II, Komenského 24/1441, Modra	ZP	4,40	8 889
4	DK - Kotelňa Pažite, Trnavská 49, Modra	ZP	0,40	861
5	CZT - Kotelňa VS II, Komenského 13, Modra	ZP	1,17	2 550

Inštalovaný výkon spolu: 11,6 MW

Ročná výroba spolu: 20 911 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Majolika III, Komenského 13/847, Modra	TV	4,0		1,52
2	SR z OST - Majolika III, Modra	TV	4,0	0,158	2,14
3	PR z CZT - Kotelňa Majolika II, Komenského, Modra	TV	4,5	0,332	1,52
4	SR z CZT - Kotelňa Majolika I, Modra	TV	2,5	0,360	1,95
5	SR z CZT - Kotelňa Stred, Modra	TV	4,0	1,160	1,75

Ročná dodávka tepla spolu: 9 940 MWh

Počet odberných miest: 40

Celková dĺžka rozvodov: 2,01 km