

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0113/2009/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3846-2009-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0073 – 2. zmena zo dňa 10.03.2008 a vydáva

povolenie č. 2005T 0073 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **BYTTERM, a.s.**
IČO: **31 584 705** sídlo: **Saleziánska 4, 010 77 Žilina**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 19,701 MW; z toho plynne palivo 19,701 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 227,69 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Štefan Chajdák

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Mgr. Ján Belaník
Ing. Milan Kováč
Ing. Miroslav Adámek
Ing. Zdenka Adámková
Oľga Macušová
Ing. František Zelina
Ing. Karol Kucka

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2006

Doba platnosti povolenia do: 01.01.2036

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0073 – 2. zmena zo dňa 10.03.2008 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v počte prevádzkovaných tepelných zariadení akciovej spoločnosti v povolení č. 2005T 0073 – 2. zmena zo dňa 10.03.2008. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 27. októbra 2009

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0073 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	DK - Blok F5 a F6 Hájik	Kempelenova 9	Žilina	ZP	0,264	444,44
2.	BK - Blok F1-F4 Hájik	Kempelenova 19	Žilina	ZP	0,570	708,33
3.	BK - K-1 Hájik	Petzvalova 791	Žilina	ZP	4,280	7 777,78
4.	BK - K-2 Hájik	M. Bela 790	Žilina	ZP	4,160	5 597,22
5.	BK - K-3 Hájik	Baničova 793	Žilina	ZP	2,815	3 680,56
6.	BK - K-4 Hájik	M.Bela 794	Žilina	ZP	4,160	3 763,89
7.	BK - K-5 Hájik	Jedlíková 792	Žilina	ZP	3,135	4 638,89
8.	DK - Blok H5 Hájik	Ul. Korzo 5	Žilina	ZP	0,117	178,61
9.	DK - Blok H11, H12 Hájik	Ul. Korzo 11	Žilina	ZP	0,200	348,61
				Spolu :	19,701	27 138,33

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0073 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST - Solinky 1	Gaštanová 3076	Žilina	P/TV	0,82/0,38		6,42
2.	OST - Solinky 2	Limbová 3138	Žilina	P/TV	0,86/0,45		6,32
3.	OST - Solinky 3	Gaštanová 3085	Žilina	P/TV	0,85/0,50		2,58
4.	OST - Solinky 4	Borová 3206	Žilina	P/TV	0,85/0,30		3,20
5.	OST - Solinky 5	Osiková 3132	Žilina	P/TV	0,85/0,30		3,72
6.	OST - Solinky 6	Jaseňová 3301	Žilina	P/TV	0,85/0,45		4,86
7.	OST - Solinky 7	Dubová 8038	Žilina	P/TV	0,85/0,45		5,76
8.	OST - HSBC Hliny I	A.Bernoláka 2203	Žilina	P/TV	0,80/0,30		3,25
9.	OST - HSB1 Hliny II	A.Bernoláka 2135	Žilina	P/TV	0,85/0,30		2,90
10.	OST - HS14 Hliny III	Puškinova 2190	Žilina	P/TV	0,85/0,34		4,30
11.	OST - HS13 Hliny IV	Čajakova 2174	Žilina	P/TV	0,85/0,35		5,70
12.	OST - VŠDS Hliny V	Hlinská 2575	Žilina	P/TV	0,84/0,40		4,20
13.	OST - HS05 Hliny V	Hlinská 8059	Žilina	P/TV	0,80/0,33		3,10
14.	OST - HS06 Hliny VI	Bajzova 8037	Žilina	P/TV	0,83/0,36		6,20
15.	OST - HS88BJ Hliny VI	Bajzova 8048	Žilina	P/TV	0,82/0,32		0,60
16.	OST - Oravská	Oravská cesta 2	Žilina	P/TV	0,80/0,35		1,20
17.	OST - K-7 Hliny VII	Saleziánska 4	Žilina	P/TV	0,80/0,45		0,60
18.	OST - HS33 Hliny VII	Jarná 2606	Žilina	P/TV	0,80/0,45		3,40
19.	OST - HS41 Hliny VII	Jarná 2601	Žilina	P/TV	0,80/0,45		5,90
20.	OST - HS15 Hliny VII	Jarná 2598	Žilina	P/TV	0,81/0,35		2,80
21.	OST - HS08 Hliny VIII	Lichardova 8036	Žilina	P/TV	0,80/0,52		5,00
22.	OST - Daxnerova	Daxnerova 2686	Žilina	P/TV	0,70/0,18		0,36
23.	OST - Predmestská	Predmestská 8045	Žilina	P/TV	0,75/0,30		2,50

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0073 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
24.	OST - Májová	1. mája 22	Žilina	P/TV	0,82/0,18		0,30
25.	OST - Republiky 1032	Republiky 1031-2	Žilina	P/TV	0,84/0,30		0,58
26.	OST - Republiky 999	Republiky 999	Žilina	P/TV	0,85/0,30		0,30
27.	OST - Štefánikova 898	nám.M.R.Štefánika 898	Žilina	P/TV	0,84/0,24		0,31
28.	OST - Štefánikova 901	Nám.M.R.Štefánika 901	Žilina	P/TV	0,85/0,20		0,59
29.	OST - Kysucká cesta	Kysucká cesta 2	Žilina	P/TV	0,80/0,18		0,20
30.	OST - Na Sihoti	Na Sihoti 561	Žilina	P/TV	0,85/0,22		0,40
31.	OST - Dlabača 902/10,12	Dlabača 902	Žilina	P/TV	0,80/0,30		0,10
32.	OST - VS01 Vlčince 1	sv. Gorazda 8044	Žilina	HV/TV	0,80/0,42		5,50
33.	OST - VS02 Vlčince 2	Tulská 8050	Žilina	HV/TV	0,80/0,50		6,80
34.	OST - VS03 Vlčince 3	Moskovská	Žilina	HV/TV	0,80/0,33		4,08
35.	OST - VS04 Vlčince 4	Varšavská 8051	Žilina	HV/TV	0,80/0,47		2,26
36.	OST - VS05 Vlčince 5	Dobšinského 8047	Žilina	HV/TV	0,80/0,40		6,30
37.	OST - VS06 Vlčince 6	Martinská 8043	Žilina	HV/TV	0,80/0,50		7,80
38.	OST - VS07 Vlčince 7	Fatranská 8035	Žilina	HV/TV	0,80/0,56		8,50
39.	OST - VS08 Vlčince 8	Polomská 8034	Žilina	HV/TV	0,80/0,47		7,50
40.	OST - VSDJ Vlčince II	Nanterská 8057	Žilina	HV/TV	0,80/0,30		0,80
41.	OST - VS10 Vlčince 10	E.Néczey 8046	Žilina	HV/TV	0,80/0,38		3,72
42.	OST - VSTŤPO VLčince	Karpatská	Žilina	HV/TV	0,80/0,42		0,10
43.	OST - Celulózka 38	Pri Celulózke 1586	Žilina	HV/TV	0,80/0,28		0,15
44.	OST - Celulózka 44	Pri Celulózke 1583	Žilina	HV/TV	0,80/0,28		0,10
45.	SR z OST - Solinky		Žilina	TV	0,30-0,50	11,159	32,86

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0073 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

[illegible]