

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
**Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava**

Číslo: 0186/2013/T-PE

**ROZHODNUTIE**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1904-2013-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0257 - 3. zmena zo dňa 21.03.2013 a vydáva

**povolenie č. 2006T 0257 - 4. zmena**  
právnickej osobe

obchodné meno: **Liptovská nemocnica s poliklinikou**  
**MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš**  
IČO: 17 336 163 sídlo: **Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš**

na predmet podnikania:

**výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 9,46 MW; z toho plynné palivo 9,46 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 9,4 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Tibor Bubniak

**Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu:** Ing. Ľudmila Pohančeniková

**Doba začatia výkonu podnikania:** 01.12.2006

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0257 - 3. zmena vydané dňa 21.03.2013 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal dňa 05.09.2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – vyňatie 1 BK a TR - v povolení č. 2006T 0257 - 3. zmena zo dňa 21.03.2013. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovie v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

**Bratislava, vydané dňa 17. decembra 2013**

JUDr. Zuzana Jakubová  
riadiťka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0257 - 4. zmena

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

| p.č. | Názov a adresa zariadenia               | Palivo | Inštalovaný výkon [MW] | Ročná výroba [MWh] |
|------|-----------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|
| 1    | BK, Palúčanská č. 25, Liptovský Mikuláš | ZP     | 9,46                   | 11 111             |

Inštalovaný výkon spolu: 9,46 MW

Ročná výroba spolu: 11 111 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

| p.č. | Názov a adresa zariadenia                    | Médium | Tlak[MPa] | Dĺžka [km] | Prepravný výkon [MW] |
|------|----------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------------------|
| 1    | TR z BK, Palúčanská č. 25, Liptovský Mikuláš | P      | 0,3       | 0,22       | 3,60                 |
| 2    | TR z BK, Palúčanská č. 25, Liptovský Mikuláš | TV     | 0,2       | 0,14       | 5,80                 |

Ročná dodávka tepla spolu: 11 111 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 0,36 km