

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **1859-2008-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0039 – 2. zmena zo dňa 29.12.2006 a vydáva

povolenie č. 2005T 0039 - 3. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KMET Handlová, a.s.**
IČO: **36 334 634** sídlo: **Potočná 175, 972 51 Handlová**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 38,202 MW; z toho plynné palivo 38,202 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 38,202 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ľubica Škodová

číslo:

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Teodor Boška
Ing. Tibor Kolorédy
Jan Stašek

Doba začatia výkonu podnikania: 01.10.2005

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0039 – 2. zmena vydané dňa 29.12.2006 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 12.06.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny technických zariadení a bydliska zodpovedného zástupcu v povolení č. 2005T 0039 – 2. zmena zo dňa 29.12.2006. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 27. júna 2008

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK - PK 1	29. augusta 94	Handlová	ZP	9,700	40 110
2.	DK - PK 2	Školská 53	Handlová	ZP	0,548	1 310
3.	BK - PK 3	Nám. baníkov 7	Handlová	ZP	0,965	2 797
4.	BK - PK 4	Čsl. armády 60	Handlová	ZP	8,050	26 800
5.	BK - PK 5	Morovnianska 4	Handlová	ZP	11,100	47 091
6.	DK - PK 6	Nám. baníkov 20	Handlová	ZP	0,202	617
7.	DK - PK 7a	Údernická 48	Handlová	ZP	0,142	365
8.	DK - PK 7b	Údernická 51	Handlová	ZP	0,741	306
9.	BK - PK 8	Mostná 1	Handlová	ZP	2,700	11 316
10.	DK - PK 9	1. mája 99	Handlová	ZP	1,136	2 705
11.	DK - PK 10	Morovnianska 55	Handlová	ZP	1,310	2 013
12.	DK - PK 11	Novomestského 15	Handlová	ZP	0,450	885
13.	BK - PK 12	Ligetská 1B	Handlová	ZP	0,135	897
14.	BK - PK 13	Nám. baníkov 24	Handlová	ZP	0,503	2 263
15.	DK - PK 14	SNP 34	Handlová	ZP	0,130	740
16.	DK - PK 15	SNP 27	Handlová	ZP	0,390	615
				Spolu :	38,202	140 830

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	PR z BK - PK 1	29. augusta 94	Handlová			14,97	
2.	OST	29. augusta 1	Handlová	TV	0,25		0,220
3.	OST	29. augusta 3	Handlová	TV	0,25		0,220
4.	OST	29. augusta 5	Handlová	TV	0,25		0,220
5.	OST	29. augusta 17	Handlová	TV	0,25		0,280
6.	OST	29. augusta 23	Handlová	TV	0,25		0,130
7.	OST	29. augusta 33	Handlová	TV	0,25		0,170
8.	OST	29. augusta 41	Handlová	TV	0,25		0,170
9.	OST	29. augusta 55	Handlová	TV	0,25		0,170
10.	OST	29. augusta 65	Handlová	TV	0,25		0,080
11.	OST	29. augusta 71	Handlová	TV	0,25		0,080
12.	OST	29. augusta 77	Handlová	TV	0,25		0,080
13.	OST	29. augusta 8	Handlová	TV	0,25		0,220
14.	OST	29. augusta 20	Handlová	TV	0,25		0,280
15.	OST	29. augusta 30	Handlová	TV	0,25		0,360
16.	OST	29. augusta 44	Handlová	TV	0,25		0,360
17.	OST	29. augusta 54	Handlová	TV	0,25		0,130
18.	OST	29. augusta 62	Handlová	TV	0,25		0,220
19.	OST	29. augusta 66	Handlová	TV	0,25		0,130
20.	OST	29. augusta 74	Handlová	TV	0,25		0,170
21.	OST	29. augusta 80	Handlová	TV	0,25		0,130
22.	OST	29. augusta 88	Handlová	TV	0,25		0,130
23.	OST	F. Nádaždyho 5	Handlová	TV	0,25		0,130
24.	OST	F. Nádaždyho 9	Handlová	TV	0,25		0,080
25.	OST	F. Nádaždyho 2 (CVČ)	Handlová	TV	0,25		0,130
26.	OST	F. Nádaždyho 4 (DOR)	Handlová	TV	0,25		0,130

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
27.	OST	Cintorínska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,25		0,130
28.	OST	Partizánska 1	Handlová	TV	0,25		0,170
29.	OST	Partizánska 3	Handlová	TV	0,25		0,170
30.	OST	Partizánska 13	Handlová	TV	0,25		0,130
31.	OST	Partizánska 19	Handlová	TV	0,25		0,220
32.	OST	Partizánska 37	Handlová	TV	0,25		0,130
33.	OST	Partizánska 41	Handlová	TV	0,25		0,360
34.	OST	Partizánska 51	Handlová	TV	0,25		0,080
35.	OST	Partizánska 53	Handlová	TV	0,25		0,080
36.	OST	Partizánska 4	Handlová	TV	0,25		0,130
37.	OST	Partizánska 6	Handlová	TV	0,25		0,170
38.	OST	Partizánska 8	Handlová	TV	0,25		0,170
39.	OST	Partizánska 10	Handlová	TV	0,25		0,170
40.	OST	Partizánska 12	Handlová	TV	0,25		0,025
41.	OST	Partizánska 38	Handlová	TV	0,25		0,170
42.	PR z BK - PK 3	Námestie baníkov 7	Handlová	TV		0,57	
43.	OST	Námestie baníkov 7 MsÚ	Handlová	TV	0,18		0,138
44.	OST	Námestie baníkov 3 DK	Handlová	TV	0,18		0,360
45.	OST	Potočná 66 (Agroprodukt)	Handlová	TV	0,18		0,170
46.	OST	SNP 5 (kolkáreň)	Handlová	TV	0,18		0,025
47.	PR z BK - PK 4	Čsl. armády 60	Handlová	TV		8,22	
48.	OST	Prievidzská 1	Handlová	TV	0,32		0,220
49.	OST	Prievidzská 7	Handlová	TV	0,32		0,220
50.	OST	Prievidzská 11	Handlová	TV	0,32		0,220
51.	OST	Prievidzská 15	Handlová	TV	0,32		0,220
52.	OST	Prievidzská 19	Handlová	TV	0,32		0,220

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
53.	OST	Prievidzská 23	Handlová	TV	0,32		0,220
54.	OST	Prievidzská 25	Handlová	TV	0,32		0,280
55.	OST	Prievidzská 29	Handlová	TV	0,32		0,220
56.	OST	Prievidzská 35	Handlová	TV	0,32		0,220
57.	OST	Čsl. armády 10	Handlová	TV	0,32		0,220
58.	OST	Čsl. armády 12 (SPŠ-internát)	Handlová	TV	0,32		0,261
59.	OST	Čsl. armády 14	Handlová	TV	0,32		0,170
60.	OST	Čsl. armády 18	Handlová	TV	0,32		0,170
61.	OST	Čsl. armády 28	Handlová	TV	0,32		0,220
62.	OST	Čsl. armády 34	Handlová	TV	0,32		0,220
63.	OST	Čsl. armády 40	Handlová	TV	0,32		0,170
64.	OST	Mierové nám. 2	Handlová	TV	0,32		0,170
65.	OST	Mierové nám. 1	Handlová	TV	0,32		0,130
66.	OST	Mierové nám. 11	Handlová	TV	0,32		0,130
67.	OST	Mierové nám. 19	Handlová	TV	0,32		0,130
68.	OST	Mierové nám. 23	Handlová	TV	0,32		0,130
69.	OST	Mierové námestie 27 (škola)	Handlová	TV	0,32		0,429
70.	OST	Mierové námestie 27 (pavilón)	Handlová	TV	0,32		0,150
71.	OST	Lipová 6	Handlová	TV	0,32		0,400
72.	OST	Lipová 13	Handlová	TV	0,32		0,170
73.	OST	Lipová 15	Handlová	TV	0,32		0,581
74.	PR z BK - PK 5	Morovnianska 4	Handlová			11,69	
75.	OST	Okružná 6	Handlová	TV	0,42		0,220
76.	OST	Okružná 14	Handlová	TV	0,42		0,220
77.	OST	Okružná 20	Handlová	TV	0,42		0,170
78.	OST	Okružná 22	Handlová	TV	0,42		0,170

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
79.	OST	Okružná 28	Handlová	TV	0,42		0,220
80.	OST	Okružná 34	Handlová	TV	0,42		0,130
81.	OST	Okružná 5 (Poliklinika)	Handlová	TV	0,42		0,080
82.	OST	Okružná 7	Handlová	TV	0,42		0,280
83.	OST	Okružná 11	Handlová	TV	0,42		0,280
84.	OST	Okružná 15	Handlová	TV	0,42		0,170
85.	OST	Okružná 23	Handlová	TV	0,42		0,170
86.	OST	Okružná 27	Handlová	TV	0,42		0,170
87.	OST	Okružná 35	Handlová	TV	0,42		0,170
88.	OST	Okružná 37	Handlová	TV	0,42		0,170
89.	OST	Okružná 45	Handlová	TV	0,42		0,220
90.	OST	Okružná 51	Handlová	TV	0,42		0,220
91.	OST	Morovnianska 2	Handlová	TV	0,42		0,280
92.	OST	Morovnianska 6 (MŠ)	Handlová	TV	0,42		0,220
93.	OST	Morovnianska 18	Handlová	TV	0,42		0,280
94.	OST	Morovnianska 20	Handlová	TV	0,42		0,130
95.	OST	Morovnianska 32	Handlová	TV	0,42		0,280
96.	OST	Morovnianska 34	Handlová	TV	0,42		0,130
97.	OST	Morovnianska 46	Handlová	TV	0,42		0,280
98.	OST	Morovnianska 48	Handlová	TV	0,42		0,130
99.	OST	Morovnianska 60	Handlová	TV	0,42		0,280
100.	OST	Morovnianska 64	Handlová	TV	0,42		0,130
101.	OST	Morovnianska 9	Handlová	TV	0,42		0,220
102.	OST	Morovnianska 13	Handlová	TV	0,42		0,280
103.	OST	Morovnianska 19	Handlová	TV	0,42		0,220
104.	OST	Morovnianska 23	Handlová	TV	0,42		0,220

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0039 – 3. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
105.	OST	Morovnianska 27	Handlová	TV	0,42		0,280
106.	OST	Morovnianska 33	Handlová	TV	0,42		0,220
107.	OST	Morovnianska 37	Handlová	TV	0,42		0,220
108.	OST	Morovnianska 43	Handlová	TV	0,42		0,220
109.	OST	Morovnianska 47	Handlová	TV	0,42		0,280
110.	OST	Morovnianska Primazdroj	Handlová	TV	0,42		0,170
111.	PR z BK - PK 8	Mostná 1	Handlová	TV		1,76	
112.	OST	Mostná 5	Handlová	TV	0,27		0,220
113.	OST	Mostná 11	Handlová	TV	0,27		0,280
114.	OST	Mostná 17	Handlová	TV	0,27		0,450
115.	OST	Mostná 39	Handlová	TV	0,27		0,360
116.	OST	Mostná 43	Handlová	TV	0,27		0,220
117.	OST	Mostná 47 (MŠ)	Handlová	TV	0,27		0,130
118.	PR z BK - PK 13	Nám. baníkov 24	Handlová	TV		0,01	
119.	OST	Prievidzská 2 - 4	Handlová	TV	0,15		0,220
120.	OST	Nám. baníkov 24	Handlová	TV	0,15		0,140
121.	TR z BK - PK 12	Ligetská 1B	Handlová	TV		0,06	
122.	SR	Ligetská 1A	Handlová	TV	0,17		0,130
123.	SR	Ligetská 1C	Handlová	TV	0,17		0,130
124.	PR z BK	SNP 27	Handlová			0,08	
125.	OST	Železničiarska 37-41	Handlová	TV	0,19		0,220
Ročná dodávka tepla [GJ] :		140 830	Počet odberných miest:	117	SPOLU	37,36	