



ROZHODNUTIE

Číslo: 0319/2024/E
Číslo spisu: 1784-2024-BA

Bratislava 20. 02. 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV

rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **EP GROUP s.r.o.**, Hlinická 14, 907 01 Myjava, IČO: 36 362 115 pre prevádzky pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361

schvaľuje

tieto maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV na obdobie odo dňa doručenia cenového rozhodnutia do konca 6. regulačného obdobia:

(1) Ceny za pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny alebo odberného elektrického zariadenia a elektroenergetického zariadenia prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV:

Pre amperickú hodnotu hlavného ističa jednofázového odberu	cena za 1 A	3,26 €
Pre amperickú hodnotu hlavného ističa trojfázového odberu	cena za 1 A	8,80 €

(2) Cena za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV:

Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW	13,37 €
--	--	--------------	---------

(3) Cena za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV cez existujúce odberné miesto, pričom toto odberné miesto bolo pripojené pred pripojením výrobcu elektriny odberným miestom odberateľa elektriny, ktorý je zároveň žiadateľom o pripojenie:

a) ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je menšia alebo rovná hodnote súčasnej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta (odberné zariadenie)

Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW	0 €
--	--	--------------	-----

b) ak požadovaná maximálna rezervovaná kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny je väčšia ako hodnota súčasnej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta (odberné zariadenie), cena za pripojenie sa uplatňuje na rozdiel medzi požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny a hodnotou doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta

Cena za pripojenie do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto			
Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW	0 €

Cena za pripojenie nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto			
Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW	13,37 €

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny:

Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny	cena za 1 kW	13,37 €
--	--	--------------	---------

(5) Ak je hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v Ampéroch (A), prepočet amperickej hodnoty prúdu na činný elektrický výkon sa pre porovnanie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny s doterajšou maximálnou rezervovanou kapacitou dohodnutou v zmluve o pripojení pre existujúce odberné miesto vykoná nasledovne:

a) Pre trojfázové pripojenie do distribučnej sústavy

$$P_{3f} [\text{kW}] = \sqrt{3} \cdot U_{zdr} [\text{V}] \cdot I [\text{A}] \cdot \cos(\varphi)$$

kde:

P_{3f} - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity vyjadrená v kilowattoch [kW];

I - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v Ampéroch (A);

$U_{zdr} = 0,4 \text{ kV}$;

$\cos(\varphi) = 0,95$

b) Pre jednofázové pripojenie do distribučnej sústavy:

$$P_{1f} [\text{kW}] = U_f [\text{V}] \cdot I [\text{A}] \cdot \cos(\varphi)$$

kde:

P_{1f} - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity vyjadrená v kilowattoch [kW];

I - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v Ampéroch (A);

$U_f = 0,23 \text{ kV}$;

$\cos(\varphi) = 0,95$.

Maximálne ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) bol dňa 04. 02. 2024 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 5442/2024/BA doručený návrh ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napätovej úrovni do 1 kV (ďalej len „návrh ceny“) od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **EP GROUP s.r.o.**, Hlinícka 14, 907 01 Myjava, IČO: 36 362 115 (ďalej len „účastník konania“) pre prevádzky, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „Východoslovenská distribučná, a.s.“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napätovej úrovni do 1 kV (ďalej len „cenové konanie“).

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 246/2023 Z. z.“).

Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že pripojenie do sústavy podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o regulácii podlieha cenovej regulácii.

Úrad vyzval účastníka konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia.

Účastník konania sa k predloženej výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia č. 6600/2024/BA zo dňa 12. 02. 2024 v určenej lehote nevyjadril.

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1784-2024-BA.

Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii vyhodnotený nasledovne:

Cena za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napätovej úrovni do 1 kV (ďalej len „cena za pripojenie“) zohľadňuje náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Cena za pripojenie je jednorazový poplatok, ktorý uhradza žiadateľ o pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia do distribučnej sústavy, a preto sa neuplatňuje v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. Na základe uvedeného cena za pripojenie nemá vplyv na jednotlivé skupiny odberateľov.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje účastník konania pri uplatňovaní cien za pripojenie na obdobie odo dňa doručenia cenového rozhodnutia do konca 6. regulačného obdobia.

Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii a správnym poriadkom, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

EP GROUP s.r.o., Hlinická 14, 907 01 Myjava