



## ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY

Číslo: 0071/2022/T-PE

### ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3723-2022-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0081 - 8. zmena z 28.01.2019 a rozhodol o vydaní

### povolenia č. 2006T 0081 - 9. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **TEHOS, s.r.o.**

IČO: **36 389 331**

sídlo: **Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín**

na predmet podnikania:

### **výroba tepla, rozvod tepla**

**Rozsah predmetu podnikania:**

**výroba tepla:** celkový inštalovaný výkon 49,297 MW;

z toho plynné palivo 30,297 MW, obnoviteľné zdroje 19,000 MW

**rozvod tepla:** maximálny výkon pre dodávku tepla 65,868 MW

**Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení:** príloha č.1

**Vymedzené územie:** príloha č.2

**Zodpovedný zástupca:** Ing. Stanislav Vilček

**Doba začatia výkonu podnikania:** 07.12.2005

**Doba platnosti povolenia:** na dobu neurčitú

**Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti:** Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0081 - 8. zmena vydané 28.01.2019 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

**Odôvodnenie:** Držiteľ povolenia požiadal 09.05.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení - doplnenie OST BHAS - v povolení č. 2006T 0081 - 8. zmena z 28.01.2019. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníci konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 12. júla 2022

JUDr. Szabolcs Hodosy  
podpredsa úradu

## Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - kotolňa Banisko, Chočská 2875, Dolný Kubín	ZP	1,150	1 338
2	CZT - kotolňa Brezovec I. etapa, E. Štúra 2327, Dolný Kubín	ZP	4,220	3 392
3	CZT - kotolňa Brezovec II. etapa, Mierová 2326, Dolný Kubín	ZP	7,000	5 150
4	CZT - kotolňa Matúškova, Matúškova 1634/9, Dolný Kubín	ZP	1,700	3 259
5	CZT - kotolňa na biomasu Matúškova III., Matúškova 1634/9, Dolný Kubín	OEZ	2,000	
6	CZT - kotolňa Obrancov mieru, Obrancov mieru 1778, Dolný Kubín	ZP	0,955	1 982
7	CZT - kotolňa Bysterec, Bysterecká 1255, Dolný Kubín	ZP	13,700	20 671
7	CZT - kotolňa Bysterec, Bysterecká 1255, Dolný Kubín	OEZ	12,000	
8	DK - kotolňa Ťatliakova, Ťatliakova 1783, Dolný Kubín	ZP	0,072	176
9	CZT - kotolňa na biomasu Brezovec II., Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín	OEZ	5,000	13 353
10	CZT - kotolňa NsP Brezovec Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín	ZP	1,500	

Inštalovaný výkon spolu: 49,297 MW

Ročná výroba spolu: 49 321 MWh

## Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z BK - kotolňa Banisko, Chočská, Dolný Kubín	TV	0,25	0,452	1,150
2	TR z BK - kotolňa Obrancov Mieru, Obrancov Mieru 1778, Dolný Kubín	TV	0,25	0,426	2,080
3	TR z BK - kotolňa Brezovec I. Et., E. Štúra, Dolný Kubín	TV	0,34	1,206	4,000
4	TR z BK - kotolňa Brezovec II. Et., Mierova, Dolný Kubín	TV	0,32	2,200	5,250
5	TR z BK - kotolňa Matúškova, Matúškova 1634/9, Dolný Kubín	TV	0,35	1,218	2,200
6	TR z BK - kotolňa Bysterec, Bysterecká 1255, Dolný Kubín	TV	0,58	4,986	11,200
7	PR, Dolný Kubín	TV	1,00	0,945	4,100
8	OST Slopanel, Nemocničná 3100, Dolný Kubín	TV	1,00		0,100
9	OST CVS1, E. Štúra, Dolný Kubín	TV	1,00		2,000
10	OST CVS2, Mierová, Dolný Kubín	TV	1,00		2,000
11	PR, Dolný Kubín	TV	1,00	0,620	0,752
12	OST NsP MUDr. L. N. Jégeho, Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín	TV	1,00		1,550
13	OST F - Parket, Alej slobody 3055, Dolný Kubín	TV	1,00		0,070
14	OST Euronics, Alej slobody 3054, Dolný Kubín	TV	1,00		0,309
15	OST Trend, Alej slobody 3054, Dolný Kubín	TV	1,00		0,253

16	OST MEX, Alej slobody 3052, Dolný Kubín	TV	1,00		0,120
17	OST DK TERASY, Nemocničná 1057, Dolný Kubín	TV	1,00		0,766
18	OST STOP.SHOP, Alej slobody 3056/13, Dolný Kubín	TV	1,00		0,900
19	OST Medicentrum, Odbojárov 1959, Dolný Kubín	TV	1,00		0,053
20	PR - plynová kotolňa Obrancov mieru, Obrancov mieru 1777, Dolný Kubín	TV	0,60	1,070	0,995
21	PR - kotolňa na biomasu Bysterec, Bysterecká 1255, Dolný Kubín	TV	1,00	10,081	25,73
22	OST PMB NÁRADIE, s.r.o., Okružná 2328, Dolný Kubín	TV	1,00		0,040
23	OST BL - Administratívna budova, Lucenkova 1222, Dolný Kubín	TV	1,00		0,080
24	OST Objekt služieb, Lucenkova 3477/17, Dolný Kubín	TV	1,00		0,020
25	OST BHAS, Mierová 1972, Dolný Kubín	TV	1,00		0,150

Ročná dodávka tepla spolu: 45 218 MWh

Celková dĺžka rozvodov: 23,204 km