



POTVRDENIE

o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

Číslo: 0064/2025/PoP-KV

Bratislava 03. 03. 2025

Číslo spisu: 587-2025-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu v spojení s § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vydania potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou pre výrobcu elektriny **STEFE Banská Bystrica, a. s.**, Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 024 473

vydáva

podľa § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou** za predchádzajúci kalendárny rok 2024, pre zariadenie výrobcu elektriny **STEFE Banská Bystrica, a. s.**, Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 024 473:

- a) názov: „Kogeneračné jednotky KGJ1, KGJ2, KGJ3“,
- b) technológia výroby: vysoko účinná kombinovaná výroba v spaľovacom motore s palivom zemný plyn s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 4,68 MW (kogeneračné jednotky s inštalovaným výkonom: 1,56 MW KGJ1, 1,560 MW KGJ2, 1,56 MW KGJ3),

pôvodne uvedené do prevádzky v roku 1999, po rekonštrukcii v roku 2004 a po ďalšej rekonštrukcii a modernizácii 09. 10. 2019, ktorý bol určený na základe protokolu o funkčnej skúške pripojenia zariadenia podľa znaleckého posudku č. 15/2019, ktorý vypracoval znalec Igor Slemenský,

- c) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité v premene na využiteľnú energiu: zemný plyn, množstvo 6 698 197 m³, výhrevnosť 0,009841752 MWh/m³,

- d) spôsob využitia tepla: dodávka tepla odberateľom,
- e) miesto výroby elektriny: Zvolenská 1, 974 05 Banská Bystrica,
- f) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou 26 791 MWh,
- g) úspory primárnej energie na výrobu elektriny a tepla: 23,33 %,
- h) výška investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu: bez investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu,
- i) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby: 85,95 %,
- j) množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním: 24 975 MWh,
- k) podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním: 85,20 %,
- l) množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“): 26 306 MWh.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do konca životnosti zariadenia na výrobu elektriny.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 31. 12. 2033** za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v § 18i ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z.

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. **trvá do 08. 10. 2034.**

Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. **nebola priznaná.**

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví (ďalej len „úrad“) bola 24. 01. 2025 pod podacím číslom 2287/2025/BA doručená žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za rok 2024 výrobcu elektriny STEFE Banská Bystrica, a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 024 473 (ďalej len „výrobca elektriny“) v zariadení výrobcu elektriny: „Kogeneračné jednotky KGJ1, KGJ2, KGJ3“ s celkovým inštalovaným výkonom 4,68 MW, ktoré sa nachádza na adrese Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „zariadenie na výrobu elektriny“).

Celkové množstvo vyrobenej elektriny v zariadení na výrobu elektriny v roku 2024 je 26 791 MWh a technologická vlastná spotreba pri výrobe elektriny je 485 MWh. Množstvo elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. je 26,306 MWh. Uvedené vyplýva z údajov poskytnutých výrobcou elektriny. Podiel využiteľného tepla dodávaného pre technologické účely je 0,165 %, množstvo tepla dodaného centralizovaným zásobovaním teplom je 24 975 MWh, podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom je 85,20 %.

Zúčtovateľ podpory spoločnosť OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 45 687 862 na základe tohto potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel vyplatenej podpory podľa § 3 zákona č. 309/2009 Z. z. a podpory, ktorá zodpovedá množstvu elektriny podľa tohto potvrdenia o pôvode za uplynulé obdobie.

Úrad posúdil žiadosť predloženú výrobcom elektriny podľa § 8 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a dospel k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Martin Horváth
podpredseda úradu

Potvrdenie sa doručí:

STEFE Banská Bystrica, a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica

OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212



Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo/spis:
9294/2025/BA
587-2025-BA

Vybavuje:
Ing. Tibor Čelko
+421 2 581 004 78

V Bratislave
10. 03. 2025

Vec: **Upovedomenie o oprave chyby v potvrdení úradu č. 0064/2025/PoP-KV**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 7 ods. 2 a 3 písm. b) a ods. 7 a 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) vydal dňa 03. 03. 2025 potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok 2024 výrobcovi elektriny STEFE Banská Bystrica, a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 024 473 (ďalej len „výrobca elektriny“) pre zariadenie výrobcu elektriny „Kogeneračné jednotky KGJ1, KGJ2, KGJ3“ s celkovým inštalovaným výkonom 4,68 MW, ktoré sa nachádza na adrese Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica.

Podľa § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. chyby v písaní, v počítaní a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny s právom na podporu.

Úrad týmto v súlade so znením § 12b ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. opravuje chybu v písaní v písomnom vyhotovení potvrdenia č. 0064/2025/PoP-KV na strane 2 nasledovne:

Číselný údaj o množstve elektriny, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. z pôvodného nesprávneho znenia „je 26,306 MWh“ mení na nové znenie „je 26 306 MWh“.

Ostatné časti potvrdenia č. 0064/2025/PoP-KV zostávajú nezmenené. Táto oprava chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou príslušného potvrdenia.

Martin Horváth
podpredseda