

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: **982/2005/03**, vydáva

povolenie č. 2005T 0044

právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**

IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 107,21 MW; z toho plynné palivo 107,21 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 107,21 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo,

Konatelia alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Štefan Tóth, J. M. Hurbana 30, Nové Zámky
Kurt Caspari, Mag., Siedlung Neugebäude, Weg 6/147, Viedeň

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia do: neurčita

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach č. ET 0398/2003 zo dňa 20.11.2003 v časti „T“ vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Žiadateľ splnil podmienky podľa § 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a žiadosť obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 5 zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. K povoleniu žiadateľ nedoložil rozhodnutie obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pre tepelné zdroje v Nových Zámkoch z dôvodu, že požadovaná koncepcia nie je vypracovaná. Uvedené rozhodnutie žiadateľ doloží do 31.12.2007. Nakoľko účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Bratislava, 12. október 2005

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [GJ]
		ulica, číslo	obec			
1.	CZT - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta	Nové Zámky	ZP	86,73	456 716
2.	CZT - Kotelňa Nábrežie I	Nábrežná 57	Nové Zámky	ZP	9,32	38 092
3.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1	T.Vansovej	Nové Zámky	ZP	4,60	16 249
4.	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2	S.H.Vajanského	Nové Zámky	ZP	4,57	27 325
5.	BK - Kotelňa Petőfiho +CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	ZP	1,38	7 039
6.	DK - Kotelňa M.R.Štefánika 13	M.R.Štefánika 13	Nové Zámky	ZP	0,10	462
7.	DK - Kotelňa Stánok služieb	M.R.Štefánika 10	Nové Zámky	ZP	0,22	795
8.	DK - Kotelňa Murgašova	Murgašova 65	Nové Zámky	ZP	0,19	851
9.	CZT - Kotelňa NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	ZP	0,11	68
				Spolu :	107,21	547 597

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	OST - Centrálny tepelný zdroj	Dvorská cesta,	Nové Zámky	HV	0,6		1,28
2.	OST - POS-1	Cyrilometódska 13	Nové Zámky	HV	0,6		2,81
3.	OST - POS-2	Bratislavská 1	Nové Zámky	HV	0,6		3,01
4.	OST - POS-3	Nám. Republiky 2A (VOSR)	Nové Zámky	HV	0,6		3,16
5.	OST - POS-4	Cyrilometódska 5	Nové Zámky	HV	0,6		2,37
6.	OST - POS-5	SNP 9	Nové Zámky	HV	0,6		4,37
7.	OST - POS-6	Kapisztóryho 42	Nové Zámky	HV	0,6		4,77
8.	OST - POS-7	Gogoľova 17	Nové Zámky	HV	0,6		1,02
9.	OST - Bašty II	T.G.Masaryka 3 (Kpt.Nálepku)	Nové Zámky	HV	0,6		6,34
10.	OST - NIII/VS-1	Bethlena 74 (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6		3,41
11.	OST - NIII/VS-2	Jánošíkova (Jazdecká)	Nové Zámky	HV	0,6		3,35
12.	OST - NIII/VS-3	Bethlena (Partizánska)	Nové Zámky	HV	0,6		0,32
13.	OST - Juh II/OS-3	T.Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6		3,75
14.	OST - Juh II/OS-4	Jazdecká	Nové Zámky	HV	0,6		1,79
15.	OST - Juh III/OS-5	Tatranská	Nové Zámky	HV	0,6		2,73
16.	OST - Juh III/OS-6	S.H.Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6		1,78
17.	OST - Nábřežie II	Nábřežná 44A	Nové Zámky	HV	0,6		7,77
18.	OST - ZŠ Mostná	Mostná 3	Nové Zámky	HV	0,6		0,66
19.	OST - Kino MIER	Kapisztóryho	Nové Zámky	HV	0,6		0,23
20.	OST - ZŠ Hradná	Hradná 22	Nové Zámky	HV	0,6		0,50
21.	OST - NsP Kapisztóryho 5	Kapisztóryho 5	Nové Zámky	HV	0,6		1,32
22.	OST - Kotelňa Nábřežie I	Nábřežná 57	Nové Zámky	HV	0,6		7,37
23.	OST - Kotelňa Juh I/VS-1	T.Vansovej	Nové Zámky	HV	0,6		2,35
24.	OST - Kotelňa Juh I/VS-2	S.H.Vajanského	Nové Zámky	HV	0,6		3,71
25.	OST - Kotelňa Petőfiho + CB	Petőfiho 14	Nové Zámky	HV	0,6		1,60

Príloha č.1 k povoleniu č. 2005T 0044 – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
26.	TR - Tepelný rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
27.	SR - Sekundárny rozvod		Nové Zámky	HV	0,6	13,995	70,19
28.	PR - Primárny rozvod		Nové Zámky	HV	1,2	10,745	86,73
Ročná dodávka tepla spolu [GJ]:		433 921			Spolu:	24,91	