



ROZHODNUTIE

Číslo: 0378/2023/E

Bratislava 14. 02. 2024

Číslo spisu: 1971-2024-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **Optifin Energo s.r.o.**, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 337 248 pre prevádzky: Prakovce 13, 055 62 Prakovce; Hollého 27, 083 01 Sabinov

s c h v a ľ u j e

tieto maximálne ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni do 1 kV na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia:

(1) Ceny za pripojenie odberateľa elektriny do napät'ovej úrovne do 1 kV:

pre amperickú hodnotu hlavného ističa jednofázového odberu	cena za 1 A	2,23 €
Pre amperickú hodnotu hlavného ističa trojfázového odberu	cena za 1 A	6,76 €

Požadovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musí byť zhodná s hodnotou menovitého prúdu ističa predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10n, kde n je celé kladné číslo; $n \geq 2$. V prípade, ak požadovaná hodnota nebude zhodná s predpísanou ističovou radou, prevádzkovateľ distribučnej sústavy upraví požadovanú hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu na najbližšiu vyššiu predpísanú ističovú radu. V prípade, ak je pre odberné miesto použitý hlavný istič s nastaviteľnou prúdovou hodnotou, tak tento musí mať, okrem nameraných častí (vstupujúcich a vystupujúcich z ističa), plombovateľné aj nastavenie nominálnej hodnoty prúdu

(2) Pre pripojenie výrobcu elektriny do distribučnej sústavy do 1 kV:

Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	10,26 €
	Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	10,26 €

(3) Ceny za pripojenie výrobcu elektriny cez existujúce odberné miesto (odberné zariadenie) do napät'ovej úrovne do 1 kV sú:

a) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny neprekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	5,13 €
	Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	5,13 €

b) ak požadovaná maximálna kapacita pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny prekročí doterajšiu maximálnu rezervovanú kapacitu dohodnutú v zmluve pre existujúce odberné miesto (odberné zariadenie)

Cena za pripojenie do hodnoty doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto vrátane			
Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	5,13 €
	Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	5,13 €

Cena za pripojenie nad hodnotu doterajšej maximálnej rezervovanej kapacity pre existujúce odberné miesto			
Pre hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)	Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	10,26 €
	Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanou výrobou	cena za 1 kW	10,26 €

(4) Cena za pripojenie uplatnená prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy voči prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy z dôvodu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do miestnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity zariadenia na výrobu elektriny:

pre pripojenie výrobcu elektriny pripojeného do napäťovej úrovne do 1 kV do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do miestnej distribučnej sústavy	cena za 1 kW maximálnej rezervovanej kapacity	10,26 €
--	---	---------

(5) Ak je hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v ampéroch (A), prepočet amperickej hodnoty prúdu na činný elektrický výkon sa pre porovnanie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia pre zariadenie na výrobu elektriny s doterajšou maximálnou rezervovanou kapacitou dohodnutou v zmluve o pripojení pre existujúce odberné miesto vykoná nasledovne:

a) Pre trojfázové pripojenie do distribučnej sústavy

$$P_{3f} [\text{kW}] = \sqrt{3} \cdot U_{zdr} [\text{V}] \times I [\text{A}] \times \cos(\varphi)$$

kde

P_{3f} - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity vyjadrená v kilowattoch [kW],

I - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v ampéroch (A),

$U_{zdr} = 0,4 \text{ kV}$;

$$\cos(\varphi) = 0,95.$$

b) Pre jednofázové pripojenie do distribučnej sústavy:

$$P_{1f} [\text{kW}] = U_f [\text{V}] \times I [\text{A}] \times \cos(\varphi)$$

kde

P_{1f} - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity vyjadrená v kilowattoch [kW],

I - hodnota maximálnej rezervovanej kapacity existujúceho odberného miesta vyjadrená v ampéroch (A),

$$U_f = 0,23 \text{ kV};$$

$$\cos(\varphi) = 0,95.$$

Maximálne ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) bol dňa 05. 09. 2022 listom zaevidovaným pod podacím číslom úradu 27130/2022/BA doručený návrh ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV (ďalej len „návrh ceny“) od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy **Optifin Energo s.r.o.**, Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 44 337 248 (ďalej len „účastník konania“). Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii vo veci schválenia návrhu ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV podľa § 14 ods. 1 zákona o regulácii (ďalej len „cenové konanie“).

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona o regulácii, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 246/2023 Z. z.“).

Dôvodom na začatie cenového konania je skutočnosť, že pripojenie do sústavy podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o regulácii podlieha cenovej regulácii.

Úrad vyzval listom č. 28643/2022/BA zo dňa 23. 09. 2022 účastníka konania na odstránenie nedostatkov návrhu ceny a cenové konanie prerušil rozhodnutím č. 0056/2022/E-PK zo dňa 23. 09. 2022.

Úrad oznámil účastníkovi konania listom č. 5958/2024/BA zo dňa 07. 02. 2024, že pokračuje v cenovom konaní, a zároveň vyzval účastníka konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, a to v lehote piatich dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy.

Účastník konania sa listom zo dňa 13. 02. 2024 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 6967/2024/BA vyjadril k výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia tak, že žiadal rozšíriť návrh ceny aj pre prevádzku: Hollého 27, 083 01 Sabinov.

Úrad preskúmal vyjadrenie k výzve na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia účastníka konania zo dňa 13. 02. 2024 zaevidovaným pod podacím číslom úradu 6967/2024/BA a účastníkovi konania vyhovel v plnom rozsahu zapracovaním pripomienok v tomto rozhodnutí.

Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 1971-2024-BA a z informácií známych mu z jeho úradnej činnosti.

Vplyv návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii vyhodnotený nasledovne:

Cena za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni do 1 kV (ďalej len „cena za pripojenie“) zohľadňuje náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy na pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Cena za pripojenie je jednorazový poplatok, ktorý uhradza žiadateľ o pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo elektrického odberného zariadenia do distribučnej sústavy, a preto sa neuplatňuje v tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny. Na základe uvedeného cena za pripojenie nemá vplyv na jednotlivé skupiny odberateľov.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje účastník konania pri uplatňovaní cien za pripojenie na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.

Úrad na základe uvedeného dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii a správnym poriadkom, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
Predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

Optifin Energo s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava