

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0 186/2015/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **296-2015-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0014 - 14. zmena zo dňa 27.01.2015 a vydáva

povolenie č. 2005T 0014 - 15. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.**
IČO: 35 908 700 sídlo: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 52,369 MW; z toho plynné palivo 52,369 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 69,59 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Bíro

Doba začatia výkonu podnikania: 01.07.2005

Doba platnosti povolenia do: 01.07.2035

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0014 - 14. zmena vydané dňa 27.01.2015 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 21.09.2015 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny obchodného mena v povolení č. 2005T 0014 - 14. zmena zo dňa 27.01.2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovieť v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 22. septembra 2015

JUDr. Miriama Čurlíková
vymenovaná na zastupovanie
riadiťky odboru

Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	ZP	0,690	319
2	CZT, Vetvárska 31, Bratislava	ZP	0,690	955
3	CZT, Baltská 2, Bratislava	ZP	5,300	4 037
4	CZT, Hornádska 2, Bratislava	ZP	8,120	7 071
5	CZT, Bodrocká 1, Bratislava	ZP	8,120	7 678
6	CZT, Podzáhradná 51, Bratislava	ZP	6,695	6 216
7	CZT, Estónska 22, Bratislava	ZP	6,380	3 544
8	CZT, Bieloruská 20, Bratislava	ZP	5,580	7 172
9	CZT, Lotyšská 22, Bratislava	ZP	8,730	21
10	DK, Kazanská 21, Bratislava	ZP	0,150	194
11	DK, Kazanská 23, Bratislava	ZP	0,150	192
12	DK, Kazanská 50, Bratislava	ZP	0,300	226
13	DK, Kazanská 52, Bratislava	ZP	0,300	233
14	DK, Kazanská 56, Bratislava	ZP	0,200	569
15	DK, Hradská, Bratislava	ZP	0,050	252
16	DK, Podzáhradná 100, Bratislava	ZP	0,132	135
17	DK, Staromlynská, Bratislava	ZP	0,135	162
18	DK, Baltská 21/A, Bratislava	ZP	0,177	308
19	DK, Kazanská 19, Bratislava	ZP	0,400	232
20	DK, Estónska 53, Bratislava	ZP	0,070	90

Inštalovaný výkon spolu: 52,369 MW

Ročná výroba spolu: 39 606 MWh

Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR z CZT, Priekopnícka 20, Bratislava	TV	0,6	0,01	0,69
2	TR z CZT, Vetvárska 31, Bratislava	TV	0,6	0,04	0,69
3	PR z CZT, Hornádska, Bratislava	TV	0,6	2,26	10,00
4	PR z CZT, Podzáhradná, Bratislava	TV	0,6	2,09	8,10
5	B, Uzbecká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
6	TR z CZT, Estónska, Bratislava	TV	0,6	0,93	8,73
7	TR z CZT, Bieloruská, Bratislava	TV	0,6	0,89	5,58
8	TR z CZT, Lotyšská, Bratislava	TV	0,6	0,82	8,73
9	PR z CZT, Baltská, Bratislava	TV	0,6	1,31	6,90
10	OST, Baltská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
11	OST, Baltská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17

12	OST, Baltská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
13	OST, Baltská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
14	OST, Baltská 17, Bratislava	TV	0,6		0,17
15	OST, Baltská 23, Bratislava	TV	0,6		0,17
16	OST, Podzáhradná 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
17	OST, Podzáhradná 15, Bratislava	TV	0,6		0,17
18	OST, MŠ Podzáhradná , Bratislava	TV	0,6		0,05
19	OST, Podzáhradná 100/A, Bratislava	TV	0,6		0,05
20	PR z CZT, Bodrocká, Bratislava	TV	0,6	2,18	10,00
21	OST, Bodrocká 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
22	OST, Bodrocká 4, Bratislava	TV	0,6		0,06
23	OST, Bodrocká 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
24	OST, Bodrocká 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
25	OST, Bodrocká 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
26	OST, Bodrocká 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
27	OST, Bodrocká 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
28	OST, Bodrocká 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
29	OST, Bodrocká 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
30	OST, Bodrocká 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
31	OST, Bodrocká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
32	OST, Bodrocká 3, Bratislava	TV	0,6		0,04
33	OST, Bodrocká 5, Bratislava	TV	0,6		0,04
34	OST, Bodrocká 7, Bratislava	TV	0,6		0,04
35	OST, Bodrocká 9, Bratislava	TV	0,6		0,04
36	OST, Bodrocká 11, Bratislava	TV	0,6		0,04
37	OST, Bodrocká 13, Bratislava	TV	0,6		0,04
38	OST, Bodrocká 15, Bratislava	TV	0,6		0,04
39	OST, Bodrocká 17, Bratislava	TV	0,6		0,04
40	OST, Bodrocká 19, Bratislava	TV	0,6		0,04
41	OST, Bodrocká 21, Bratislava	TV	0,6		0,04
42	OST, Bodrocká 23, Bratislava	TV	0,6		0,04
43	OST, Bodrocká 25, Bratislava	TV	0,6		0,04
44	OST, Bodrocká 38, Bratislava	TV	0,6		0,04
45	OST, Bodrocká 40, Bratislava	TV	0,6		0,04
46	OST, Bodrocká 42, Bratislava	TV	0,6		0,04
47	OST, Hronská 2, Bratislava	TV	0,6		0,06
48	OST, Hronská 4, Bratislava	TV	0,6		0,06
49	OST, Hronská 6, Bratislava	TV	0,6		0,06
50	OST, Hronská 8, Bratislava	TV	0,6		0,06
51	OST, Hronská 10, Bratislava	TV	0,6		0,06
52	OST, Hronská 12, Bratislava	TV	0,6		0,06
53	OST, Hronská 14, Bratislava	TV	0,6		0,06
54	OST, Hronská 16, Bratislava	TV	0,6		0,06
55	OST, Hronská 18, Bratislava	TV	0,6		0,06
56	OST, Hronská 20, Bratislava	TV	0,6		0,06
57	OST, Hronská 22, Bratislava	TV	0,6		0,06

58	OST, Hronská 24, Bratislava	TV	0,6		0,06
59	OST, Hronská 26, Bratislava	TV	0,6		0,06
60	OST, Hronská 28, Bratislava	TV	0,6		0,06
61	OST, Hronská 30, Bratislava	TV	0,6		0,06
62	OST, Hronská 3, Bratislava	TV	0,6		0,03
63	OST, Ipeľská 1, Bratislava	TV	0,6		0,17
64	OST, Ipeľská 3, Bratislava	TV	0,6		0,17
65	OST, Ipeľská 5, Bratislava	TV	0,6		0,17
66	OST, Ipeľská 7, Bratislava	TV	0,6		0,17
67	OST, Ipeľská 9, Bratislava	TV	0,6		0,17
68	OST, Ipeľská 11, Bratislava	TV	0,6		0,17
69	OST, NP Latorická 4, Bratislava	TV	0,6		0,05
70	OST, Ipeľská 2, Bratislava	TV	0,6		0,05
71	OST, MŠ Latorická 2, Bratislava	TV	0,6		0,15
72	OST, Latorická 7, Bratislava	TV	0,6		0,08
73	OST, Latorická 9, Bratislava	TV	0,6		0,08
74	OST, Latorická 11, Bratislava	TV	0,6		0,08
75	OST, Podzáhradná 45-49, Bratislava	TV	0,6		0,45
76	OST, Podzáhradná 51, Bratislava	TV	0,6		0,42
77	OST, MŠ Linzbetova 18, Bratislava	TV	0,6		0,21
78	OST, Učiteľská 1-2, Bratislava	TV	0,6		0,11
79	OST, Korytnická 1, Bratislava	TV	0,6		0,27
80	OST, Korytnická 2, Bratislava	TV	0,6		0,27
81	OST, Korytnická 3, Bratislava	TV	0,6		0,27
82	OST, Korytnická 4, Bratislava	TV	0,6		0,27
83	OST, Korytnická 5, Bratislava	TV	0,6		0,27
84	OST, Korytnická 6, Bratislava	TV	0,6		0,27
85	OST, Korytnická 7, Bratislava	TV	0,6		0,27
86	OST, Korytnická 8, Bratislava	TV	0,6		0,27
87	OST, Uzbecká 16-20, Bratislava	TV	0,6		0,27
88	OST, Uzbecká 22, Bratislava	TV	0,6		0,06
89	OST, Uzbecká 24, Bratislava	TV	0,6		0,05
90	OST, Uzbecká 26, Bratislava	TV	0,6		0,05
91	OST, Uzbecká 28, Bratislava	TV	0,6		0,55
92	OST, Bodrocká 32, Bratislava	TV	0,6		0,13
93	OST, Bodrocká 34, Bratislava	TV	0,6		0,13
94	OST, Bodrocká 36, Bratislava	TV	0,6		0,13
95	OST, Bodrocká 44, Bratislava	TV	0,6		0,23

Ročná dodávka tepla spolu: 34 855 MWh

Počet odberných miest: 349

Celková dĺžka rozvodov: 10,53 km