

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0047/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: **3988-2020-BA**, vykonal zmenu povolenia č. 2005T 0044 - 21. zmena z 23.01.2020 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2005T 0044 - 22. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Bytkomfort, s.r.o.**
IČO: **36 555 193** sídlo: **SNP 9, 940 60 Nové Zámky**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 63,3311 MW;
z toho plynné palivo pre kotly 50,1880 MW, plynné palivo pre vysoko účinnú Kvet 4,7290 MW
biomasa 6,0000 MW, solár 0,0141 MW, elektrokotel 2,4000 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 63,3311 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Szabo

Doba začatia výkonu podnikania: 12.10.2005

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2005T 0044 - 21. zmena vydané 23.01.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 06.04.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 2 OST v Nových Zámkoch - v povolení č. 2005T 0044 - 21. zmena z 23.01.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 23. apríla 2020

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 22. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	CZT - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	ZP pre plynové kotly	28,6030	19 366
		ZP pre vysokoúčinnú KVET	4,7290	28 670
		Biomasa	6,0000	15 204
		Elektrokotel	2,4000	5 381
2	CZT - Kotelňa Nábřežie I, Nábřežná 57, Nové Zámky	ZP	9,3200	0
3	CZT - Kotelňa Juh I/VS-1, T. Vansovej, Nové Zámky	ZP	4,6000	0
4	CZT - Kotelňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského, Nové Zámky	ZP	4,5700	0
5	BK - Kotelňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	ZP	1,3800	1 210
6	DK - Kotelňa K lomu, K lomu 1, 3, Bratislava - Staré mesto	ZP	0,1800	248
7	CZT - Kotelňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo - Bohatá	ZP	1,1350	1 131
		Solár	0,0141	14
8	DK - Kotelňa Hlavné námestie, Hlavné námestie 7, Nové Zámky	ZP	0,4000	341

Inštalovaný výkon spolu: 63,3311 MW

Ročná výroba spolu: 71 565 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2005T 0044 - 22. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	OST - Centrálny tepelný zdroj, Dvorská cesta, Nové Zámky	HV	0,6	0,400	1,28
2	OST - POS - 1, Cyrilometódska 13, Nové Zámky	HV	0,6	0,530	4,04
3	OST - POS - 2, Bratislavská 1, Nové Zámky	HV	0,6	0,710	3,36
4	OST - POS - 3, Nám. Republiky 2A (VOSR), Nové Zámky	HV	0,6	0,580	3,16
5	OST - POS - 4, Cyrilometódska 5, Nové Zámky	HV	0,6	0,610	3,54
6	OST - POS - 5, SNP 9, Nové Zámky	HV	0,6	0,860	3,94
7	OST - POS - 6, Kapisztóryho 42, Nové Zámky	HV	0,6	0,820	4,77
8	OST - POS - 7, Gogoľova 17, Nové Zámky	HV	0,6	0,440	1,02
9	OST - Bašty II, T. G. Masaryka 3 (Kpt. Nálepku), Nové Zámky	HV	0,6	1,330	7,40
10	OST - NIII/VS-1, Bethlena 74 (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	1,140	3,45
11	OST - NIII/VS-2, Jánošíkova (Jazdecká), Nové Zámky	HV	0,6	0,890	3,14
12	OST - NIII/VS-3, Bethlena (Partizánska), Nové Zámky	HV	0,6	0,040	0,35
13	OST - Juh II/OS-3, T. Vansovej, Nové Zámky	HV	0,6	0,360	4,19
14	OST - Juh II/OS-4, Jazdecká, Nové Zámky	HV	0,6	0,240	3,54
15	OST - Juh III/OS-5, Tatranská, Nové Zámky	HV	0,6	0,410	3,85
16	OST - Juh III/OS-6, S. H. Vajanského, Nové Zámky	HV	0,6	0,290	2,99
17	OST - Nábřežie II, Nábřežná 44A, Nové Zámky	HV	0,6	2,100	7,77
18	OST - ZŠ Mostná, Mostná 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,66
19	OST - Kino MIER, Kapisztóryho, Nové Zámky	HV	0,6		0,23
20	OST - ZŠ Hradná, Hradná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,50
21	OST - Polyfunkčný dom, Podzámska, Nové Zámky	HV	0,6		0,15
22	OST - ZŠ Nábřežná, Nábřežná 95, Nové Zámky	HV	0,6		1,00
23	OST - Bytový dom, Podzámska 1, Nové Zámky	HV	0,6		0,11
24	OST - DOST - 1/Západ, Andovská ul., Andovská, (Blok A), Nové Zámky	HV	0,6		0,30
25	OST - DOST - Dom seniorov, Nábřežná 22, Nové Zámky	HV	0,6		0,34
26	OST - DOST - 2/Západ, Andovská ul., Andovská (Blok B), Nové Zámky	HV	0,6		0,25
27	OST - Škola Letomostie, Letomostie 3, Nové Zámky	HV	0,6		0,90
28	OST - ZŠ G. Bethlena, G. Bethlena 41, Nové Zámky	HV	0,6		0,82
29	OST - Kotolňa Nábřežie I, Nábřežná 57, Nové Zámky	HV	0,6	0,900	5,87
30	OST - Kotolňa Juh I/VS-1, T. Vansovej (S. H. Vajanského), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	2,88
31	OST - Kotolňa Juh I/VS-2, S. H. Vajanského (Šoltésova), Nové Zámky	HV	0,6	0,660	4,28
32	OST - Kotolňa Petöfiho + CB, Petöfiho 14, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
33	OST - Kotolňa Sládkovičova, Sládkovičova, Hurbanovo, časť Bohatá	HV	0,6	0,128	1,14
34	TR - Tepelný rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	0,165	1,60
35	SR - Sekundárny rozvod, Nové Zámky	HV	0,6	14,668	79,48
36	PR - Primárny rozvod, Nové Zámky	HV	1,2	11,639	86,73

Ročná dodávka tepla spolu: 75 289 MWh

Počet odberných miest: 321

Celková dĺžka rozvodov: 26,472 km