

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0115/2012/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: **3811-2012-BA** vykonal zmenu povolenia č. 2006T 0231 - 3. zmena zo dňa 13.07.2011 a vydáva

povolenie č. 2006T 0231 - 4. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **Spravbytherm s.r.o.**
IČO: **36 690 856** sídlo: **Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok**

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 47,101 MW;
z toho plynné palivo 45,491 MW; obnoviteľné zdroje 1,610 MW
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 45,070 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Bešenej

Konatelka alebo členovia štatutárneho orgánu: Ing. Marián Bešenej

Doba začatia výkonu podnikania: 01.01.2007

Doba platnosti povolenia do: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2006T 0231 - 3. zmena vydané dňa 13.07.2011 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 20.08.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie kotla na biomasu v kotolni Juh K1 - v povolení č. 2006T 0231 - 3. zmena zo dňa 13.07.2011. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môžu účastníci konania podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie tepelnej energetiky, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 21. augusta 2012

Ing. Mária Marková
riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0231 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na výrobu tepla

Por. č.	Názov zdroja (CZT, BK, DK)	Adresa prevádzky		Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
		ulica, číslo	obec			
1.	BK kotolňa Toporcerova	Záhradná 11	Kežmarok	ZP	6,850	5 975
2.	BK kotolňa Sever 1	Možiarska 419	Kežmarok	ZP	7,120	1 500
				OEZ	0,540	1 644
3.	BK kotolňa Sever 2	Severná 1	Kežmarok	ZP	6,670	2 798
				OEZ	0,540	1 511
4.	BK kotolňa Juh K1	Južná 1420	Kežmarok	ZP	4,620	1 400
				OEZ	0,530	1 345
5.	BK kotolňa Juh K2	Kuzmányho	Kežmarok	ZP	4,600	2 914
6.	BK kotolňa Juh K 3	Lanškrounska 19	Kežmarok	ZP	6,800	7 361
7.	BK kotolňa Juh K 4	Petržalská 24	Kežmarok	ZP	6,320	5 024
8.	DK kotolňa Košická	Košická 10	Kežmarok	ZP	0,315	219
9.	DK kotolňa Baštova 8	Baštová 8	Kežmarok	ZP	0,250	245
10.	DK kotolňa Baštova 12	Baštová 12	Kežmarok	ZP	0,058	39
11.	DK kotolňa Reduta	Hlavné námestie 3	Kežmarok	ZP	0,348	372
12.	DK kotolňa Barónka	Hlavné námestie 46	Kežmarok	ZP	0,520	92
13.	BK kotolňa NsP	Hviezdoslavova 27	Kežmarok	ZP	1,020	977
Spolu :					47,101	33 416

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2006T 0231 – 4. zmena – Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení

Technický popis zariadení na rozvod tepla

Por. č.	Názov zariadenia (OST, B, PR, SR, TR)	Adresa prevádzky		Médium (P, HV, TV)	Tlak [Mpa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
		ulica, číslo	obec				
1.	TR kotolňa Toporcerova	Záhradná 11	Kežmarok	TV	0,3	3,262	6,850
2.	TR kotolňa Sever 1	Možiarska 419	Kežmarok	TV	0,3	1,946	7,660
3.	TR kotolňa Sever 2	Severná 1	Kežmarok	TV	0,3	2,284	6,670
4.	TR kotolňa Juh K1	Južná 1420	Kežmarok	TV	0,3	1,412	5,150
5.	TR kotolňa Juh K2	Kuzmányho	Kežmarok	TV	0,3	1,200	4,600
6.	TR kotolňa Juh K3	Lanškrounska 19	Kežmarok	TV	0,3	2,022	6,800
7.	TR kotolňa Juh K4	Petržalská 24	Kežmarok	TV	0,3	1,562	6,320
8.	TR kotolňa NsP	Hviezdoslavova 27	Kežmarok	TV	0,3	0,142	1,020
Ročná dodávka tepla spolu [MWh]:		30 065		Spolu:		13,830	